

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул, д. 20, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8989.038.1
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 23546

график: 147/71

Установленные приборы:	Вычислитель:	ВКТ-7 № 207125	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Gmin=	30	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ	0,067	30			Термопреобр.:		
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,067	30			ТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,067	30			ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:	зима:	$Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,311	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.=	0,1826	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.ср.=	0,311	Qвент.ср.=	0	Qтех.ср.=	0	Qтех.гвс.ср.=	0	Qгвс.ср.=	0,083	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	98,2105	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс.=	0	Gгвс.=	33,2	
Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2022 по 22.11.2022											

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.10.2022	24,00	*	112,98	106,17	6,81	69,18	42,64	26,54				9,76			9,76	9,95		9,95		68,87				3,29
24.10.2022	24,00	*	111,76	105,93	5,83	68,16	42,03	26,13				8,75			8,75	8,94		8,94		67,82				3,16
25.10.2022	24,00	*	110,78	105,43	5,35	69,21	41,88	27,33				8,24			8,24	8,42		8,42		68,78				3,25
26.10.2022	24,00	*	110,88	105,59	5,29	69,29	42,17	27,12				8,31			8,31	8,48		8,48		69,05				3,23
27.10.2022	24,00	*	111,45	105,83	5,62	69,57	42,85	26,72				8,82			8,82	9,01		9,01		69,32				3,22
28.10.2022	24,00	*	110,95	105,76	5,19	69,64	43,28	26,36				8,14			8,14	8,33		8,33		69,29				3,15
29.10.2022	24,00	*	113,61	105,70	7,91	68,56	43,14	25,42				10,94			10,94	11,17		11,17		68,71				3,23
30.10.2022	24,00	*	112,23	105,76	6,47	68,23	42,08	26,15				9,59			9,59	9,78		9,78		68,07				3,21
31.10.2022	24,00	*	111,01	105,83	5,18	69,62	42,18	27,44				8,27			8,27	8,45		8,45		69,32				3,26
01.11.2022	24,00	*	110,29	105,63	4,66	69,78	42,46	27,32				7,50			7,50	7,68		7,68		69,37				3,21
02.11.2022	24,00	*	111,77	105,50	6,27	69,18	42,39	26,79				9,07			9,07	9,28		9,28		69,03				3,26
03.11.2022	24,00	*	111,15	105,59	5,56	68,67	41,88	26,79				8,57			8,57	8,76		8,76		68,55				3,21
04.11.2022	24,00	*	110,47	105,59	4,88	69,41	41,51	27,90				7,91			7,91	8,08		8,08		68,99				3,28
05.11.2022	24,00	*	110,46	105,56	4,90	68,31	40,16	28,15				7,96			7,96	8,14		8,14		67,98				3,31
06.11.2022	24,00	*	113,01	105,62	7,39	69,14	40,32	28,82				10,69			10,69	10,90		10,90		68,95				3,56
07.11.2022	24,00	*	111,18	105,46	5,72	69,05	40,70	28,35				8,79			8,79	9,00		9,00		68,83				3,38
08.11.2022	24,00	*	110,97	105,21	5,76	69,59	41,24	28,35				8,72			8,72	8,92		8,92		69,19				3,38
09.11.2022	24,00	*	110,73	105,19	5,54	69,34	41,90	27,44				8,44			8,44	8,64		8,64		68,80				3,27
10.11.2022	24,00	*	111,33	105,22	6,11	69,55	42,62	26,93				8,84			8,84	9,05		9,05		69,22				3,26
11.11.2022	24,00	*	111,25	105,30	5,95	69,70	42,91	26,79				8,78			8,78	8,96		8,96		69,22				3,24
12.11.2022	24,00	*	110,71	105,44	5,27	69,72	43,15	26,57				8,27			8,27	8,45		8,45		69,33				3,17
13.11.2022	24,00	*	112,18	105,45	6,73	68,70	42,55	26,15				9,77			9,77	9,96		9,96		68,34				3,22
14.11.2022	24,00	*	111,09	105,39	5,70	68,87	41,78	27,09				8,57			8,57	8,76		8,76		68,78				3,25
15.11.2022	24,00	*	110,65	105,26	5,39	70,16	41,96	28,20				8,30			8,30	8,48		8,48		70,09				3,35
16.11.2022	24,00	*	110,95	105,26	5,69	71,44	42,20	29,24				8,45			8,45	8,68		8,68		71,17				3,48
17.11.2022	24,00	*	110,91	105,19	5,72	73,24	42,46	30,78				8,50			8,50	8,71		8,71		73,20				3,66
18.11.2022	24,00	*	110,39	105,32	5,07	76,13	43,07	33,06				7,82			7,82	8,05		8,05		75,84				3,87
19.11.2022	24,00	*	110,11	105,33	4,78	77,66	42,88	34,78				7,37			7,37	7,57		7,57		77,36				4,04
20.11.2022	24,00	*	113,16	105,41	7,75	79,70	43,24	36,46				10,58			10,58	10,88		10,88		79,54				4,46
21.11.2022	24,00	*	110,62	105,39	5,23	81,96	43,78	38,18				7,95			7,95	8,18		8,18		81,58				4,45
22.11.2022	24,00	*	111,50	105,29	6,21	84,49	44,62	39,87				8,75			8,75	9,03		9,03		84,01				4,72
Среднее	24,00		111,31	105,50	5,80	71,14	42,32	28,81				8,72			8,72	8,93		8,93		70,86				3,45
Итого	744,00		3450,53	3270,60	179,93							270,42			270,42	276,69		276,69						107,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: _____ / _____ /
 Корректировка на температуру холодной воды: 7,85 °C 1,41 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 105,62 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Передан через Диадок 29.11.2022 10:59 GMT+03:00
 Представитель Теплоснабжающей организации 61c206c3-96b1-4c89-aad7-3debd423c71c



Страница 1 из 2



Идентификатор документа 61c206c3-96bf-4c89-aa27-3de8d423c71c



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.11.2022 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.11.2022 12:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа