

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник 2я Невская котельная

Договор:
 Строит.Адрес: Седова 86
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
 Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

график:

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Седова 86_ТЦ-3 СЦО_ноябрь_H | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до 09.08.2025 | | Тхв, гр.С= 5.95 | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 | | расходомер: ПРЭМ 32 п | | Gmin= 0.2 | | Gmax= 30 | | Термопреобр.: КТСП-Н | | Преобр.давления: | |
| Подающ.тр.(M1): | | расходомер: ПРЭМ 32 п | | Gmin= 0.2 | | Gmax= 30 | | Термопреобр.: КТСП-Н | | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(M2): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(M3): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | | Qвент.= | | Qтех.пот.=;"Qот= | | Qвент.= | | Qтех.пот.= | | Qгвс= | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | | Qгвс.ср= | | Gот=(G_OT*24) | | Gвент.=(G_VENT*24) | | Gтех.пот.=(G_POTER*24) | | Gгвс.=(G_GVS_SR*24) | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот=(G_OT*24) | | Gвент.=(G_VENT*24) | | Gтех.пот.=(G_POTER*24) | | Gгвс.=(G_GVS_SR*24) | | | | | |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2022 - 23.11.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | | Общее теплотоптр-е | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|--------------|-----------------|-------|-------|-----------|------------|---------------|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|--|--|------|-------|
| | | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, гк/см2 | P2, гк/см2 | Qотопл, Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3, м.куб | V4, м.куб. | dVгвс, м.куб. | Vподп, м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ., Гкал | Qгвс изл., Гкал | Qтех.гвс, Гкал. | | Q общ., Гкал. | | | | |
| 23.10.2022 | 24,00 | - | 70,94 | 70,94 | 0,00 | 68,80 | 41,26 | 27,54 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 | |
| 24.10.2022 | 24,00 | - | 70,17 | 70,17 | 0,00 | 68,71 | 40,72 | 27,99 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,97 | |
| 25.10.2022 | 24,00 | - | 69,81 | 69,65 | 0,16 | 68,38 | 40,39 | 27,99 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 | |
| 26.10.2022 | 24,00 | - | 70,78 | 70,78 | 0,00 | 68,90 | 40,97 | 27,93 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 | |
| 27.10.2022 | 24,00 | - | 70,73 | 70,73 | 0,00 | 68,80 | 41,33 | 27,47 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,94 | |
| 28.10.2022 | 24,00 | - | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 70,07 | 42,24 | 27,83 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,99 | |
| 29.10.2022 | 24,00 | - | 71,90 | 71,90 | 0,00 | 69,91 | 42,64 | 27,27 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 | |
| 30.10.2022 | 24,00 | - | 69,91 | 69,91 | 0,00 | 68,84 | 41,35 | 27,49 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 | |
| 31.10.2022 | 24,00 | - | 69,59 | 69,59 | 0,00 | 69,10 | 41,01 | 28,09 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,95 | |
| 01.11.2022 | 24,00 | - | 70,06 | 70,06 | 0,00 | 69,11 | 41,09 | 28,02 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 | |
| 02.11.2022 | 24,00 | - | 70,54 | 70,54 | 0,00 | 69,29 | 41,31 | 27,98 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,97 | |
| 03.11.2022 | 24,00 | - | 70,22 | 70,22 | 0,00 | 68,98 | 40,89 | 28,09 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,97 | |
| 04.11.2022 | 24,00 | - | 69,33 | 69,33 | 0,00 | 68,80 | 40,19 | 28,61 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 | |
| 05.11.2022 | 24,00 | - | 69,17 | 69,17 | 0,00 | 68,72 | 39,60 | 29,12 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,01 | |
| 06.11.2022 | 24,00 | - | 68,19 | 68,19 | 0,00 | 68,70 | 39,33 | 29,37 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 07.11.2022 | 24,00 | - | 68,78 | 68,78 | 0,00 | 69,58 | 40,13 | 29,45 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,03 | |
| 08.11.2022 | 24,00 | - | 68,91 | 68,91 | 0,00 | 69,72 | 40,49 | 29,23 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,01 | |
| 09.11.2022 | 24,00 | - | 69,22 | 69,22 | 0,00 | 70,11 | 40,80 | 29,31 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,03 | |
| 10.11.2022 | 24,00 | - | 70,72 | 70,72 | 0,00 | 69,96 | 41,15 | 28,81 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 | |
| 11.11.2022 | 24,00 | - | 71,66 | 71,66 | 0,00 | 69,54 | 41,34 | 28,20 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,02 | |
| 12.11.2022 | 24,00 | - | 72,57 | 72,57 | 0,00 | 69,85 | 41,98 | 27,87 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,02 | |
| 13.11.2022 | 24,00 | - | 71,09 | 71,09 | 0,00 | 69,47 | 41,47 | 28,00 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,99 | |
| 14.11.2022 | 24,00 | - | 69,98 | 69,98 | 0,00 | 68,55 | 40,45 | 28,10 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,97 | |
| 15.11.2022 | 24,00 | - | 71,58 | 71,58 | 0,00 | 70,85 | 41,30 | 29,55 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,12 | |
| 16.11.2022 | 24,00 | - | 69,21 | 69,21 | 0,00 | 70,98 | 40,66 | 30,32 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,10 | |
| 17.11.2022 | 24,00 | - | 69,37 | 69,37 | 0,00 | 72,92 | 41,04 | 31,88 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,21 | |
| 18.11.2022 | 24,00 | - | 69,14 | 69,14 | 0,00 | 75,92 | 41,57 | 34,35 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,38 | |
| 19.11.2022 | 24,00 | - | 69,24 | 69,24 | 0,00 | 79,11 | 42,13 | 36,98 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,56 | |
| 20.11.2022 | 24,00 | - | 68,84 | 68,84 | 0,00 | 81,84 | 42,88 | 38,96 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,69 | |
| 21.11.2022 | 24,00 | - | 69,18 | 69,18 | 0,00 | 84,38 | 43,58 | 40,80 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,83 | |
| 22.11.2022 | 24,00 | - | 69,67 | 69,67 | 0,00 | 85,34 | 43,93 | 41,41 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,89 | |
| Среднее | 24,00 | - | 70,06 | 70,06 | 0,01 | 71,39 | 41,27 | 30,13 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,11 | |
| Итого | 744,00 | | 2172,00 | 2171,84 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,42 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: _____ час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: _____ куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____



Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.

5,95 °С = 0,00 Гкал;
65,42 Гкал;
куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Идентификатор документа 621eae9a-b9d8-42c7-8e0d-78df1fb7fe65

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



| Подписи отправителя: | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|--|--|---|---|
|  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | | 03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 29.11.2022 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  Чебышев Дмитрий Михайлович | 03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00 | 29.11.2022 12:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |