

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 118, лит. С**
 Адрес: **Седова ул, д. 118, лит. С**
 Обслуживающая организация:

Договор: **32798.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105298**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до: 25.07.2025		Режим (схема):					
Вычислитель:	ВКТ-7 № 208195	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н								
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н								
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н								
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,184	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.=	0,099		
Договорные нагрузки (ср.час):								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,045		
Договорные расходы (ср.сут.):		Got.=	55,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.=	18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2022 по 22.11.2022

Дата	Тп час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.10.2022	24,00	*	94,78	86,05	8,73	66,37	45,42	20,95					7,85			7,85	8,02			8,02			2,38
24.10.2022	24,00	*	92,63	84,51	8,12	65,98	44,77	21,21					6,84			6,84	6,99			6,99			2,35
25.10.2022	24,00	*	91,18	82,67	8,51	66,53	44,37	22,17					7,24			7,24	7,39			7,39			2,39
26.10.2022	24,00	*	94,13	86,37	7,76	67,55	45,88	21,66					6,71			6,71	6,86			6,86			2,38
27.10.2022	24,00	*	48,13	47,15	0,98	57,26	45,46	11,81					7,00			7,00	7,07			7,07			1,27
28.10.2022	24,00	*	33,59	31,85	1,74	44,13	41,68	2,45					7,34			7,34	7,39			7,39			0,80
29.10.2022	24,00	*	83,52	77,24	6,28	63,13	42,61	20,52					7,05			7,05	7,19			7,19			2,00
30.10.2022	24,00	*	83,46	76,12	7,34	63,68	46,04	17,64					7,87			7,87	8,02			8,02			1,81
31.10.2022	24,00	*	50,83	44,53	6,30	65,32	51,46	13,86					7,18			7,18	7,32			7,32			0,70
01.11.2022	24,00	*	55,82	47,25	8,57	60,30	40,14	20,16					9,10			9,10	9,26			9,26			1,30
02.11.2022	24,00	*	90,98	84,86	6,12	65,19	43,83	21,36					7,39			7,39	7,53			7,53			2,22
03.11.2022	24,00	*	89,65	83,98	5,67	64,75	43,56	21,19					6,88			6,88	7,01			7,01			2,16
04.11.2022	24,00	*	89,19	83,61	5,58	65,51	43,39	22,12					6,83			6,83	6,98			6,98			2,21
05.11.2022	24,00	*	88,95	82,58	6,37	66,73	43,54	23,19					7,46			7,46	7,62			7,62			2,36
06.11.2022	24,00	*	89,80	82,89	6,91	68,47	44,57	23,90					8,02			8,02	8,19			8,19			2,44
07.11.2022	24,00	*	92,34	86,62	5,72	68,49	45,71	22,78					7,17			7,17	7,31			7,31			2,37
08.11.2022	24,00	*	92,50	85,82	6,68	67,52	46,33	21,74					7,47			7,47	7,63			7,63			2,25
09.11.2022	24,00	*	92,87	87,49	5,38	67,31	47,58	19,73					6,85			6,85	6,98			6,98			2,09
10.11.2022	24,00	*	93,23	88,80	4,43	67,24	48,05	19,19					6,36			6,36	6,48			6,48			1,98
11.11.2022	24,00	*	94,68	88,70	5,98	67,81	47,55	20,26					6,58			6,58	6,75			6,75			2,21
12.11.2022	24,00	*	95,69	89,70	5,99	67,99	47,10	20,89					6,72			6,72	6,86			6,86			2,29
13.11.2022	24,00	*	92,72	86,54	6,18	66,49	45,46	21,03					7,41			7,41	7,55			7,55			2,22
14.11.2022	24,00	*	92,01	85,99	6,02	68,98	45,96	23,02					7,06			7,06	7,21			7,21			2,39
15.11.2022	24,00	*	93,68	86,41	7,27	69,79	46,20	23,59					8,21			8,21	8,39			8,39			2,55
16.11.2022	24,00	*	94,72	88,27	6,45	72,17	47,15	25,02					7,39			7,39	7,56			7,56			2,69
17.11.2022	24,00	*	96,67	90,24	6,43	74,27	48,06	26,21					7,60			7,60	7,78			7,78			2,82
18.11.2022	24,00	*	95,21	89,62	5,59	75,58	48,24	27,34					6,45			6,45	6,61			6,61			2,86
19.11.2022	24,00	*	93,75	88,05	5,70	77,62	48,21	29,41					6,78			6,78	6,94			6,94			3,07
20.11.2022	24,00	*	93,63	88,96	4,67	81,80	50,51	31,29					5,44			5,44	5,61			5,61			3,18
21.11.2022	24,00	*	93,02	89,52	3,50	82,78	51,27	31,51					4,45			4,45	4,59			4,59			3,11
22.11.2022	24,00	*	92,02	91,48	0,54	84,57	52,36	32,21					3,34			3,34	3,38			3,38			2,94
Среднее	24,00		86,30	80,45	5,86	68,11	46,21	21,90					6,97			6,97	7,11			7,11			2,25
Итого	744,00		2675,38	2493,87	181,51								216,04			216,04	220,47			220,47			69,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,05** °С

1,17 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):



Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, **68,62** Гкал



Идентификатор документа 5c637719-b458-4852-927c-75e9c9d0472c



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	29.11.2022 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	29.11.2022 12:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа