

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 130, лит. X**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8700.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23521**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,184 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,099 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,045 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 18 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2022 по 22.11.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|--------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------------|-------|---------------|----|---------------|---------|---------------|-----------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.10.2022 | 24,00 | | 83,97 | 71,46 | 12,51 | 66,11 | 42,16 | 23,95 | | | | 11,03 | 11,03 | 11,21 | | 11,21 | | 65,64 | | | | | 2,54 |
| 24.10.2022 | 24,00 | | 81,66 | 70,37 | 11,29 | 65,71 | 41,49 | 24,21 | | | | 9,77 | 9,77 | 9,98 | | 9,98 | | 65,05 | | | | | 2,44 |
| 25.10.2022 | 24,00 | | 79,82 | 68,78 | 11,04 | 66,27 | 41,26 | 25,01 | | | | 9,62 | 9,62 | 9,81 | | 9,81 | | 65,75 | | | | | 2,43 |
| 26.10.2022 | 24,00 | | 83,17 | 71,54 | 11,63 | 67,31 | 42,87 | 24,44 | | | | 10,06 | 10,06 | 10,27 | | 10,27 | | 66,80 | | | | | 2,52 |
| 27.10.2022 | 24,00 | | 42,90 | 41,99 | 0,91 | 57,61 | 43,48 | 14,13 | | | | 11,36 | 11,36 | 11,50 | | 11,50 | | 54,74 | | | | | 1,39 |
| 28.10.2022 | 24,00 | | 31,76 | 28,76 | 3,00 | 42,13 | 40,28 | 1,86 | | | | 10,91 | 10,91 | 11,02 | | 11,02 | | 44,68 | | | | | 0,99 |
| 29.10.2022 | 24,00 | | 74,92 | 63,78 | 11,14 | 62,75 | 39,82 | 22,93 | | | | 9,41 | 9,41 | 9,59 | | 9,59 | | 62,06 | | | | | 2,17 |
| 30.10.2022 | 24,00 | | 74,27 | 63,06 | 11,21 | 63,37 | 42,40 | 20,96 | | | | 7,99 | 7,99 | 8,15 | | 8,15 | | 62,53 | | | | | 2,04 |
| 31.10.2022 | 24,00 | | 46,70 | 38,35 | 8,35 | 64,21 | 53,52 | 10,69 | | | | 8,56 | 8,56 | 8,73 | | 8,73 | | 61,37 | | | | | 0,80 |
| 01.11.2022 | 24,00 | | 50,24 | 39,32 | 10,92 | 59,31 | 40,90 | 18,41 | | | | 9,54 | 9,54 | 9,69 | | 9,69 | | 57,33 | | | | | 1,33 |
| 02.11.2022 | 24,00 | | 79,82 | 68,62 | 11,20 | 64,93 | 40,96 | 23,98 | | | | 10,57 | 10,57 | 10,77 | | 10,77 | | 64,54 | | | | | 2,37 |
| 03.11.2022 | 24,00 | | 79,45 | 67,75 | 11,70 | 64,53 | 41,02 | 23,51 | | | | 10,85 | 10,85 | 11,04 | | 11,04 | | 64,08 | | | | | 2,34 |
| 04.11.2022 | 24,00 | | 79,82 | 67,35 | 12,47 | 65,29 | 40,71 | 24,57 | | | | 11,53 | 11,53 | 11,77 | | 11,77 | | 64,69 | | | | | 2,45 |
| 05.11.2022 | 24,00 | | 77,00 | 65,87 | 11,13 | 66,45 | 40,31 | 26,14 | | | | 8,25 | 8,25 | 8,42 | | 8,42 | | 65,80 | | | | | 2,46 |
| 06.11.2022 | 24,00 | | 78,09 | 65,40 | 12,69 | 68,22 | 41,20 | 27,02 | | | | 10,61 | 10,61 | 10,83 | | 10,83 | | 67,39 | | | | | 2,62 |
| 07.11.2022 | 24,00 | | 79,34 | 68,39 | 10,95 | 68,23 | 42,37 | 25,85 | | | | 7,96 | 7,96 | 8,13 | | 8,13 | | 67,56 | | | | | 2,49 |
| 08.11.2022 | 24,00 | | 78,42 | 68,14 | 10,28 | 67,28 | 42,48 | 24,79 | | | | 8,45 | 8,45 | 8,62 | | 8,62 | | 66,75 | | | | | 2,36 |
| 09.11.2022 | 24,00 | | 80,95 | 69,18 | 11,77 | 67,08 | 42,93 | 24,15 | | | | 10,72 | 10,72 | 10,92 | | 10,92 | | 66,57 | | | | | 2,47 |
| 10.11.2022 | 24,00 | * | 82,21 | 70,25 | 11,96 | 66,99 | 43,42 | 23,57 | | | | 10,58 | 10,58 | 10,80 | | 10,80 | | 66,27 | | | | | 2,47 |
| 11.11.2022 | 24,00 | | 81,48 | 70,09 | 11,39 | 67,54 | 43,89 | 23,65 | | | | 9,20 | 9,20 | 9,39 | | 9,39 | | 67,02 | | | | | 2,41 |
| 12.11.2022 | 24,00 | | 82,40 | 71,34 | 11,06 | 67,74 | 43,92 | 23,81 | | | | 9,48 | 9,48 | 9,67 | | 9,67 | | 67,07 | | | | | 2,45 |
| 13.11.2022 | 24,00 | | 81,15 | 68,31 | 12,84 | 66,25 | 42,30 | 23,95 | | | | 11,42 | 11,42 | 11,63 | | 11,63 | | 65,65 | | | | | 2,50 |
| 14.11.2022 | 24,00 | | 78,74 | 67,73 | 11,01 | 68,69 | 42,61 | 26,08 | | | | 9,67 | 9,67 | 9,88 | | 9,88 | | 68,18 | | | | | 2,51 |
| 15.11.2022 | 24,00 | | 79,83 | 67,60 | 12,23 | 69,53 | 42,67 | 26,86 | | | | 10,99 | 10,99 | 11,25 | | 11,25 | | 69,08 | | | | | 2,66 |
| 16.11.2022 | 24,00 | | 79,81 | 69,24 | 10,57 | 71,87 | 43,66 | 28,21 | | | | 9,39 | 9,39 | 9,60 | | 9,60 | | 71,27 | | | | | 2,71 |
| 17.11.2022 | 24,00 | | 80,95 | 70,57 | 10,38 | 74,00 | 44,84 | 29,15 | | | | 8,98 | 8,98 | 9,22 | | 9,22 | | 73,42 | | | | | 2,82 |
| 18.11.2022 | 24,00 | | 80,04 | 69,99 | 10,05 | 75,32 | 44,89 | 30,44 | | | | 8,76 | 8,76 | 8,98 | | 8,98 | | 74,67 | | | | | 2,89 |
| 19.11.2022 | 24,00 | | 79,11 | 68,40 | 10,71 | 77,34 | 44,86 | 32,48 | | | | 9,59 | 9,59 | 9,85 | | 9,85 | | 76,64 | | | | | 3,05 |
| 20.11.2022 | 24,00 | | 79,66 | 69,19 | 10,47 | 81,50 | 46,80 | 34,70 | | | | 9,35 | 9,35 | 9,62 | | 9,62 | | 80,40 | | | | | 3,27 |
| 21.11.2022 | 15,00 | * | 49,69 | 43,58 | 6,11 | 82,44 | 47,34 | 35,10 | | | | 5,35 | 5,35 | 5,50 | | 5,50 | | 80,66 | | | | | 2,03 |
| 22.11.2022 | 24,00 | | 80,53 | 70,47 | 10,06 | 84,26 | 48,06 | 36,21 | | | | 8,75 | 8,75 | 9,00 | | 9,00 | | 83,34 | | | | | 3,40 |
| Среднее | 23,71 | | 75,03 | 64,49 | 10,55 | 67,75 | 43,21 | 24,54 | | | | 9,75 | 9,75 | 9,95 | | 9,95 | | 67,00 | | | | | 2,40 |
| Итого | 735,00 | | 2297,90 | 1974,87 | 323,03 | | | | | | | 298,70 | | 298,70 | | 304,84 | | 304,84 | | | | | 73,38 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **9 час 0,9 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **9 час 3,69 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **6,05 °C 2,1 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **72,18 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 29.11.2022 10:59 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации



3592267-8002-4e71-8c1c-f03e3917f98



Идентификатор документа 3592f267-b802-4e71-8c1c-ff03e3917f98



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 29.11.2022 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  Чебышев Дмитрий Михайлович | 03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00 | 29.11.2022 12:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |