

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8468.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28914**

график: **95/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 10.08.2023 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 219177 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,8 | 120 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,8 | 120 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,447 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср. 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 429,12 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2022 по 22.11.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.10.2022 | 24,00 | | 402,68 | 402,68 | 0,00 | 45,13 | 40,58 | 4,55 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 24.10.2022 | 24,00 | | 386,05 | 386,05 | 0,00 | 46,67 | 41,47 | 5,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| 25.10.2022 | 24,00 | | 377,17 | 377,17 | 0,00 | 48,55 | 42,32 | 6,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 26.10.2022 | 24,00 | | 383,48 | 383,48 | 0,00 | 46,95 | 40,81 | 6,14 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 27.10.2022 | 24,00 | | 382,95 | 382,95 | 0,00 | 47,47 | 41,35 | 6,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 28.10.2022 | 24,00 | | 385,52 | 385,52 | 0,00 | 46,70 | 40,94 | 5,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 29.10.2022 | 24,00 | | 381,43 | 381,43 | 0,00 | 46,13 | 40,62 | 5,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 30.10.2022 | 24,00 | | 378,11 | 378,11 | 0,00 | 46,64 | 40,81 | 5,83 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 31.10.2022 | 24,00 | | 377,01 | 377,01 | 0,00 | 47,84 | 41,44 | 6,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 01.11.2022 | 24,00 | | 374,05 | 374,05 | 0,00 | 49,10 | 42,31 | 6,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 02.11.2022 | 24,00 | | 370,61 | 370,61 | 0,00 | 48,94 | 42,25 | 6,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 03.11.2022 | 24,00 | | 364,82 | 364,82 | 0,00 | 48,48 | 41,81 | 6,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 04.11.2022 | 24,00 | | 362,28 | 362,28 | 0,00 | 48,74 | 41,71 | 7,03 | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 05.11.2022 | 24,00 | | 359,81 | 359,81 | 0,00 | 49,97 | 42,31 | 7,66 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 06.11.2022 | 24,00 | | 357,84 | 357,84 | 0,00 | 50,82 | 42,83 | 7,99 | | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 07.11.2022 | 24,00 | | 367,91 | 367,91 | 0,00 | 50,75 | 43,09 | 7,66 | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 08.11.2022 | 24,00 | | 373,91 | 373,91 | 0,00 | 50,51 | 43,13 | 7,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 09.11.2022 | 24,00 | | 390,85 | 390,85 | 0,00 | 51,04 | 43,91 | 7,13 | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 10.11.2022 | 24,00 | | 384,25 | 384,25 | 0,00 | 51,26 | 44,15 | 7,11 | | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 11.11.2022 | 24,00 | | 383,33 | 383,33 | 0,00 | 50,78 | 43,89 | 6,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 12.11.2022 | 24,00 | | 382,09 | 382,09 | 0,00 | 50,53 | 43,78 | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 13.11.2022 | 24,00 | | 384,15 | 384,15 | 0,00 | 50,94 | 44,07 | 6,87 | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 14.11.2022 | 24,00 | | 386,57 | 386,57 | 0,00 | 50,85 | 43,84 | 7,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 15.11.2022 | 24,00 | | 387,97 | 387,97 | 0,00 | 52,86 | 45,18 | 7,68 | | | | | | | | | | | | | | 2,99 |
| 16.11.2022 | 24,00 | | 388,29 | 388,29 | 0,00 | 53,76 | 45,71 | 8,05 | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 17.11.2022 | 24,00 | | 388,36 | 388,36 | 0,00 | 52,94 | 45,02 | 7,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 18.11.2022 | 24,00 | | 387,41 | 387,41 | 0,00 | 56,78 | 47,52 | 9,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,60 |
| 19.11.2022 | 24,00 | | 389,14 | 389,14 | 0,00 | 56,36 | 47,07 | 9,29 | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 20.11.2022 | 24,00 | | 389,25 | 389,25 | 0,00 | 59,74 | 49,29 | 10,45 | | | | | | | | | | | | | | 4,08 |
| 21.11.2022 | 24,00 | | 391,32 | 391,32 | 0,00 | 61,02 | 50,18 | 10,84 | | | | | | | | | | | | | | 4,25 |
| 22.11.2022 | 24,00 | | 394,29 | 394,29 | 0,00 | 62,11 | 51,02 | 11,09 | | | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| Среднее | 24,00 | | 381,06 | 381,06 | 0,00 | 50,98 | 43,69 | 7,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| Итого | 744,00 | | 11812,90 | 11812,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,45 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,62 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **86,45** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Передан через Диадок 29.11.2022 10:59 GMT+03:00
 Представитель теплоносителя/подписавшая организация
 e6dc8750-dc7e-403b-b7ca-88a2dcd9b9



Идентификатор документа ebdc8750-dc7e-403b-b7ca-88a22dcad9b9



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 29.11.2022 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  Чебышев Дмитрий Михайлович | 03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00 | 29.11.2022 12:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |