

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Договор: 9977.038.1

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС

Строит.Адрес: Бабушкина 115-1

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация:

Схема подключения: Двухтрубная

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Бабушкина 115-1_ТЦ-2 СЦО+ГВС_октябрь_Н		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 10.06.2023		Тхв, гр.С= 10,03	
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)+M2*(h2-hxв)$ лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.24211	Qвент.=	Qtex.пот.=:"Qот=0.24211	Qвент.=	Qtex.пот.=	Qгвс=0.31547	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qtex.гвс.ср=	Qгвс.ср=0.07676					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gtex.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gtex.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплотр-е		
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qtex.гвс	Q общ.				
23.09.2022	24,00	-	68,63	56,39	12,24	64,77	44,24	20,53	7,00	5,00	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	65,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
24.09.2022	24,00	-	70,19	57,70	12,49	67,74	46,00	21,74	7,00	5,00	18,34	-	-	18,74	-	18,74	-	68,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
25.09.2022	24,00	-	69,97	56,27	13,70	67,36	45,29	22,07	7,00	5,00	19,34	-	-	19,74	-	19,74	-	67,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
26.09.2022	24,00	-	70,05	58,19	11,86	67,83	45,33	22,50	7,00	5,00	17,75	-	-	18,12	-	18,12	-	68,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
27.09.2022	24,00	-	71,13	58,51	12,62	67,99	46,23	21,76	7,00	5,00	18,45	-	-	18,83	-	18,83	-	68,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
28.09.2022	24,00	-	69,94	56,64	13,30	67,51	45,28	22,23	7,00	5,00	18,92	-	-	19,34	-	19,34	-	67,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
29.09.2022	24,00	-	68,75	56,42	12,33	67,85	45,22	22,63	7,00	5,00	17,73	-	-	18,08	-	18,08	-	68,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
30.09.2022	24,00	-	68,79	56,21	12,58	68,13	45,59	22,54	7,00	5,00	17,98	-	-	18,39	-	18,39	-	68,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
01.10.2022	24,00	-	67,87	55,87	12,00	67,41	44,82	22,59	7,00	5,00	17,42	-	-	17,80	-	17,80	-	67,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
02.10.2022	24,00	-	69,53	54,43	15,10	67,26	44,41	22,85	7,00	5,00	20,29	-	-	20,72	-	20,72	-	67,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
03.10.2022	24,00	-	76,63	62,47	14,16	65,51	44,60	20,91	7,00	5,00	19,85	-	-	20,26	-	20,26	-	65,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
04.10.2022	24,00	-	83,88	69,60	14,28	63,81	43,96	19,85	7,00	5,00	20,87	-	-	21,26	-	21,26	-	64,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
05.10.2022	24,00	-	84,56	71,54	13,02	66,57	45,21	21,36	7,00	5,00	19,16	-	-	19,58	-	19,58	-	66,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
06.10.2022	24,00	-	85,67	72,72	12,95	67,48	45,21	22,27	7,00	5,00	19,75	-	-	20,18	-	20,18	-	67,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
07.10.2022	24,00	-	86,88	73,44	13,44	66,84	45,46	21,38	7,00	5,00	20,54	-	-	20,96	-	20,96	-	66,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
08.10.2022	24,00	-	86,64	73,86	12,78	65,70	44,72	20,98	7,00	5,00	20,00	-	-	20,39	-	20,39	-	65,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
09.10.2022	24,00	-	89,11	74,23	14,88	66,74	45,35	21,39	7,00	5,00	22,00	-	-	22,46	-	22,46	-	66,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
10.10.2022	24,00	-	86,85	73,40	13,45	66,43	44,39	22,04	7,00	5,00	20,39	-	-	20,80	-	20,80	-	66,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
11.10.2022	24,00	-	87,76	75,29	12,47	67,20	45,02	22,18	7,00	5,00	19,62	-	-	20,03	-	20,03	-	67,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
12.10.2022	24,00	-	87,34	73,63	13,71	66,27	44,40	21,87	7,00	5,00	20,72	-	-	21,13	-	21,13	-	66,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
13.10.2022	24,00	-	86,03	72,99	13,04	65,24	43,44	21,80	7,00	5,00	20,05	-	-	20,44	-	20,44	-	65,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
14.10.2022	24,00	-	86,72	73,76	12,96	65,61	43,79	21,82	7,00	5,00	20,04	-	-	20,45	-	20,45	-	65,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
15.10.2022	24,00	-	87,48	74,37	13,11	66,64	44,71	21,93	7,00	5,00	20,43	-	-	20,86	-	20,86	-	66,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
16.10.2022	24,00	-	90,59	73,85	16,74	66,48	44,78	21,70	7,00	5,00	24,08	-	-	24,56	-	24,56	-	66,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
17.10.2022	24,00	-	87,23	74,86	12,37	66,86	45,06	21,80	7,00	5,00	19,77	-	-	20,20	-	20,20	-	67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
18.10.2022	24,00	-	87,17	74,86	12,31	66,65	44,79	21,86	7,00	5,00	19,72	-	-	20,12	-	20,12	-	66,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
19.10.2022	24,00	-	84,98	72,02	12,96	64,45	43,02	21,43	7,00	5,00	19,98	-	-	20,38	-	20,38	-	64,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
20.10.2022	24,00	-	85,90	71,28	14,62	64,25	42,21	22,04	7,00	5,00	21,32	-	-	21,73	-	21,73	-	64,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
21.10.2022	24,00	-	87,06	73,54	13,52	66,75	44,10	22,65	7,00	5,00	20,41	-	-	20,81	-	20,81	-	66,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
22.10.2022	24,00	-	86,87	73,06	13,81	66,85	44,15	22,70	7,00	5,00	20,65	-	-	21,08	-	21,08	-	67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
Среднее	24,00	-	80,67	67,38	13,29	66,54	44,69	21,85	7,00	5,00	19,78	-	-	20,19	-	20,19	-	66,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	720,00	-	2420,20	2021,40	398,80						593,49	0,00	0,00	605,71	0,00	605,71	0,00											70,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.10.2022 00:00:00	27494,64	23020,03	7069,11	-	7252,24	-	855,79	530,95	8750,00
	22.10.2022 02:00:00	27501,88	23026,20	7070,75	-	7253,92	-	856,00	531,06	8752,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.



10.03 °C = ##### Гкал;
-26416,78 Гкал;
428,82 куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Идентификатор документа 727d41f3-54d7-4efc-86da-87fc3f5d6fc5

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5B449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 15:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа