

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / ЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация:  
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 9972.038.1  
 Строит.Адрес: Бабушкина 74  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Бабушкина 74_ЦО+ГВС_октябрь_Н		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025		Тхв, гр.С= 10.03	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)											

Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.307	Qвент.=	Qtex.пот.=;	Qот=0.307	Qвент.=	Qtex.пот.=	Qгвс=0.1322	
Договорные нагрузки (ср.час):		Qtex.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0.0601						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gtex.пот.={G_POTER*24}	Gот.={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gtex.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е			
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qtex.гвс, Гкал	Q общ., Гкал				
23.09.2022	24,00	-	129,10	116,78	12,32	65,66	45,21	20,45	7,00	5,00	67,34	-	-	68,67	7,00	5,00	68,67	-	68,67	-	65,78	-	-	-	-	-	-	3,20
24.09.2022	24,00	-	130,65	121,01	9,64	68,67	47,13	21,54	7,00	5,00	67,92	-	-	69,36	-	69,36	-	68,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
25.09.2022	24,00	-	128,50	114,92	13,58	68,33	46,38	21,95	7,00	5,00	67,12	-	-	68,56	-	68,56	-	68,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
26.09.2022	24,00	-	131,71	121,50	10,21	68,79	47,17	21,62	7,00	5,00	68,53	-	-	70,02	-	70,02	-	68,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
27.09.2022	24,00	-	132,75	120,48	12,27	68,93	47,10	21,83	7,00	5,00	69,28	-	-	70,76	-	70,76	-	69,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
28.09.2022	24,00	-	128,09	116,47	11,62	68,47	46,29	22,18	7,00	5,00	66,87	-	-	68,31	-	68,31	-	68,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
29.09.2022	24,00	-	127,49	116,81	10,68	68,86	46,31	22,55	7,00	5,00	66,44	-	-	67,88	-	67,88	-	68,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
30.09.2022	24,00	-	127,26	115,23	12,03	69,13	46,49	22,64	7,00	5,00	66,53	-	-	67,98	-	67,98	-	69,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
01.10.2022	24,00	-	127,25	114,96	12,29	68,41	45,88	22,53	7,00	5,00	66,46	-	-	67,90	-	67,90	-	68,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
02.10.2022	24,00	-	124,53	112,29	12,24	68,22	45,31	22,91	7,00	5,00	65,09	-	-	66,52	-	66,52	-	68,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
03.10.2022	24,00	-	143,16	130,95	12,21	66,39	46,10	20,29	7,00	5,00	74,70	-	-	76,24	-	76,24	-	66,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47
04.10.2022	24,00	-	160,30	148,33	11,97	64,56	46,67	17,89	7,00	5,00	83,53	-	-	85,21	-	85,21	-	64,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
05.10.2022	24,00	-	165,75	155,34	10,41	67,35	48,85	18,50	7,00	5,00	86,33	-	-	88,13	-	88,13	-	67,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,58
06.10.2022	24,00	-	166,26	155,73	10,53	68,24	49,70	18,54	7,00	5,00	86,56	-	-	88,46	-	88,46	-	68,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,61
07.10.2022	24,00	-	167,20	157,22	9,98	67,59	49,73	17,86	7,00	5,00	87,11	-	-	88,93	-	88,93	-	67,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
08.10.2022	24,00	-	168,16	157,69	10,47	66,42	48,99	17,43	7,00	5,00	87,61	-	-	89,40	-	89,40	-	66,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
09.10.2022	24,00	-	169,48	157,13	12,35	67,47	49,53	17,94	7,00	5,00	88,40	-	-	90,29	-	90,29	-	67,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66
10.10.2022	24,00	-	167,52	155,98	11,54	67,18	48,87	18,31	7,00	5,00	87,28	-	-	89,07	-	89,07	-	67,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63
11.10.2022	24,00	-	170,45	160,20	10,25	67,97	49,63	18,34	7,00	5,00	88,65	-	-	90,56	-	90,56	-	68,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
12.10.2022	24,00	-	167,55	157,20	10,35	67,02	48,97	18,05	7,00	5,00	87,25	-	-	89,10	-	89,10	-	67,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
13.10.2022	24,00	-	166,56	155,57	10,99	66,00	47,99	18,01	7,00	5,00	86,79	-	-	88,51	-	88,51	-	66,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
14.10.2022	24,00	-	167,13	157,68	9,45	66,36	48,26	18,10	7,00	5,00	86,89	-	-	88,64	-	88,64	-	66,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
15.10.2022	24,00	-	168,08	158,11	9,97	67,41	48,95	18,46	7,00	5,00	87,40	-	-	89,30	-	89,30	-	67,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
16.10.2022	24,00	-	168,06	156,35	11,71	67,23	48,78	18,45	7,00	5,00	87,42	-	-	89,31	-	89,31	-	67,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,68
17.10.2022	24,00	-	169,23	157,40	11,83	67,62	49,10	18,52	7,00	5,00	88,17	-	-	90,07	-	90,07	-	67,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
18.10.2022	24,00	-	169,13	157,68	11,45	67,40	49,00	18,40	7,00	5,00	88,12	-	-	90,02	-	90,02	-	67,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,68
19.10.2022	24,00	-	164,26	152,36	11,90	65,19	47,07	18,12	7,00	5,00	85,64	-	-	87,35	-	87,35	-	65,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
20.10.2022	24,00	-	163,51	151,32	12,19	64,94	46,22	18,72	7,00	5,00	85,39	-	-	87,13	-	87,13	-	65,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63
21.10.2022	24,00	-	167,48	155,85	11,63	67,52	48,18	19,34	7,00	5,00	87,31	-	-	89,20	-	89,20	-	67,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
22.10.2022	24,00	-	166,26	154,76	11,50	67,62	48,27	19,35	7,00	5,00	86,65	-	-	88,55	-	88,55	-	67,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78
Среднее	24,00	-	153,43	142,11	11,32	67,37	47,74	19,63	7,00	5,00	79,96	-	-	81,65	-	81,65	-	67,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
Итого	720,00	-	4602,86	4263,30	339,56											365,12												105,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.10.2022 00:00:00	47551,55	45731,69	26674,73	-	27376,19	-	1190,46	2024,07	9006,00
	22.10.2022 02:00:00	47565,52	45744,99	26681,99	-	27383,61	-	1190,76	2024,56	9008,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):**  
**Объем потребленного теплоносителя V<sub>гвс</sub> изл.**



10.03 °C = ##### Гкал;  
**-16189,55** Гкал;  
**365,12** куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Идентификатор документа e1d6444d-6370-420a-96cf-496c91a26a90

## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5B449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 15:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа