

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 83-1 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 9245.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 83-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график: 150\70

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Бабушкина 83-1_ЦО_октябрь_Н | | Тхв, гр.С= 10.03 | |
| Вычислитель: СТП-940 № 2069 | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024 | | Преобр.давления: СДВ-И | |
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: Питерфло | Gmin= | Gmax= 15 | Термопреобр.: КТПТР-05 | | Преобр.давления: СДВ-И | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: Питерфло | Gmin= | Gmax= 15 | Термопреобр.: КТПТР-05 | | Преобр.давления: СДВ-И | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| Расчетный алгоритм: зима: лето: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час): | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.): т/сут: | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gгвс={G_GVS_SR*24} |

| Дата | | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотр-е |
|------------|--------|-----|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-------|--------|--------|-------|-----|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|-----------------|
| | | час | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. | |
| | | | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. | |
| 23.09.2022 | 24,00 | - | | 45,71 | 46,20 | -0,48 | 62,37 | 40,28 | 22,10 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 0,99 | |
| 24.09.2022 | 24,00 | - | | 46,55 | 45,17 | 1,39 | 65,24 | 41,45 | 23,79 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,17 | |
| 25.09.2022 | 24,00 | - | | 45,59 | 46,07 | -0,48 | 65,46 | 41,38 | 24,08 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | |
| 26.09.2022 | 24,00 | - | | 46,75 | 47,27 | -0,53 | 65,65 | 41,88 | 23,77 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 | |
| 27.09.2022 | 24,00 | - | | 46,82 | 47,36 | -0,54 | 66,13 | 42,23 | 23,90 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,10 | |
| 28.09.2022 | 24,00 | - | | 45,41 | 45,92 | -0,51 | 65,53 | 41,51 | 24,02 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,07 | |
| 29.09.2022 | 24,00 | - | | 45,96 | 46,47 | -0,51 | 65,63 | 41,42 | 24,21 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 | |
| 30.09.2022 | 24,00 | - | | 45,64 | 46,17 | -0,52 | 66,34 | 41,81 | 24,54 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,10 | |
| 01.10.2022 | 24,00 | - | | 45,08 | 45,58 | -0,50 | 65,49 | 41,13 | 24,36 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | |
| 02.10.2022 | 24,00 | - | | 44,15 | 44,63 | -0,48 | 65,18 | 40,65 | 24,53 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,06 | |
| 03.10.2022 | 24,00 | - | | 51,91 | 52,48 | -0,57 | 64,81 | 42,34 | 22,47 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,14 | |
| 04.10.2022 | 24,00 | - | | 57,81 | 58,42 | -0,61 | 62,28 | 42,54 | 19,74 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,12 | |
| 05.10.2022 | 24,00 | - | | 60,91 | 61,58 | -0,66 | 65,00 | 44,47 | 20,53 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,22 | |
| 06.10.2022 | 24,00 | - | | 60,82 | 61,50 | -0,67 | 65,72 | 45,12 | 20,60 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,22 | |
| 07.10.2022 | 24,00 | - | | 61,48 | 62,16 | -0,67 | 65,88 | 45,90 | 19,98 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | |
| 08.10.2022 | 24,00 | - | | 61,93 | 62,59 | -0,66 | 64,08 | 45,16 | 18,91 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,14 | |
| 09.10.2022 | 24,00 | - | | 62,28 | 62,94 | -0,67 | 65,47 | 45,91 | 19,56 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,19 | |
| 10.10.2022 | 24,00 | - | | 61,74 | 62,40 | -0,66 | 64,73 | 45,10 | 19,63 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,18 | |
| 11.10.2022 | 24,00 | - | | 63,40 | 64,09 | -0,68 | 65,73 | 45,92 | 19,81 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,23 | |
| 12.10.2022 | 24,00 | - | | 62,15 | 62,81 | -0,67 | 64,92 | 45,30 | 19,62 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,19 | |
| 13.10.2022 | 24,00 | - | | 61,39 | 62,05 | -0,66 | 63,91 | 44,44 | 19,48 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,17 | |
| 14.10.2022 | 24,00 | - | | 61,77 | 62,43 | -0,66 | 64,00 | 44,52 | 19,49 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,18 | |
| 15.10.2022 | 24,00 | - | | 62,23 | 62,91 | -0,68 | 65,02 | 45,24 | 19,78 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | |
| 16.10.2022 | 24,00 | - | | 62,06 | 62,74 | -0,68 | 65,00 | 45,34 | 19,66 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,19 | |
| 17.10.2022 | 24,00 | - | | 62,53 | 63,22 | -0,69 | 65,20 | 45,60 | 19,60 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | |
| 18.10.2022 | 24,00 | - | | 60,88 | 61,55 | -0,67 | 65,22 | 45,52 | 19,71 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,17 | |
| 19.10.2022 | 24,00 | - | | 60,82 | 61,47 | -0,65 | 63,39 | 44,09 | 19,30 | 7,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,15 | |
| 20.10.2022 | 24,00 | - | | 60,11 | 60,72 | -0,61 | 62,18 | 42,95 | 19,23 | 6,75 | 4,29 | | | | | | | | | | | | | | 1,13 | |
| 21.10.2022 | 24,00 | - | | 61,93 | 62,62 | -0,69 | 65,29 | 44,99 | 20,30 | 6,38 | 4,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,23 | |
| 22.10.2022 | 24,00 | - | | 61,50 | 62,19 | -0,69 | 65,40 | 45,08 | 20,32 | 6,34 | 4,41 | | | | | | | | | | | | | | 1,22 | |
| Среднее | 24,00 | - | | 55,91 | 56,46 | -0,55 | 64,87 | 43,64 | 21,23 | 6,95 | 4,22 | | | | | | | | | | | | | | 1,15 | |
| Итого | 720,00 | | | 1677,31 | 1693,68 | -16,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,49 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q ЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: _____ час
 Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: _____ куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.


34,49 Гкал;
Гкал;
куб.м. _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор документа 82ea2ced-5a7a-4a4b-a035-5106e1fedf67



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAEC5B449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 15:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |