

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / ЦОУ+ГВС
 Обслуживающая организация:
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 9001.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦОУ+ГВС
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Бабушкина 89-2_ЦОУ+ГВС_октябрь_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025		Тхв, гр.С= 10,03	
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.256	Qвент.=	Qтех.пот.=;	Qот=0.256	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.121
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	0.055				
Договорные расходы (ср.сут.): т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот.={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотр-е		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал		Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
23.09.2022	24,00	-	46,34	37,75	8,59	64,71	34,95	29,76	7,00	5,00	1,05	9,84			10,03		10,03		64,60			0,64			1,68
24.09.2022	24,00	-	45,12	36,33	8,79	67,81	35,38	32,43	7,00	5,00	1,09	10,12			10,30		10,30		67,82			0,69			1,77
25.09.2022	24,00	-	50,89	41,95	8,94	67,62	36,61	31,01	7,00	5,00	1,20	10,53			10,72		10,72		67,04			0,71			1,90
26.09.2022	24,00	-	42,49	34,30	8,19	67,96	34,94	33,02	7,00	5,00	1,05	9,39			9,58		9,58		67,70			0,64			1,69
27.09.2022	24,00	-	42,97	33,85	9,12	68,23	34,93	33,30	7,00	5,00	1,04	10,36			10,58		10,58		68,09			0,70			1,75
28.09.2022	24,00	-	49,47	40,88	8,59	67,71	36,46	31,25	7,00	5,00	1,18	10,05			10,26		10,26		67,48			0,68			1,86
29.09.2022	24,00	-	50,44	42,56	7,88	67,99	36,76	31,23	7,00	5,00	1,23	9,33			9,52		9,52		67,96			0,63			1,86
30.09.2022	24,00	-	44,39	36,21	8,18	68,39	35,28	33,11	7,00	5,00	1,11	9,49			9,69		9,69		67,90			0,65			1,76
01.10.2022	24,00	-	52,01	42,15	9,86	67,68	36,37	31,31	7,00	5,00	1,22	11,42			11,65		11,65		67,40			0,77			1,99
02.10.2022	24,00	-	57,04	47,70	9,34	67,47	37,50	29,97	7,00	5,00	1,32	10,96			11,16		11,16		67,23			0,74			2,06
03.10.2022	24,00	-	64,77	55,50	9,27	65,85	38,09	27,76	7,00	5,00	1,43	11,02			11,22		11,22		64,87			0,72			2,15
04.10.2022	24,00	-	58,22	50,15	8,07	63,98	36,62	27,36	7,00	5,00	1,28	9,58			9,76		9,76		63,74			0,61			1,89
05.10.2022	24,00	-	41,34	35,17	6,17	66,50	36,09	30,41	7,00	5,00	0,84	11,12			11,29		11,29		57,96			0,64			1,49
06.10.2022	24,00	-	39,56	30,85	8,71	67,42	33,59	33,83	7,00	5,00	0,97	9,88			10,07		10,07		67,29			0,66			1,63
07.10.2022	24,00	-	37,81	28,29	9,52	66,97	32,90	34,07	7,00	5,00	0,90	10,59			10,81		10,81		66,34			0,70			1,60
08.10.2022	24,00	-	40,79	31,03	9,76	65,66	33,41	32,25	7,00	5,00	0,92	11,03			11,25		11,25		65,53			0,72			1,64
09.10.2022	24,00	-	43,61	34,69	8,92	66,85	34,55	32,30	7,00	5,00	1,04	10,22			10,42		10,42		66,46			0,68			1,72
10.10.2022	24,00	-	54,46	46,37	8,09	66,39	37,04	29,35	7,00	5,00	1,26	9,64			9,82		9,82		66,38			0,64			1,90
11.10.2022	24,00	-	48,06	40,08	7,98	67,36	35,85	31,51	7,00	5,00	1,17	9,41			9,61		9,61		67,08			0,63			1,80
12.10.2022	24,00	-	52,16	44,30	7,86	66,45	36,31	30,14	7,00	5,00	1,24	9,40			9,58		9,58		66,11			0,62			1,86
13.10.2022	24,00	-	63,96	55,76	8,20	65,52	38,33	27,19	7,00	5,00	1,40	10,06			10,26		10,26		65,15			0,66			2,05
14.10.2022	24,00	-	52,56	44,42	8,14	65,72	36,27	29,45	7,00	5,00	1,21	9,63			9,82		9,82		65,50			0,63			1,84
15.10.2022	24,00	-	46,06	37,54	8,52	66,76	35,06	31,70	7,00	5,00	1,10	9,89			10,10		10,10		66,35			0,66			1,76
16.10.2022	24,00	-	46,25	36,57	9,68	66,60	34,76	31,84	7,00	5,00	1,07	11,13			11,34		11,34		66,09			0,74			1,81
17.10.2022	24,00	-	47,78	37,65	10,13	66,91	35,49	31,42	7,00	5,00	1,12	11,12			11,32		11,32		66,54			0,74			1,86
18.10.2022	24,00	-	50,70	43,23	7,47	66,77	36,07	30,70	7,00	5,00	1,23	9,06			9,24		9,24		66,34			0,60			1,83
19.10.2022	24,00	-	77,61	69,81	7,80	64,49	39,58	24,91	7,00	5,00	1,60	10,05			10,26		10,26		64,01			0,64			2,24
20.10.2022	24,00	-	81,28	73,86	7,42	64,20	39,76	24,44	7,00	5,00	1,66	9,64			9,83		9,83		64,28			0,62			2,28
21.10.2022	24,00	-	103,36	96,33	7,03	66,87	44,31	22,56	7,00	5,00	1,99	9,83			10,01		10,01		66,59			0,65			2,65
22.10.2022	24,00	-	135,13	129,35	5,78	67,20	47,38	19,82	7,00	5,00	2,33	9,29			9,49		9,49		66,77			0,62			2,96
Среднее	24,00	-	55,55	47,15	8,40	66,67	36,69	29,98	7,00	5,00	1,24	10,10			10,30		10,30		66,09			0,67			1,91
Итого	720,00	-	1666,63	1414,63	252,00						37,24	303,08			308,99		308,99					20,03			57,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦОУ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.10.2022 00:00:00	25938,95	22812,66	3296,61	-	3364,63	-	875,64	220,17	9226,00
	22.10.2022 02:00:00	25950,07	22823,49	3297,17	-	3365,20	-	875,88	220,21	9228,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: _____ час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: _____ куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.



10.03 °C = ##### Гкал;
-13469,19 Гкал;
308,99 куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Идентификатор документа 0de389fe-8e47-404e-90d3-be33dc34bb88

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5B449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 15:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа