

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8794.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24476**

график: **147/71**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 | расходомер: | 27.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-32-B1 | Gmin= 0,067 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,1839 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 58,0737 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,1258 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,0572 |
| | | | Gгвс.= 22,88 |
| | | | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.09.2022 | 24,00 | * | 73,49 | 69,09 | 4,40 | 66,77 | 47,57 | 19,20 | | | | 6,95 | | 6,95 | 7,11 | | 7,11 | | | | | | | 1,62 |
| 24.09.2022 | 24,00 | * | 72,16 | 67,70 | 4,46 | 67,65 | 47,68 | 19,97 | | | | 6,88 | | 6,88 | 7,04 | | 7,04 | | | | | | | 1,66 |
| 25.09.2022 | 24,00 | * | 71,98 | 65,97 | 6,01 | 66,52 | 46,42 | 20,10 | | | | 8,40 | | 8,40 | 8,57 | | 8,57 | | | | | | | 1,73 |
| 26.09.2022 | 24,00 | * | 71,60 | 66,87 | 4,73 | 67,25 | 47,15 | 20,10 | | | | 7,20 | | 7,20 | 7,37 | | 7,37 | | | | | | | 1,66 |
| 27.09.2022 | 24,00 | * | 71,57 | 66,81 | 4,76 | 67,59 | 47,63 | 19,96 | | | | 7,31 | | 7,31 | 7,44 | | 7,44 | | | | | | | 1,66 |
| 28.09.2022 | 24,00 | * | 71,78 | 66,31 | 5,47 | 66,81 | 46,59 | 20,22 | | | | 8,02 | | 8,02 | 8,20 | | 8,20 | | | | | | | 1,71 |
| 29.09.2022 | 24,00 | * | 71,60 | 66,70 | 4,90 | 66,61 | 46,16 | 20,45 | | | | 7,43 | | 7,43 | 7,59 | | 7,59 | | | | | | | 1,69 |
| 30.09.2022 | 24,00 | * | 71,98 | 66,54 | 5,44 | 67,16 | 46,47 | 20,69 | | | | 8,00 | | 8,00 | 8,19 | | 8,19 | | | | | | | 1,74 |
| 01.10.2022 | 24,00 | * | 71,64 | 66,61 | 5,03 | 68,41 | 46,86 | 21,55 | | | | 7,46 | | 7,46 | 7,62 | | 7,62 | | | | | | | 1,78 |
| 02.10.2022 | 24,00 | * | 71,51 | 66,10 | 5,41 | 67,42 | 46,17 | 21,25 | | | | 7,77 | | 7,77 | 7,93 | | 7,93 | | | | | | | 1,77 |
| 03.10.2022 | 24,00 | * | 81,08 | 76,66 | 4,42 | 68,38 | 48,03 | 20,35 | | | | 7,40 | | 7,40 | 7,56 | | 7,56 | | | | | | | 1,87 |
| 04.10.2022 | 24,00 | * | 89,19 | 84,14 | 5,05 | 68,01 | 49,49 | 18,52 | | | | 8,24 | | 8,24 | 8,44 | | 8,44 | | | | | | | 1,90 |
| 05.10.2022 | 24,00 | * | 91,68 | 86,51 | 5,17 | 68,98 | 50,39 | 18,59 | | | | 8,66 | | 8,66 | 8,84 | | 8,84 | | | | | | | 1,97 |
| 06.10.2022 | 24,00 | * | 95,24 | 90,35 | 4,89 | 68,66 | 51,45 | 17,21 | | | | 8,54 | | 8,54 | 8,73 | | 8,73 | | | | | | | 1,89 |
| 07.10.2022 | 24,00 | * | 94,56 | 90,24 | 4,32 | 68,88 | 51,91 | 16,97 | | | | 7,92 | | 7,92 | 8,10 | | 8,10 | | | | | | | 1,83 |
| 08.10.2022 | 24,00 | * | 94,11 | 90,70 | 3,41 | 68,15 | 51,94 | 16,21 | | | | 6,94 | | 6,94 | 7,10 | | 7,10 | | | | | | | 1,70 |
| 09.10.2022 | 24,00 | * | 94,16 | 89,46 | 4,70 | 67,71 | 51,36 | 16,35 | | | | 8,07 | | 8,07 | 8,24 | | 8,24 | | | | | | | 1,78 |
| 10.10.2022 | 24,00 | * | 93,13 | 89,32 | 3,81 | 67,38 | 50,36 | 17,02 | | | | 7,50 | | 7,50 | 7,65 | | 7,65 | | | | | | | 1,78 |
| 11.10.2022 | 24,00 | * | 93,39 | 89,68 | 3,71 | 67,64 | 50,54 | 17,10 | | | | 7,16 | | 7,16 | 7,32 | | 7,32 | | | | | | | 1,79 |
| 12.10.2022 | 24,00 | * | 93,78 | 89,90 | 3,88 | 68,20 | 50,83 | 17,37 | | | | 7,35 | | 7,35 | 7,54 | | 7,54 | | | | | | | 1,83 |
| 13.10.2022 | 24,00 | * | 94,23 | 90,18 | 4,05 | 67,83 | 50,19 | 17,64 | | | | 7,77 | | 7,77 | 7,93 | | 7,93 | | | | | | | 1,87 |
| 14.10.2022 | 24,00 | * | 94,52 | 90,49 | 4,03 | 66,98 | 49,95 | 17,03 | | | | 7,65 | | 7,65 | 7,83 | | 7,83 | | | | | | | 1,82 |
| 15.10.2022 | 24,00 | * | 94,67 | 90,15 | 4,52 | 67,83 | 50,56 | 17,27 | | | | 8,29 | | 8,29 | 8,46 | | 8,46 | | | | | | | 1,86 |
| 16.10.2022 | 24,00 | * | 94,44 | 89,86 | 4,58 | 67,54 | 50,42 | 17,12 | | | | 8,00 | | 8,00 | 8,15 | | 8,15 | | | | | | | 1,85 |
| 17.10.2022 | 24,00 | * | 93,58 | 90,07 | 3,51 | 67,67 | 50,76 | 16,91 | | | | 7,16 | | 7,16 | 7,31 | | 7,31 | | | | | | | 1,76 |
| 18.10.2022 | 24,00 | * | 93,88 | 89,76 | 4,12 | 67,91 | 50,81 | 17,10 | | | | 7,64 | | 7,64 | 7,79 | | 7,79 | | | | | | | 1,82 |
| 19.10.2022 | 24,00 | * | 93,73 | 89,50 | 4,23 | 67,70 | 49,83 | 17,87 | | | | 7,81 | | 7,81 | 7,99 | | 7,99 | | | | | | | 1,88 |
| 20.10.2022 | 24,00 | * | 93,36 | 90,01 | 3,35 | 68,07 | 49,53 | 18,54 | | | | 6,91 | | 6,91 | 7,08 | | 7,08 | | | | | | | 1,90 |
| 21.10.2022 | 7,00 | * | 27,30 | 26,53 | 0,77 | 68,16 | 49,83 | 18,34 | | | | 1,66 | | 1,66 | 1,70 | | 1,70 | | | | | | | 0,55 |
| 22.10.2022 | 24,00 | * | 94,34 | 89,91 | 4,43 | 68,02 | 49,72 | 18,30 | | | | 8,13 | | 8,13 | 8,28 | | 8,28 | | | | | | | 1,95 |
| Среднее | 23,43 | | 85,82 | 81,32 | 4,49 | 67,73 | 49,22 | 18,51 | | | | 7,65 | | 7,65 | 7,82 | | 7,82 | | | | | | | 1,80 |
| Итого | 703,00 | | 2513,68 | 2382,12 | 131,56 | | | | | | | 224,22 | | 224,22 | 229,10 | | 229,10 | | | | | | | 52,62 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **17 час**

1,27 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **17 час**

5,55 куб.м

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,32 °C**

1,53 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **52,36 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **234,65 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплообслуживающей организации

Передач через Диалок 27.10.2022 10:41 GMT+03:00

0cfff56c9-5446-457d-b0c2-6922bfa8e53f

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 15:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |