

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 8, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8561.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24312**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 № 207931	Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер: Gmin=	Приборы УУТЭ поверены до: 04.08.2025	Режим (схема):
Подающий трубопровод (M1)	Обратный трубопровод (M2)	Подающий ГВС (M3)	Циркуляционный ГВС (M4)	Подпиточный трубопровод (Vп)	Преобр.давления:
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,25	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.ср. = 0	Qвент.ср. = 0	Qтех.ср. = 0	Qтех.гвс.ср. = 0	Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.ср. = 78,9474	Gвент.ср. = 0	Gтех.ср. = 0	Gтех.гвс.ср. = 0	Gгвс.ср. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2022	24,00		47,84	47,84	0,00	69,97	36,74	33,23														1,59
24.09.2022	24,00		47,59	47,59	0,00	70,68	37,02	33,66														1,60
25.09.2022	24,00		47,32	47,32	0,00	69,44	36,71	32,73														1,55
26.09.2022	24,00		46,92	46,92	0,00	70,12	36,91	33,21														1,56
27.09.2022	24,00		46,71	46,71	0,00	70,51	37,23	33,28														1,55
28.09.2022	24,00		46,50	46,50	0,00	69,73	36,87	32,86														1,52
29.09.2022	24,00		45,85	46,01	-0,16	69,50	36,39	33,11														1,52
30.09.2022	24,00		45,54	45,86	-0,32	69,93	36,44	33,49														1,53
01.10.2022	24,00		45,18	46,31	-1,13	71,22	36,82	34,40														1,55
02.10.2022	24,00		44,88	45,92	-1,04	70,25	36,46	33,79														1,52
03.10.2022	24,00		50,61	51,17	-0,56	71,29	37,87	33,42														1,69
04.10.2022	24,00		54,52	54,61	-0,09	71,12	39,06	32,06														1,75
05.10.2022	24,00		55,69	55,69	0,00	71,99	39,45	32,54														1,81
06.10.2022	24,00		57,87	57,87	0,00	71,80	40,21	31,59														1,83
07.10.2022	24,00		57,61	57,61	0,00	72,13	40,44	31,69														1,83
08.10.2022	24,00		57,89	57,64	0,25	71,46	40,37	31,09														1,81
09.10.2022	24,00		57,41	57,41	0,00	71,01	40,23	30,78														1,77
10.10.2022	24,00		57,03	57,03	0,00	70,65	39,81	30,84														1,76
11.10.2022	24,00		57,22	57,22	0,00	70,90	39,85	31,05														1,78
12.10.2022	24,00		57,54	57,54	0,00	71,48	40,17	31,31														1,80
13.10.2022	24,00		57,72	57,72	0,00	71,09	39,97	31,12														1,79
14.10.2022	24,00		57,73	57,73	0,00	70,27	39,72	30,55														1,76
15.10.2022	24,00		57,81	57,81	0,00	71,11	40,16	30,95														1,79
16.10.2022	24,00		57,62	57,62	0,00	70,83	40,06	30,77														1,77
17.10.2022	24,00		57,50	57,50	0,00	71,04	40,22	30,82														1,77
18.10.2022	24,00		58,11	57,66	0,45	71,22	40,20	31,02														1,82
19.10.2022	24,00		59,18	57,72	1,46	70,97	39,83	31,14														1,90
20.10.2022	24,00		57,70	57,70	0,00	71,31	39,57	31,74														1,83
21.10.2022	24,00		58,06	58,06	0,00	71,53	39,79	31,74														1,84
22.10.2022	24,00		58,09	58,09	0,00	71,30	39,66	31,64														1,84
Среднее	24,00		53,57	53,61	-0,04	70,86	38,81	32,05														1,71
Итого	720,00		1607,24	1608,38	-1,14																	51,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,32 °C**

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **51,43** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации



98311167-837f-456e-a10f-65874ac1b063

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 15:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа