

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / ЦО  
 Обслуживающая организация:  
 Источник Елизарова д.41а

Договор:  
 Строит.Адрес: Елизарова 31-3  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО  
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Елизарова 31-3_ЦО_октябрь_Н		Приборы УУТЭ поверены до 19.10.2022		Тхв, гр.С= 11.72	
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1400263		Режим (схема):				Термопреобр.: ТПС		Преобр.давления: СДВ-И	
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ЭРСВ-440J	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.: ТПС		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ЭРСВ-440J	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:									

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qtex.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

		Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал.	Гкал.	Гкал.
23.09.2022	24,00	-	223,37	216,33	7,04	36,45	33,70	2,75	4,33	3,50														0,85
24.09.2022	24,00	-	224,11	217,49	6,61	37,96	34,88	3,08	4,33	3,50														0,92
25.09.2022	24,00	-	219,18	212,16	7,03	37,35	34,40	2,95	4,31	3,51														0,89
26.09.2022	24,00	-	217,50	210,03	7,47	37,46	34,47	2,99	4,44	3,64														0,91
27.09.2022	24,00	-	230,82	228,33	2,49	36,86	34,13	2,73	4,24	3,55														0,72
28.09.2022	24,00	-	242,81	244,54	-1,73	36,74	34,11	2,63	4,39	3,76														0,58
29.09.2022	24,00	-	242,22	243,87	-1,65	36,60	33,94	2,66	4,31	3,67														0,59
30.09.2022	24,00	-	240,33	242,01	-1,69	37,51	34,68	2,83	4,31	3,67														0,62
01.10.2022	24,00	-	239,46	241,05	-1,60	37,29	34,47	2,82	4,31	3,66														0,62
02.10.2022	24,00	-	203,48	204,77	-1,29	36,32	33,82	2,50	3,96	3,32														0,53
03.10.2022	24,00	-	220,71	221,47	-0,77	37,74	34,89	2,85	4,44	3,64														0,61
04.10.2022	24,00	-	209,89	210,89	-0,99	38,31	35,21	3,10	4,43	3,70														0,62
05.10.2022	24,00	-	201,51	202,54	-1,03	37,97	34,90	3,07	4,38	3,72														0,58
06.10.2022	24,00	-	195,86	196,34	-0,47	36,47	33,44	3,03	4,41	3,77														0,58
07.10.2022	24,00	-	192,33	193,44	-1,11	36,92	33,65	3,27	4,39	3,78														0,59
08.10.2022	24,00	-	192,38	193,45	-1,07	37,65	34,26	3,39	4,36	3,75														0,62
09.10.2022	24,00	-	191,92	192,98	-1,05	37,46	34,15	3,31	4,34	3,73														0,60
10.10.2022	24,00	-	192,04	193,04	-1,00	37,47	34,08	3,39	4,35	3,75														0,62
11.10.2022	24,00	-	190,77	191,66	-0,89	37,45	34,03	3,42	4,33	3,73														0,62
12.10.2022	24,00	-	189,09	190,03	-0,95	38,07	34,46	3,61	4,41	3,80														0,65
13.10.2022	24,00	-	189,69	190,46	-0,78	36,97	33,59	3,38	4,41	3,81														0,62
14.10.2022	24,00	-	189,78	190,57	-0,79	37,72	34,10	3,62	4,37	3,76														0,66
15.10.2022	24,00	-	189,60	190,55	-0,95	39,29	35,40	3,89	4,37	3,77														0,71
16.10.2022	24,00	-	189,73	190,63	-0,90	39,17	35,35	3,82	4,37	3,77														0,69
17.10.2022	24,00	-	189,97	190,57	-0,60	38,78	35,08	3,70	4,32	3,71														0,68
18.10.2022	24,00	-	189,78	189,69	0,09	37,72	34,26	3,46	4,28	3,67														0,66
19.10.2022	24,00	-	190,68	190,34	0,34	38,69	34,85	3,84	4,31	3,71														0,75
20.10.2022	24,00	-	189,66	189,52	0,14	40,88	36,33	4,55	4,34	3,83														0,87
21.10.2022	24,00	-	133,28	135,02	-1,74	37,04	33,68	3,36	3,66	3,34														0,61
22.10.2022	24,00	-	196,26	198,85	-2,59	43,04	38,21	4,83	4,35	3,77														0,85
Среднее	24,00	-	203,61	203,42	0,19	37,85	34,55	3,29	4,32	3,68														0,68
Итого	720,00		6108,20	6102,64	5,56																			20,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):**  
**Объем потреблённого теплоносителя V<sub>гвс</sub> изл.**

**20,42** Гкал;  
Гкал;  
куб.м.



Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Идентификатор документа 6bc4689a-2c9e-4ac9-8b7d-67e520199b27

## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 16:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа