

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник 2я Невская котельная

Договор: 9211.038.1
 Строит.Адрес: Ивановская 34
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график: 150\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Ивановская 34_ЦО_октябрь_Н		Вычислитель: СПТ-940 № 2161		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024		Тхв, гр.С= 10.05	
Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15							Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15							Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=							Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=							Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=							Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:													

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.): т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022																							Контрольные данные		Общее теплотр-е
Учет отопление (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
			т	т	т	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал		т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал.	Гкал.	Гкал.	
23.09.2022	24,00	-	20,02	20,10	-0,07	68,12	29,60	38,51	7,00	4,20															0,77
24.09.2022	24,00	-	19,51	19,56	-0,05	67,98	29,18	38,80	7,00	4,20															0,76
25.09.2022	24,00	-	19,77	19,82	-0,05	68,31	29,10	39,21	7,00	4,20															0,77
26.09.2022	24,00	-	20,21	20,29	-0,08	68,02	29,28	38,75	7,00	4,20															0,78
27.09.2022	24,00	-	19,64	19,72	-0,08	67,24	29,02	38,23	7,00	4,20															0,75
28.09.2022	24,00	-	19,58	19,63	-0,05	68,02	28,84	39,18	7,00	4,20															0,77
29.09.2022	24,00	-	19,51	19,55	-0,04	67,93	28,54	39,39	7,00	4,20															0,77
30.09.2022	24,00	-	19,93	19,98	-0,04	68,13	28,84	39,29	7,00	4,20															0,78
01.10.2022	24,00	-	20,31	20,36	-0,05	68,81	29,04	39,77	7,00	4,20															0,81
02.10.2022	24,00	-	20,28	20,28	0,00	68,64	28,88	39,76	7,00	4,20															0,81
03.10.2022	24,00	-	24,08	24,18	-0,10	67,93	30,22	37,71	7,00	4,20															0,91
04.10.2022	24,00	-	28,60	28,76	-0,16	67,04	32,32	34,72	7,00	4,20															0,99
05.10.2022	24,00	-	28,68	28,86	-0,18	68,48	32,93	35,55	7,00	4,20															1,01
06.10.2022	24,00	-	28,81	29,00	-0,19	67,96	33,23	34,73	7,00	4,20															0,99
07.10.2022	24,00	-	28,66	28,88	-0,22	68,96	33,91	35,06	7,00	4,20															1,00
08.10.2022	24,00	-	28,40	28,60	-0,20	68,37	33,88	34,49	7,00	4,20															0,97
09.10.2022	24,00	-	28,28	28,48	-0,21	68,58	33,87	34,71	7,00	4,20															0,98
10.10.2022	24,00	-	28,14	28,36	-0,22	69,35	33,58	35,77	7,00	4,20															1,00
11.10.2022	24,00	-	28,42	28,63	-0,21	68,71	33,41	35,30	7,00	4,20															1,00
12.10.2022	24,00	-	28,68	28,91	-0,23	68,11	33,46	34,64	7,00	4,20															0,99
13.10.2022	24,00	-	28,56	28,79	-0,23	68,76	33,22	35,54	7,00	4,20															1,01
14.10.2022	24,00	-	28,70	28,92	-0,22	69,17	33,45	35,72	7,00	4,20															1,02
15.10.2022	24,00	-	28,92	29,18	-0,26	69,06	33,78	35,28	7,00	4,20															1,01
16.10.2022	24,00	-	28,90	29,17	-0,27	68,47	33,91	34,56	7,00	4,20															0,99
17.10.2022	24,00	-	28,52	28,80	-0,27	68,54	33,81	34,73	7,00	4,20															0,98
18.10.2022	24,00	-	28,44	28,65	-0,21	68,97	33,79	35,19	7,00	4,20															0,99
19.10.2022	24,00	-	28,03	28,21	-0,18	68,71	33,07	35,63	7,00	4,20															0,99
20.10.2022	24,00	-	28,55	28,69	-0,14	68,17	32,47	35,71	7,00	4,20															1,02
21.10.2022	24,00	-	28,69	28,80	-0,12	68,57	32,67	35,90	7,00	4,20															1,03
22.10.2022	24,00	-	28,60	28,76	-0,17	68,46	32,63	35,82	7,00	4,20															1,02
Среднее	24,00	-	25,51	25,66	-0,15	68,39	31,80	36,59	7,00	4,20															0,92
Итого	720,00		765,42	769,93	-4,51																				27,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.

27,63 Гкал;
Гкал;
куб.м. _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор документа 10bd0420-081f-43f0-b833-3e0f6e28c3e6



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 16:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа