

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 27-1 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник ТЭЦ-22

Договор: 7387.038.1
 Строит.Адрес: Караваяевская 27-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график: 95\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Караваяевская 27-1_ЦО_октябрь_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 20.08.2024		Тхв, гр.С= 10.4	
Вычислитель: СПТ-940 № 2108											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30					Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30					Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.): т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
23.09.2022	24,00	-	112,84	111,58	1,26	47,10	41,58	5,52	4,35	4,02															0,68
24.09.2022	24,00	-	211,99	209,64	2,35	47,09	41,48	5,61	4,38	4,06															1,29
25.09.2022	24,00	-	124,54	123,31	1,24	46,87	40,24	6,62	4,31	4,01															0,87
26.09.2022	24,00	-	54,92	54,32	0,60	46,91	32,08	14,83	3,97	3,95															0,83
27.09.2022	24,00	-	54,13	53,48	0,65	46,82	31,53	15,30	3,98	3,97															0,85
28.09.2022	24,00	-	54,80	54,18	0,62	37,89	28,25	9,64	3,92	3,90															0,54
29.09.2022	24,00	-	21,87	21,92	-0,05	23,17	21,45	1,72	3,96	3,90															0,04
30.09.2022	24,00	-	43,63	43,18	0,45	46,35	27,68	18,67	4,02	4,01															0,83
01.10.2022	24,00	-	47,13	46,66	0,46	46,70	29,09	17,61	4,05	4,04															0,84
02.10.2022	24,00	-	46,90	46,43	0,46	46,75	29,15	17,60	4,05	4,04															0,84
03.10.2022	24,00	-	46,91	46,43	0,48	46,86	29,11	17,75	4,05	4,04															0,85
04.10.2022	24,00	-	46,89	46,42	0,47	46,67	29,11	17,55	4,05	4,04															0,84
05.10.2022	24,00	-	46,82	46,34	0,48	46,84	29,15	17,69	4,05	4,04															0,84
06.10.2022	24,00	-	38,06	37,84	0,22	46,94	29,44	17,50	4,06	4,05															0,67
07.10.2022	24,00	-	93,93	92,30	1,63	45,15	39,41	5,74	3,90	3,80															0,60
08.10.2022	24,00	-	172,52	169,99	2,52	46,93	40,05	6,87	4,36	4,15															1,29
09.10.2022	24,00	-	171,78	169,26	2,52	46,93	40,22	6,72	4,36	4,15															1,25
10.10.2022	24,00	-	164,38	161,96	2,42	46,91	40,11	6,80	4,35	4,14															1,21
11.10.2022	24,00	-	171,34	168,84	2,50	47,03	40,17	6,85	4,35	4,14															1,27
12.10.2022	24,00	-	170,49	168,00	2,49	46,92	40,07	6,84	4,36	4,15															1,27
13.10.2022	24,00	-	170,70	168,19	2,51	46,97	40,04	6,92	4,36	4,15															1,28
14.10.2022	24,00	-	170,12	167,64	2,48	46,99	40,06	6,94	4,36	4,15															1,28
15.10.2022	24,00	-	168,75	166,31	2,44	46,89	40,03	6,85	4,36	4,16															1,25
16.10.2022	24,00	-	168,66	166,22	2,44	46,76	40,00	6,77	4,36	4,16															1,24
17.10.2022	24,00	-	168,43	166,00	2,43	46,95	40,14	6,81	4,36	4,16															1,24
18.10.2022	24,00	-	168,78	166,33	2,45	46,85	40,06	6,80	4,36	4,16															1,24
19.10.2022	24,00	-	168,98	166,50	2,48	46,25	39,51	6,74	4,36	4,16															1,24
20.10.2022	24,00	-	168,93	166,44	2,48	45,91	39,07	6,84	4,32	4,17															1,25
21.10.2022	24,00	-	168,67	166,19	2,48	45,97	39,12	6,85	4,37	4,17															1,25
22.10.2022	24,00	-	167,46	165,00	2,46	45,80	38,95	6,85	4,37	4,17															1,24
Среднее	24,00	-	119,51	117,90	1,61	45,60	35,88	9,73	4,22	4,07															1,01
Итого	720,00	-	3585,30	3536,89	48,42																				30,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.



30,19 Гкал;
 Гкал;
 куб.м. _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор документа abd5e96f-f777-43c7-b89e-ea4a78597848



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 16:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа