

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонтен: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 31-3 / ТЦ-2 ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник ТЭЦ-22

Договор:
 Строит.Адрес: Караваяевская 31-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 ЦО
 Код УУТЭ:

график:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Караваяевская 31-3_ТЦ-2 ЦО_октябрь_Н | | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | | Тхв, гр.С= 10.4 | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 | | Режим (схема): | | | | | | | |
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: ПРЭМ 40 г | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | | | | | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: ПРЭМ 40 г | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | | | | | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | | | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | | | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | | | Преобр.давления: | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: | | Qот= | | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час): | | Qтех.гвс.ср= | | Qгвс.ср= | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот={G_OT*24} | | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gгвс={G_GVS_SR*24} |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотр-е |
|---|--------|----|----------|----------|-------|-------|-------|------|--------|--------|-----------------|--------|-----|-----|----|-------|--------|--------|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|-----------------|
| Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата | Ти час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. | |
| | | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | | гк/см2 | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | | | | | С |
| 23.09.2022 | 24,00 | - | 345,74 | 345,74 | 0,00 | 47,18 | 43,29 | 3,89 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 24.09.2022 | 24,00 | - | 337,23 | 337,23 | 0,00 | 47,28 | 43,46 | 3,82 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 25.09.2022 | 24,00 | - | 358,63 | 358,63 | 0,00 | 47,19 | 43,49 | 3,70 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 26.09.2022 | 24,00 | - | 363,21 | 363,21 | 0,00 | 47,31 | 43,65 | 3,66 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 27.09.2022 | 24,00 | - | 361,20 | 361,20 | 0,00 | 47,18 | 43,55 | 3,63 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 28.09.2022 | 24,00 | - | 363,03 | 363,03 | 0,00 | 37,20 | 35,21 | 1,99 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,73 |
| 29.09.2022 | 24,00 | - | 136,46 | 136,66 | -0,20 | 23,63 | 23,11 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30.09.2022 | 24,00 | - | 335,39 | 335,39 | 0,00 | 47,33 | 43,18 | 4,15 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,40 |
| 01.10.2022 | 24,00 | - | 360,39 | 360,39 | 0,00 | 47,14 | 43,30 | 3,84 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 02.10.2022 | 24,00 | - | 359,47 | 359,47 | 0,00 | 47,19 | 43,39 | 3,80 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 |
| 03.10.2022 | 24,00 | - | 359,22 | 359,22 | 0,00 | 47,30 | 43,47 | 3,83 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 04.10.2022 | 24,00 | - | 357,57 | 357,57 | 0,00 | 47,11 | 43,34 | 3,77 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 05.10.2022 | 24,00 | - | 353,90 | 353,90 | 0,00 | 47,26 | 43,43 | 3,83 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 06.10.2022 | 24,00 | - | 352,75 | 352,75 | 0,00 | 47,34 | 43,53 | 3,81 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 07.10.2022 | 24,00 | - | 325,48 | 325,49 | -0,01 | 47,14 | 43,36 | 3,78 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,24 |
| 08.10.2022 | 24,00 | - | 352,15 | 352,15 | 0,00 | 47,18 | 43,45 | 3,73 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 09.10.2022 | 24,00 | - | 352,26 | 352,26 | 0,00 | 47,14 | 43,45 | 3,69 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,31 |
| 10.10.2022 | 24,00 | - | 352,80 | 352,80 | 0,00 | 47,20 | 43,39 | 3,81 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 11.10.2022 | 24,00 | - | 351,95 | 351,95 | 0,00 | 47,27 | 43,44 | 3,83 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 12.10.2022 | 24,00 | - | 351,45 | 351,45 | 0,00 | 47,17 | 43,36 | 3,81 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 13.10.2022 | 24,00 | - | 351,87 | 351,87 | 0,00 | 47,22 | 43,34 | 3,88 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 |
| 14.10.2022 | 24,00 | - | 351,06 | 351,06 | 0,00 | 47,29 | 43,37 | 3,92 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 15.10.2022 | 24,00 | - | 350,37 | 350,37 | 0,00 | 47,14 | 43,29 | 3,85 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 16.10.2022 | 24,00 | - | 350,76 | 350,76 | 0,00 | 46,99 | 43,16 | 3,83 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 17.10.2022 | 24,00 | - | 349,91 | 349,91 | 0,00 | 47,19 | 43,38 | 3,81 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 18.10.2022 | 24,00 | - | 350,75 | 350,75 | 0,00 | 47,04 | 43,28 | 3,76 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 19.10.2022 | 24,00 | - | 351,15 | 351,15 | 0,00 | 46,50 | 42,74 | 3,76 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 20.10.2022 | 24,00 | - | 351,43 | 351,43 | 0,00 | 46,12 | 42,32 | 3,80 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 21.10.2022 | 24,00 | - | 351,47 | 351,47 | 0,00 | 46,23 | 42,42 | 3,81 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 22.10.2022 | 24,00 | - | 350,21 | 350,21 | 0,00 | 46,05 | 42,24 | 3,81 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| Среднее | 24,00 | - | 344,64 | 344,65 | -0,01 | 45,95 | 42,31 | 3,64 | 7,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,28 |
| Итого | 720,00 | | 10339,26 | 10339,47 | -0,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,50 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q ЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|--|---------------------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| | 21.10.2022 00:00:00 | 91031,47 | 91022,44 | - | - | - | V4_TV1 | 490,39 | 0,37 | 8957,00 |
| | 22.10.2022 00:00:00 | 91382,94 | 91373,91 | - | - | - | V4_TV1 | 491,74 | 0,37 | 8981,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.

38,50 Гкал;
Гкал;
куб.м. _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор документа debbbce7-acaf-4b77-837d-0130a8518282



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| Подписи отправителя: | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|--|---|---|-------------------------|
| ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа | |
| ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 16:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа | |