

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 33-2 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник ТЭЦ-22

Договор: 6648
 Строит.Адрес: Караваяевская 33-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график: 95\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Караваяевская 33-2_ЦО_октябрь_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024		Тхв, гр.С= 10.4	
Вычислитель: СПТ-940 № 1793		расходомер: Питерфло		Gmin= 0.2	Gmax= 30			Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Поданоц.тр.(M1):		расходомер: Питерфло		Gmin= 0.2	Gmax= 30			Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):		расходомер:		Gmin=	Gmax=			Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Дата		Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
				т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.	
23.09.2022	24,00	-		206,70	210,75	-4,05	47,25	44,75	2,51	4,87	4,01														0,34	
24.09.2022	24,00	-		200,25	204,18	-3,93	47,41	44,81	2,60	4,86	4,04														0,35	
25.09.2022	24,00	-		199,86	203,70	-3,84	47,28	44,70	2,59	4,84	4,00														0,35	
26.09.2022	24,00	-		272,12	276,27	-4,15	47,37	45,44	1,93	4,84	3,76														0,34	
27.09.2022	24,00	-		382,40	386,86	-4,46	47,29	45,43	1,86	4,80	3,65														0,52	
28.09.2022	24,00	-		485,85	494,26	-8,41	38,26	37,00	1,26	4,73	3,61														0,31	
29.09.2022	24,00	-		192,94	196,28	-3,34	23,29	23,10	0,20	4,77	3,64														0,00	
30.09.2022	24,00	-		417,93	425,41	-7,48	47,22	44,61	2,61	4,74	3,71														0,76	
01.10.2022	24,00	-		463,99	472,18	-8,19	47,28	45,01	2,27	4,75	3,73														0,69	
02.10.2022	24,00	-		463,43	471,59	-8,15	47,33	45,09	2,24	4,75	3,74														0,68	
03.10.2022	24,00	-		463,23	471,39	-8,15	47,43	45,19	2,24	4,75	3,74														0,68	
04.10.2022	24,00	-		463,06	471,23	-8,17	47,23	45,03	2,19	4,74	3,73														0,66	
05.10.2022	24,00	-		461,90	470,07	-8,17	47,38	45,17	2,21	4,75	3,74														0,66	
06.10.2022	24,00	-		455,81	458,43	-2,63	47,47	45,29	2,18	4,75	3,75														0,88	
07.10.2022	24,00	-		420,12	416,05	4,07	47,33	45,10	2,23	4,74	3,75														1,13	
08.10.2022	24,00	-		448,13	443,53	4,60	47,27	45,15	2,12	4,74	3,77														1,17	
09.10.2022	24,00	-		448,24	443,69	4,56	47,28	45,17	2,11	4,74	3,77														1,16	
10.10.2022	24,00	-		453,36	448,78	4,58	47,32	45,13	2,19	4,74	3,77														1,21	
11.10.2022	24,00	-		454,35	449,75	4,59	47,40	45,21	2,19	4,74	3,77														1,21	
12.10.2022	24,00	-		441,94	437,52	4,42	47,28	45,09	2,20	4,74	3,78														1,18	
13.10.2022	24,00	-		453,42	448,91	4,52	47,37	45,15	2,23	4,74	3,78														1,22	
14.10.2022	24,00	-		452,97	448,46	4,51	47,39	45,16	2,23	4,74	3,78														1,22	
15.10.2022	24,00	-		452,24	447,74	4,51	47,27	45,07	2,20	4,74	3,78														1,21	
16.10.2022	24,00	-		451,90	447,41	4,48	47,13	44,94	2,19	4,75	3,78														1,20	
17.10.2022	24,00	-		451,16	446,69	4,47	47,30	45,11	2,19	4,74	3,79														1,20	
18.10.2022	24,00	-		452,16	447,67	4,49	47,22	45,02	2,19	4,74	3,78														1,20	
19.10.2022	24,00	-		452,55	448,05	4,51	46,63	44,44	2,19	4,75	3,78														1,20	
20.10.2022	24,00	-		452,33	447,83	4,50	46,28	44,05	2,23	4,75	3,79														1,21	
21.10.2022	24,00	-		452,02	447,52	4,50	46,37	44,15	2,21	4,75	3,79														1,21	
22.10.2022	24,00	-		449,48	444,97	4,51	46,19	43,98	2,22	4,75	3,79														1,20	
Среднее	24,00	-		410,53	410,90	-0,38	46,08	43,95	2,13	4,76	3,78														0,88	
Итого	720,00			12315,84	12327,14	-11,30																			26,32	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.

26,32 Гкал;
Гкал;
куб.м.


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Идентификатор документа 59f1f13c-8ae2-46f9-96e5-2e9cfb227430



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5B449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	31.10.2022 16:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа