

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС №2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 37 / ЦО  
 Обслуживающая организация:  
 Источник ТЭЦ-22

Договор: 6864  
 Строит.Адрес: Караваяевская 37  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО  
 Код УУТЭ:

график: 95\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Караваяевская 37_ЦО_октябрь_Н		Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024		Тхв, гр.С= 10.4	
Вычислитель: СПТ-940 № 2114		Режим (схема):				Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45			Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45						
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=						
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=						
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=						
Расчетный алгоритм: зима: лето:									

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Дата		Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплотр-е
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.		
				т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.		
23.09.2022	24,00	-		275,75	274,23	1,52	46,84	42,43	4,41	4,65	3,75															1,28	
24.09.2022	24,00	-		232,62	231,33	1,29	47,06	42,00	5,06	4,55	3,92															1,23	
25.09.2022	24,00	-		229,91	228,63	1,28	46,94	41,91	5,02	4,53	3,89															1,21	
26.09.2022	24,00	-		228,13	227,02	1,11	47,06	41,99	5,08	4,54	3,93															1,21	
27.09.2022	24,00	-		221,07	220,04	1,03	46,96	41,79	5,17	4,53	3,96															1,19	
28.09.2022	24,00	-		219,53	218,12	1,41	38,00	34,85	3,15	4,47	3,91															0,74	
29.09.2022	24,00	-		87,57	86,54	1,03	23,07	22,61	0,46	4,51	3,95															0,00	
30.09.2022	24,00	-		189,90	188,96	0,94	46,75	40,44	6,31	4,49	3,98															1,24	
01.10.2022	24,00	-		208,44	207,48	0,97	46,91	41,27	5,64	4,51	4,01															1,22	
02.10.2022	24,00	-		208,22	207,27	0,94	46,96	41,36	5,60	4,51	4,01															1,21	
03.10.2022	24,00	-		208,08	207,14	0,95	47,05	41,39	5,66	4,51	4,01															1,22	
04.10.2022	24,00	-		207,99	207,05	0,94	46,85	41,32	5,53	4,50	4,00															1,19	
05.10.2022	24,00	-		207,04	206,12	0,93	47,00	41,40	5,61	4,51	4,01															1,20	
06.10.2022	24,00	-		205,85	204,93	0,92	47,10	41,53	5,57	4,51	4,02															1,19	
07.10.2022	24,00	-		189,85	189,00	0,84	46,95	41,28	5,68	4,49	4,01															1,11	
08.10.2022	24,00	-		203,45	202,57	0,88	46,90	41,42	5,48	4,51	4,03															1,15	
09.10.2022	24,00	-		203,58	202,70	0,87	46,91	41,47	5,45	4,51	4,03															1,14	
10.10.2022	24,00	-		203,88	203,01	0,87	46,95	41,33	5,62	4,50	4,03															1,18	
11.10.2022	24,00	-		203,22	202,36	0,86	47,03	41,35	5,67	4,50	4,03															1,19	
12.10.2022	24,00	-		202,50	201,66	0,84	46,91	41,26	5,65	4,51	4,04															1,18	
13.10.2022	24,00	-		194,45	193,65	0,80	46,99	41,22	5,77	4,51	4,03															1,15	
14.10.2022	24,00	-		202,43	201,56	0,86	47,02	41,25	5,77	4,51	4,04															1,20	
15.10.2022	24,00	-		202,10	201,27	0,84	46,89	41,24	5,66	4,51	4,04															1,18	
16.10.2022	24,00	-		201,95	201,11	0,85	46,76	41,18	5,58	4,51	4,04															1,16	
17.10.2022	24,00	-		201,64	200,77	0,86	46,92	41,31	5,61	4,51	4,04															1,17	
18.10.2022	24,00	-		202,05	201,19	0,86	46,84	41,21	5,64	4,51	4,04															1,17	
19.10.2022	24,00	-		202,25	201,38	0,87	46,25	40,67	5,58	4,51	4,04															1,16	
20.10.2022	24,00	-		202,18	201,34	0,84	45,91	40,26	5,65	4,52	4,05															1,18	
21.10.2022	24,00	-		202,04	201,20	0,85	46,00	40,31	5,68	4,52	4,05															1,18	
22.10.2022	24,00	-		200,88	200,05	0,83	45,83	40,17	5,66	4,52	4,05															1,17	
Среднее	24,00	-		204,95	203,99	0,96	45,72	40,44	5,28	4,51	4,00															1,13	
Итого	720,00			6148,53	6119,66	28,87																				33,98	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_ куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_

Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):**  
**Объем потребленного теплоносителя V<sub>гвс</sub> изл.**

**33,98** Гкал;  
Гкал;  
куб.м. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор документа b41a35a2-9b8b-46e9-a321-22f3e254f5f1



### Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	28.10.2022 16:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	