

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **1826**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 26.04.2023 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: СПТ941.11 № 36490 | расходомер: | Gmin= | | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | Термопреобр.: | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,9054 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 271,62 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2022 | 24,00 | * | 131,66 | 135,93 | -4,27 | 65,19 | 46,90 | 18,29 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 24.09.2022 | 24,00 | * | 133,64 | 138,18 | -4,54 | 68,25 | 48,74 | 19,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 25.09.2022 | 24,00 | * | 130,64 | 135,17 | -4,53 | 68,30 | 48,61 | 19,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 26.09.2022 | 24,00 | * | 133,93 | 138,56 | -4,63 | 68,50 | 49,15 | 19,35 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 27.09.2022 | 24,00 | * | 134,54 | 139,19 | -4,65 | 68,83 | 49,60 | 19,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 28.09.2022 | 24,00 | * | 130,21 | 134,65 | -4,44 | 68,25 | 48,58 | 19,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 29.09.2022 | 24,00 | * | 132,23 | 136,78 | -4,55 | 68,49 | 48,54 | 19,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 30.09.2022 | 24,00 | * | 131,31 | 135,85 | -4,54 | 69,15 | 49,05 | 20,10 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 01.10.2022 | 24,00 | * | 129,24 | 133,70 | -4,46 | 68,24 | 48,40 | 19,84 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 02.10.2022 | 24,00 | * | 126,48 | 130,81 | -4,33 | 67,98 | 47,74 | 20,24 | | | | | | | | | | | | | | 2,36 |
| 03.10.2022 | 24,00 | * | 148,37 | 153,61 | -5,24 | 66,80 | 48,53 | 18,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 04.10.2022 | 24,00 | * | 160,47 | 166,35 | -5,88 | 64,24 | 47,96 | 16,28 | | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 05.10.2022 | 24,00 | * | 167,20 | 173,22 | -6,02 | 67,03 | 49,84 | 17,19 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 06.10.2022 | 24,00 | * | 166,21 | 172,05 | -5,84 | 67,85 | 50,06 | 17,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 07.10.2022 | 24,00 | * | 167,72 | 173,71 | -5,99 | 67,83 | 50,26 | 17,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 08.10.2022 | 24,00 | * | 168,84 | 174,86 | -6,02 | 66,08 | 49,53 | 16,55 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 09.10.2022 | 24,00 | * | 169,92 | 175,93 | -6,01 | 67,47 | 50,47 | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 10.10.2022 | 24,00 | * | 168,21 | 174,12 | -5,91 | 66,95 | 49,63 | 17,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 11.10.2022 | 24,00 | * | 172,71 | 178,70 | -5,99 | 67,89 | 50,52 | 17,37 | | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 12.10.2022 | 24,00 | * | 169,37 | 175,22 | -5,85 | 67,00 | 49,86 | 17,14 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 13.10.2022 | 24,00 | * | 166,99 | 172,74 | -5,75 | 65,99 | 48,89 | 17,10 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 14.10.2022 | 24,00 | * | 167,96 | 173,72 | -5,76 | 66,16 | 49,07 | 17,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 15.10.2022 | 24,00 | * | 169,04 | 174,85 | -5,81 | 67,26 | 50,01 | 17,25 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 16.10.2022 | 24,00 | * | 168,52 | 174,33 | -5,81 | 67,18 | 49,91 | 17,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 17.10.2022 | 24,00 | * | 169,72 | 175,54 | -5,82 | 67,47 | 50,06 | 17,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 18.10.2022 | 24,00 | * | 169,82 | 175,62 | -5,80 | 67,42 | 50,02 | 17,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 19.10.2022 | 24,00 | * | 165,02 | 170,65 | -5,63 | 65,40 | 48,09 | 17,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 20.10.2022 | 24,00 | * | 163,65 | 169,24 | -5,59 | 64,45 | 46,96 | 17,49 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 21.10.2022 | 24,00 | * | 168,15 | 173,84 | -5,69 | 67,55 | 49,04 | 18,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 22.10.2022 | 24,00 | * | 167,05 | 172,73 | -5,68 | 67,54 | 49,15 | 18,39 | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| Среднее | 24,00 | | 154,96 | 160,33 | -5,37 | 67,22 | 49,11 | 18,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| Итого | 720,00 | | 4648,82 | 4809,85 | -161,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,94 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,38** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **75,94** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 27.10.2022 10:40 GMT+03:00



baa0ced7-d0c4-49c8-a07f-d3fc937b342d

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 16:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |