

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.12, лит. Б**  
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 12, лит. Б**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33087.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **106213**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 48434</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			КТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,294</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.гвс.= <b>0</b>	Qвент.гвс.= <b>0</b>	Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>89,3165</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0</b>
			Qгвс.ср.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м.= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2022	24,00		103,92	103,92	0,00	67,97	43,55	24,42														2,54
24.09.2022	24,00		101,05	101,05	0,00	67,80	43,00	24,80														2,50
25.09.2022	24,00		102,56	102,56	0,00	68,16	42,99	25,17														2,58
26.09.2022	24,00		103,26	103,26	0,00	67,95	43,06	24,89														2,57
27.09.2022	24,00		97,94	97,94	0,00	67,28	42,26	25,02														2,45
28.09.2022	24,00		96,30	96,30	0,00	68,07	42,02	26,05														2,51
29.09.2022	24,00		95,97	95,97	0,00	67,98	41,84	26,14														2,51
30.09.2022	24,00		92,10	92,10	0,00	68,11	41,72	26,39														2,43
01.10.2022	24,00		98,77	98,77	0,00	68,90	42,49	26,41														2,61
02.10.2022	24,00		98,21	98,21	0,00	68,72	42,22	26,50														2,60
03.10.2022	24,00		117,19	117,19	0,00	68,06	44,00	24,06														2,82
04.10.2022	24,00		138,10	138,10	0,00	67,19	45,82	21,37														2,95
05.10.2022	24,00		139,18	139,18	0,00	68,63	46,75	21,88														3,05
06.10.2022	24,00		139,77	139,77	0,00	68,10	47,22	20,88														2,92
07.10.2022	24,00		139,62	139,62	0,00	69,09	47,97	21,12														2,95
08.10.2022	24,00		138,59	138,59	0,00	68,49	47,76	20,73														2,87
09.10.2022	24,00		137,79	137,79	0,00	68,72	47,66	21,06														2,90
10.10.2022	24,00		136,85	136,85	0,00	69,48	47,55	21,93														3,00
11.10.2022	24,00		138,40	138,40	0,00	68,84	47,33	21,51														2,98
12.10.2022	24,00		139,56	139,56	0,00	68,26	47,31	20,95														2,93
13.10.2022	24,00		138,52	138,52	0,00	68,92	47,37	21,55														2,99
14.10.2022	24,00		139,68	139,68	0,00	69,33	47,74	21,59														3,02
15.10.2022	24,00		141,38	141,38	0,00	69,22	47,97	21,25														3,00
16.10.2022	24,00		141,10	141,10	0,00	68,63	47,64	20,99														2,97
17.10.2022	24,00		139,45	139,45	0,00	68,68	47,60	21,08														2,94
18.10.2022	24,00		138,42	138,42	0,00	69,12	47,62	21,50														2,98
19.10.2022	24,00		134,78	134,78	0,00	68,87	46,76	22,11														2,98
20.10.2022	24,00		136,50	136,50	0,00	68,36	46,37	21,99														3,00
21.10.2022	24,00		137,81	137,81	0,00	68,75	46,86	21,89														3,02
22.10.2022	24,00		137,87	137,87	0,00	68,63	46,93	21,70														3,00
<b>Среднее</b>	24,00		124,69	124,69	0,00	68,48	45,58	22,90														2,82
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>3740,64</b>	<b>3740,64</b>	<b>0,00</b>																	<b>84,57</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **10,05** °C **0** Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **84,57** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации  
 Передач через Диадок 26.10.2022 16:40 GMT+03:00  
 92d0611a-e006-48ef-a963-853d5c326d0e  
 Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5E449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.10.2022 16:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	31.10.2022 16:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа