

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Договор: 10965.038.1

Телефон:

Узел учета: ЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / ЦО+ГВС

Строит.Адрес: Ново-Александровская 25

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация:

Строит.Адрес: Ново-Александровская 25

Источник Обуховский 3-д

Строит.Адрес: Ново-Александровская 25

График:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Ново-Александровская 25_ЦО+ГВС_октябрь_Н		Приборы УУТЭ поверены до 06.06.2023		Тхв, гр.С= 10.03	
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408		Режим (схема):							
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45					Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45					Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)$ лето: $Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)$									

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.224	Qвент.=	Qтех.пот.=;"Qот=0.224	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.19688
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0.0635				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е	
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал		
23.09.2022	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
24.09.2022	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
25.09.2022	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
26.09.2022	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
27.09.2022	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
28.09.2022	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
29.09.2022	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
30.09.2022	24,00	-	78,90	70,33	8,57	67,89	41,82	26,07	7,00	5,00				28,70	-	-	29,30	-	29,30	-	67,92	-	1,95	-	-	2,41
01.10.2022	24,00	-	79,06	70,34	8,72	67,13	41,31	25,82	7,00	5,00				28,78	-	-	29,37	-	29,37	-	67,18	-	1,93	-	-	2,40
02.10.2022	24,00	-	78,63	68,80	9,83	66,92	40,66	26,26	7,00	5,00				29,45	-	-	30,07	-	30,07	-	66,97	-	1,98	-	-	2,46
03.10.2022	24,00	-	86,81	77,36	9,45	65,37	41,35	24,02	7,00	5,00				30,14	-	-	30,74	-	30,74	-	65,41	-	1,97	-	-	2,48
04.10.2022	24,00	-	94,64	84,93	9,71	63,52	42,06	21,46	7,00	5,00				31,26	-	-	31,84	-	31,84	-	63,64	-	1,99	-	-	2,44
05.10.2022	24,00	-	96,91	86,93	9,98	66,30	43,92	22,38	7,00	5,00				31,25	-	-	31,91	-	31,91	-	66,38	-	2,08	-	-	2,61
06.10.2022	24,00	-	96,72	87,52	9,20	67,15	44,65	22,50	7,00	5,00				30,94	-	-	31,60	-	31,60	-	67,25	-	2,08	-	-	2,59
07.10.2022	24,00	-	95,88	88,01	7,87	66,62	44,96	21,66	7,00	5,00				29,67	-	-	30,28	-	30,28	-	66,61	-	1,98	-	-	2,44
08.10.2022	24,00	-	96,55	88,29	8,26	65,38	44,47	20,91	7,00	5,00				30,04	-	-	30,64	-	30,64	-	65,48	-	1,97	-	-	2,39
09.10.2022	24,00	-	97,63	88,58	9,05	66,48	44,95	21,53	7,00	5,00				30,81	-	-	31,46	-	31,46	-	66,51	-	2,05	-	-	2,51
10.10.2022	24,00	-	96,28	87,76	8,52	66,11	44,26	21,85	7,00	5,00				29,93	-	-	30,53	-	30,53	-	66,21	-	1,98	-	-	2,48
11.10.2022	24,00	-	97,46	89,18	8,28	66,93	44,90	22,03	7,00	5,00				29,88	-	-	30,47	-	30,47	-	66,99	-	2,00	-	-	2,52
12.10.2022	24,00	-	96,69	87,95	8,74	66,01	44,09	21,92	7,00	5,00				30,19	-	-	30,79	-	30,79	-	66,07	-	2,00	-	-	2,51
13.10.2022	24,00	-	97,08	87,31	9,77	65,01	43,28	21,73	7,00	5,00				31,09	-	-	31,67	-	31,67	-	65,07	-	2,02	-	-	2,53
14.10.2022	24,00	-	98,44	87,75	10,69	65,35	43,59	21,76	7,00	5,00				32,06	-	-	32,67	-	32,67	-	65,46	-	2,10	-	-	2,61
15.10.2022	24,00	-	96,15	88,20	7,95	66,37	44,36	22,01	7,00	5,00				29,44	-	-	30,04	-	30,04	-	66,41	-	1,95	-	-	2,47
16.10.2022	24,00	-	98,97	87,81	11,16	66,22	44,33	21,89	7,00	5,00				32,49	-	-	33,15	-	33,15	-	66,24	-	2,15	-	-	2,66
17.10.2022	24,00	-	96,22	88,47	7,75	66,57	44,64	21,93	7,00	5,00				29,33	-	-	29,91	-	29,91	-	66,63	-	1,96	-	-	2,46
18.10.2022	24,00	-	97,87	88,44	9,43	66,37	44,29	22,08	7,00	5,00				30,94	-	-	31,56	-	31,56	-	66,42	-	2,06	-	-	2,58
19.10.2022	24,00	-	96,36	86,06	10,30	64,14	42,61	21,53	7,00	5,00				31,18	-	-	31,77	-	31,77	-	64,11	-	2,00	-	-	2,52
20.10.2022	24,00	-	94,11	85,69	8,42	63,78	41,76	22,02	7,00	5,00				29,17	-	-	29,72	-	29,72	-	63,92	-	1,86	-	-	2,42
21.10.2022	24,00	-	97,13	87,60	9,53	66,45	43,63	22,82	7,00	5,00				30,58	-	-	31,20	-	31,20	-	66,47	-	2,03	-	-	2,63
22.10.2022	24,00	-	96,93	86,98	9,95	66,52	43,60	22,92	7,00	5,00				30,83	-	-	31,46	-	31,46	-	66,57	-	2,06	-	-	2,66
Среднее	24,00	-	93,97	84,80	9,18	66,03	43,46	22,57	7,00	5,00				30,35	-	-	30,96	-	30,96	-	66,08	-	2,01	-	-	2,51
Итого	720,00		2819,24	2543,86	275,39												296,12	0,00			60,18	0,00	0,00			75,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2022 03:00:00	31336,97	20733,92	7500,80	-	7689,35	-	1357,06	554,83	9112,00
	22.10.2022 00:00:00	31426,16	20813,99	7529,18	-	7718,30	-	1359,49	556,72	9134,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Передан через Диадок 26.10.2022 16:40 GMT+03:00
 7f5979bb-9419-4e83-b3d6-79e7afa592c6



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.



10.03 °C = ##### Гкал;
-13140,25 Гкал;
296,12 куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____/

Идентификатор документа 7f5979bb-9419-4e83-b3d6-79e7afa592c6

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5B449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.10.2022 16:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	31.10.2022 16:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа