

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 21, лит. В**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9910.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **24495**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 208250</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,319</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.ср.= <b>0,319</b>	Qвент.ср.= <b>0</b>	Qтех.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>95,7</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0,1914</b>
			Qгвс.ср.= <b>0,087</b>
			Gгвс.= <b>34,8</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.09.2022		*																						
24.09.2022		*																						
25.09.2022		*																						
26.09.2022	1,00		0,96	0,10	0,86	66,42	47,23	19,19					0,98	0,10	0,88								0,06	
27.09.2022		*																						
28.09.2022		*																						
29.09.2022	24,00	*	59,46	52,78	6,68	68,32	47,73	20,59					60,73	53,34	7,39								1,54	
30.09.2022	24,00		126,40	117,25	9,15	67,86	48,36	19,50					129,09	118,52	10,57								2,91	
01.10.2022	24,00		126,50	116,76	9,74	67,11	47,79	19,32					129,14	118,04	11,10								2,91	
02.10.2022	24,00		124,73	111,84	12,89	66,88	47,07	19,81					127,30	113,03	14,27								3,08	
03.10.2022	24,00		143,20	131,15	12,05	65,35	47,73	17,62					146,05	132,58	13,47								3,10	
04.10.2022	24,00		160,06	151,38	8,68	63,62	47,77	15,85					163,06	153,05	10,01								2,96	
05.10.2022	24,00		166,61	156,57	10,04	66,41	49,34	17,07					169,96	158,40	11,56								3,34	
06.10.2022	24,00		167,91	158,11	9,80	67,27	49,36	17,91					171,42	159,98	11,44								3,50	
07.10.2022	24,00		168,08	159,01	9,07	66,75	49,45	17,30					171,52	160,84	10,68								3,36	
08.10.2022	24,00		168,34	159,22	9,12	65,52	48,65	16,87					171,66	161,05	10,61								3,29	
09.10.2022	24,00		169,10	159,75	9,35	66,58	49,37	17,21					172,54	161,62	10,92								3,38	
10.10.2022	24,00		166,64	157,59	9,05	66,23	48,60	17,63					170,01	159,36	10,65								3,38	
11.10.2022	24,00		171,29	159,87	11,42	67,06	48,91	18,15					174,83	161,72	13,11								3,67	
12.10.2022	24,00		167,82	157,96	9,86	66,11	47,73	18,38					171,18	159,69	11,49								3,56	
13.10.2022	24,00		166,23	156,28	9,95	65,09	46,63	18,46					169,48	157,90	11,58								3,54	
14.10.2022	24,00		167,35	157,86	9,49	65,44	47,03	18,41					170,64	159,55	11,09								3,53	
15.10.2022	24,00		168,00	159,57	8,43	66,47	47,94	18,53					171,37	161,30	10,07								3,52	
16.10.2022	24,00		168,61	157,03	11,58	66,31	47,81	18,50					171,99	158,77	13,22								3,68	
17.10.2022	24,00		169,12	160,17	8,95	66,70	48,29	18,41					172,56	161,93	10,63								3,55	
18.10.2022	24,00		169,16	159,78	9,38	66,50	48,14	18,36					172,61	161,53	11,08								3,56	
19.10.2022	24,00		162,97	153,48	9,49	64,30	46,22	18,08					166,10	155,07	11,03								3,39	
20.10.2022	24,00		162,03	152,45	9,58	63,94	45,39	18,55					165,07	153,94	11,13								3,44	
21.10.2022	24,00		167,24	157,45	9,79	66,56	47,21	19,35					170,65	159,19	11,46								3,70	
22.10.2022	24,00		166,60	155,44	11,16	66,64	46,89	19,75					169,98	157,06	12,92								3,81	
<b>Среднее</b>	23,08		156,16	146,36	9,80	66,22	47,87	18,35					159,30	147,97	11,33								3,32	
<b>Итого</b>	<b>577,00</b>		<b>3754,41</b>	<b>3518,85</b>	<b>235,56</b>								<b>3829,92</b>	<b>3557,56</b>	<b>272,36</b>								<b>79,76</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **143** час **19,78** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **143** час **67,39** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,38** °C **3,05** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **96,49** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **339,75** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 26.10.2022 16:40 GMT+03:00



2f518881-e5bf-47c4-a8e1-f3aa4fc207bb

Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5E449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.10.2022 16:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	31.10.2022 16:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа