

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 15 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник

Договор: Строит.Адрес: Обуховской Обороны 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы: Вычислитель: ТСПВ-026М № 1600229	Часовые и суточн. архивы в файлах: Режим (схема):	Обуховской Обороны 15_ЦО_октябрь_Н	Приборы УУТЭ поверены до 27.08.2023	Tхв, гр.С= {T_HVS}
Поддож.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр-д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	расходомер: ЭРСВ-440J расходомер: ЭРСВ-440J расходомер: расходомер: расходомер:	Gmin= 0.181 Gmin= 0.181 Gmin= Gmin= Gmin=	Gmax= 45.28 Gmax= 45.28 Gmax= Gmax= Gmax=	Преобр.давления: СДВ-И Преобр.давления: СДВ-И Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: лето:			Термопреобр.: ТПС Термопреобр.: ТПС Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час): Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот={G_OT*24}	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.={G_VENT*24}	Qтех.пот.=",Qот= Qвент.= Gтех.пот.={G_POTER*24}";Gот={G_OT*24}	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.={G_VENT*24}	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.={G_POTER*24}";Gот={G_OT*24}	Qгвс.ср= Qгвс.ср= Gгвс.ср={G_GVS_SR*24}
---	---------------------------------------	---	--	---	---	---

Дата		Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплотр-е
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.		
				т	т	т	С	С	т	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.		
23.09.2022	24,00	-		55,90	30,83	25,07	72,83	19,30	53,53	2,05	1,95															0,00	
24.09.2022	24,00	-		53,14	27,51	25,64	73,26	17,50	55,76	1,96	1,86															0,00	
25.09.2022	24,00	-		52,25	27,17	25,08	73,73	16,77	56,96	1,83	1,72															0,00	
26.09.2022	24,00	-		39,43	20,11	19,32	68,45	17,75	50,70	1,94	1,38															0,00	
27.09.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	44,50	22,64	21,86	2,56	0,30															0,00	
28.09.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	38,80	22,38	16,42	2,63	0,28															0,00	
29.09.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	38,76	22,01	16,75	2,57	0,28															0,00	
30.09.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	38,46	21,79	16,67	2,42	0,28															0,00	
01.10.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	38,64	21,55	17,09	2,36	0,28															0,00	
02.10.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	38,60	21,35	17,25	2,31	0,28															0,00	
03.10.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	38,24	21,17	17,07	2,11	0,28															0,00	
04.10.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	37,95	21,01	16,94	2,05	0,27															0,00	
05.10.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	38,01	20,87	17,14	2,09	0,24															0,00	
06.10.2022	24,00	-		0,00	0,00	0,00	37,96	20,80	17,16	2,06	0,22															0,00	
07.10.2022	24,00	-		7,60	5,76	1,83	37,65	22,63	15,02	1,49	0,62															0,19	
08.10.2022	24,00	-		62,66	56,93	5,73	55,12	41,66	13,46	3,68	3,34															1,09	
09.10.2022	24,00	-		50,59	49,26	1,33	54,89	38,44	16,45	3,57	3,33															0,90	
10.10.2022	24,00	-		47,24	47,27	-0,03	55,13	35,36	19,77	3,69	3,49															0,93	
11.10.2022	24,00	-		53,66	53,68	-0,02	55,18	36,34	18,84	3,72	3,49															1,00	
12.10.2022	24,00	-		59,15	59,12	0,04	55,21	37,64	17,57	3,76	3,51															1,04	
13.10.2022	24,00	-		65,67	65,46	0,20	55,23	38,73	16,50	3,79	3,51															1,09	
14.10.2022	24,00	-		69,93	69,68	0,24	55,29	39,59	15,70	3,82	3,51															1,11	
15.10.2022	24,00	-		71,57	71,45	0,12	55,42	40,14	15,28	3,83	3,51															1,10	
16.10.2022	24,00	-		73,96	73,78	0,19	55,40	40,60	14,80	3,84	3,51															1,10	
17.10.2022	24,00	-		76,84	76,77	0,06	55,41	40,84	14,57	3,86	3,51															1,12	
18.10.2022	24,00	-		79,89	79,70	0,18	55,32	41,17	14,15	3,90	3,52															1,14	
19.10.2022	24,00	-		81,04	80,83	0,21	55,47	41,71	13,76	3,91	3,52															1,12	
20.10.2022	24,00	-		82,03	81,73	0,29	55,58	41,76	13,82	3,92	3,53															1,14	
21.10.2022	24,00	-		80,64	80,14	0,50	48,66	39,20	9,46	3,93	3,55															0,78	
22.10.2022	24,00	-		82,52	81,94	0,58	39,72	36,18	3,54	3,92	3,53															0,31	
Среднее	24,00	-		41,52	37,97	3,55	50,76	29,96	20,80	2,99	2,08															0,50	
Итого	720,00			1245,70	1139,11	106,58																				15,15	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.


{T_HVS} °C = #ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
Гкал;
Гкал;
куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

Идентификатор документа ebc03ba8-4059-4d59-9bc7-dc059ac52a97

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.10.2022 16:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	31.10.2022 16:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа