

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / ЦЮ  
 Обслуживающая организация:  
 Источник Обуховский 3-д

Договор:  
 Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦЮ  
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Обуховской Обороны 217_ЦЮ_октябрь_Н		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 19.09.2023		Тхв, гр.С= 10,03	
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ЭРСВ-440J	Gmin= 0.071	Gmax= 17.69					Термопреобр.: ТПС		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ЭРСВ-440J	Gmin= 0.071	Gmax= 17.69					Термопреобр.: ТПС		Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gот={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

		Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е	
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл Гкал	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Q общ. Гкал	
			т	т	т	С	С	гк/см2	гк/см2	т		т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С						
23.09.2022	24,00	-	57,25	57,43	-0,18	65,67	40,96	24,71	5,79	4,12															1,41
24.09.2022	24,00	-	58,29	58,51	-0,21	68,77	42,37	26,40	5,78	4,04															1,53
25.09.2022	24,00	-	56,75	56,93	-0,18	68,49	41,90	26,59	5,67	4,04															1,50
26.09.2022	24,00	-	58,84	59,07	-0,23	68,89	42,73	26,16	5,80	4,05															1,53
27.09.2022	24,00	-	59,31	59,55	-0,23	69,07	43,08	25,99	5,82	4,03															1,53
28.09.2022	24,00	-	57,07	57,29	-0,21	68,59	42,07	26,52	5,68	4,03															1,50
29.09.2022	24,00	-	56,76	56,98	-0,21	68,96	42,07	26,89	5,67	4,03															1,52
30.09.2022	24,00	-	56,67	56,88	-0,22	69,31	42,29	27,02	5,67	4,03															1,52
01.10.2022	24,00	-	56,53	56,73	-0,20	68,54	41,73	26,81	5,71	4,07															1,51
02.10.2022	24,00	-	55,03	55,22	-0,18	68,35	41,26	27,09	5,61	4,05															1,48
03.10.2022	24,00	-	63,18	63,39	-0,21	66,81	42,02	24,79	6,36	4,25															1,54
04.10.2022	24,00	-	70,00	70,23	-0,24	64,64	42,57	22,07	7,18	4,52															1,53
05.10.2022	24,00	-	72,14	72,43	-0,29	67,42	44,22	23,20	7,28	4,37															1,66
06.10.2022	24,00	-	72,14	72,44	-0,29	68,27	44,78	23,49	7,27	4,33															1,68
07.10.2022	24,00	-	72,74	72,98	-0,24	67,73	44,89	22,84	7,20	4,19															1,65
08.10.2022	24,00	-	73,04	73,30	-0,26	66,42	44,32	22,10	7,18	4,12															1,60
09.10.2022	24,00	-	73,28	73,57	-0,29	67,56	45,02	22,54	7,18	4,09															1,64
10.10.2022	24,00	-	71,87	72,13	-0,26	67,21	44,24	22,97	7,11	4,14															1,64
11.10.2022	24,00	-	73,47	73,74	-0,27	68,05	45,00	23,05	7,18	4,07															1,68
12.10.2022	24,00	-	72,11	72,37	-0,26	67,11	44,35	22,76	7,13	4,11															1,63
13.10.2022	24,00	-	71,13	70,40	0,72	66,10	44,20	21,90	7,14	4,21															1,59
14.10.2022	24,00	-	71,72	71,87	-0,16	66,43	42,87	23,56	7,16	4,16															1,68
15.10.2022	24,00	-	72,29	72,48	-0,19	67,49	43,61	23,88	7,15	4,11															1,72
16.10.2022	24,00	-	72,08	72,26	-0,18	67,30	43,48	23,82	7,13	4,10															1,71
17.10.2022	24,00	-	72,69	72,89	-0,20	67,68	43,73	23,95	7,17	4,09															1,73
18.10.2022	24,00	-	72,44	72,62	-0,19	67,51	43,48	24,03	7,18	4,12															1,73
19.10.2022	24,00	-	69,46	69,61	-0,15	65,33	41,84	23,49	7,03	4,23															1,63
20.10.2022	24,00	-	68,77	68,94	-0,17	64,98	40,94	24,04	7,04	4,29															1,65
21.10.2022	24,00	-	71,10	71,30	-0,20	67,66	42,77	24,89	7,13	4,15															1,76
22.10.2022	24,00	-	70,52	70,72	-0,20	67,74	42,67	25,07	7,08	4,15															1,76
Среднее	24,00	-	66,62	66,81	-0,19	67,47	43,05	24,42	6,65	4,14															1,61
Итого	720,00		1998,68	2004,24	-5,57																				48,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_ куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_

Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):**  
**Объем потребленного теплоносителя V<sub>гвс</sub> изл.**

**48,28**  
Гкал;  
Гкал;  
куб.м.



Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Идентификатор документа 67858d60-1376-411a-b786-cb13bfd2eaba

## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.10.2022 16:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	31.10.2022 16:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа