

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полярников ул, д. 12, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9041.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **25050**

график: **149/70**

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 14.04.2025 | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (M1) | расходомер: ПРЭМ-40-D | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-D | 0,3 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | Преобр.давления: |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,4547 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср. 0 Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 138,137 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2022 | 24,00 | | 118,09 | 118,09 | 0,00 | 67,59 | 42,28 | 25,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,99 |
| 24.09.2022 | 24,00 | | 114,53 | 114,53 | 0,00 | 67,41 | 41,84 | 25,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 25.09.2022 | 24,00 | | 116,58 | 116,58 | 0,00 | 67,78 | 41,97 | 25,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 26.09.2022 | 24,00 | | 119,09 | 119,09 | 0,00 | 67,49 | 42,34 | 25,15 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 27.09.2022 | 24,00 | | 115,72 | 115,72 | 0,00 | 66,70 | 41,79 | 24,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 28.09.2022 | 24,00 | | 114,24 | 114,24 | 0,00 | 67,47 | 41,67 | 25,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 29.09.2022 | 24,00 | | 114,64 | 114,64 | 0,00 | 67,38 | 41,55 | 25,83 | | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 30.09.2022 | 24,00 | | 117,11 | 117,11 | 0,00 | 67,57 | 41,87 | 25,70 | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 01.10.2022 | 24,00 | | 119,15 | 119,15 | 0,00 | 68,26 | 42,34 | 25,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 02.10.2022 | 24,00 | | 118,58 | 118,58 | 0,00 | 68,11 | 42,00 | 26,11 | | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 03.10.2022 | 24,00 | | 142,11 | 142,11 | 0,00 | 67,56 | 43,97 | 23,59 | | | | | | | | | | | | | | 3,35 |
| 04.10.2022 | 24,00 | | 166,70 | 166,70 | 0,00 | 66,77 | 45,67 | 21,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 05.10.2022 | 24,00 | | 167,68 | 167,68 | 0,00 | 68,20 | 46,47 | 21,73 | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 06.10.2022 | 24,00 | | 166,39 | 166,39 | 0,00 | 67,82 | 46,52 | 21,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 07.10.2022 | 24,00 | | 164,58 | 164,58 | 0,00 | 68,94 | 47,20 | 21,74 | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 08.10.2022 | 24,00 | | 163,46 | 163,46 | 0,00 | 68,34 | 47,06 | 21,28 | | | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| 09.10.2022 | 24,00 | | 162,85 | 162,85 | 0,00 | 68,57 | 47,02 | 21,55 | | | | | | | | | | | | | | 3,51 |
| 10.10.2022 | 24,00 | | 161,99 | 161,99 | 0,00 | 69,30 | 47,07 | 22,23 | | | | | | | | | | | | | | 3,60 |
| 11.10.2022 | 24,00 | | 163,89 | 163,89 | 0,00 | 68,66 | 46,84 | 21,82 | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 12.10.2022 | 24,00 | | 165,54 | 165,54 | 0,00 | 68,08 | 46,61 | 21,47 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 13.10.2022 | 24,00 | | 164,59 | 164,59 | 0,00 | 68,74 | 46,71 | 22,03 | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 14.10.2022 | 24,00 | | 165,94 | 165,94 | 0,00 | 69,14 | 47,07 | 22,07 | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| 15.10.2022 | 24,00 | | 167,92 | 167,92 | 0,00 | 69,03 | 47,37 | 21,66 | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 16.10.2022 | 24,00 | | 167,59 | 167,59 | 0,00 | 68,44 | 47,12 | 21,32 | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 17.10.2022 | 24,00 | | 165,41 | 165,41 | 0,00 | 68,47 | 47,01 | 21,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 18.10.2022 | 24,00 | | 164,30 | 164,30 | 0,00 | 68,90 | 46,98 | 21,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,60 |
| 19.10.2022 | 24,00 | | 160,69 | 160,69 | 0,00 | 68,66 | 46,31 | 22,35 | | | | | | | | | | | | | | 3,59 |
| 20.10.2022 | 24,00 | | 163,16 | 163,16 | 0,00 | 68,14 | 45,88 | 22,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 21.10.2022 | 24,00 | | 164,30 | 164,30 | 0,00 | 68,53 | 46,20 | 22,33 | | | | | | | | | | | | | | 3,67 |
| 22.10.2022 | 24,00 | | 164,26 | 164,26 | 0,00 | 68,41 | 46,18 | 22,23 | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| Среднее | 24,00 | | 148,04 | 148,04 | 0,00 | 68,15 | 45,03 | 23,12 | | | | | | | | | | | | | | 3,38 |
| Итого | 720,00 | | 4441,08 | 4441,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,51 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,05** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **101,51** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 27.10.2022 10:39 GMT+03:00



218207b5-7fba-451f-9f63-f5fc5e40aa30

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 16:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |