

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полярников ул, д. 17, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9192.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28658**

график: **149/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 28.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,329 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 99,9494 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2022 | 24,00 | | 74,84 | 74,84 | 0,00 | 67,84 | 44,12 | 23,72 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 24.09.2022 | 24,00 | | 73,68 | 73,68 | 0,00 | 67,72 | 43,88 | 23,84 | | | | | | | | | | | | | | 1,76 |
| 25.09.2022 | 24,00 | | 75,01 | 75,01 | 0,00 | 68,04 | 44,24 | 23,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 26.09.2022 | 24,00 | | 76,55 | 76,55 | 0,00 | 67,78 | 44,66 | 23,12 | | | | | | | | | | | | | | 1,77 |
| 27.09.2022 | 24,00 | | 74,03 | 74,03 | 0,00 | 67,02 | 44,04 | 22,98 | | | | | | | | | | | | | | 1,70 |
| 28.09.2022 | 24,00 | | 72,42 | 72,42 | 0,00 | 67,80 | 43,81 | 23,99 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 29.09.2022 | 24,00 | | 71,09 | 71,09 | 0,00 | 67,70 | 42,59 | 25,11 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 30.09.2022 | 24,00 | | 67,71 | 67,71 | 0,00 | 68,02 | 40,64 | 27,38 | | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| 01.10.2022 | 24,00 | | 69,04 | 69,04 | 0,00 | 68,70 | 41,20 | 27,50 | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 02.10.2022 | 24,00 | | 68,78 | 68,78 | 0,00 | 68,51 | 40,96 | 27,55 | | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 03.10.2022 | 24,00 | | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 67,88 | 42,80 | 25,08 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 04.10.2022 | 24,00 | | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 67,06 | 44,69 | 22,37 | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 05.10.2022 | 24,00 | | 98,45 | 98,45 | 0,00 | 68,50 | 45,66 | 22,84 | | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 06.10.2022 | 24,00 | | 98,29 | 98,29 | 0,00 | 67,98 | 45,59 | 22,39 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 07.10.2022 | 24,00 | | 98,31 | 98,31 | 0,00 | 68,97 | 46,32 | 22,65 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 08.10.2022 | 24,00 | | 97,65 | 97,65 | 0,00 | 68,35 | 46,15 | 22,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 09.10.2022 | 24,00 | | 97,17 | 97,17 | 0,00 | 68,62 | 46,22 | 22,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 10.10.2022 | 24,00 | | 96,61 | 96,61 | 0,00 | 69,34 | 46,35 | 22,99 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 11.10.2022 | 24,00 | | 97,62 | 97,62 | 0,00 | 68,69 | 45,95 | 22,74 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 12.10.2022 | 24,00 | | 97,93 | 97,66 | 0,27 | 68,13 | 45,68 | 22,45 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 13.10.2022 | 24,00 | | 96,33 | 96,33 | 0,00 | 68,79 | 45,52 | 23,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 14.10.2022 | 24,00 | | 96,39 | 96,39 | 0,00 | 69,20 | 45,73 | 23,47 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 15.10.2022 | 24,00 | | 97,51 | 97,51 | 0,00 | 69,08 | 45,96 | 23,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 16.10.2022 | 24,00 | | 97,18 | 97,18 | 0,00 | 68,48 | 45,69 | 22,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 17.10.2022 | 24,00 | | 95,27 | 95,27 | 0,00 | 68,55 | 45,46 | 23,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 18.10.2022 | 24,00 | | 94,16 | 94,16 | 0,00 | 68,98 | 45,52 | 23,46 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 19.10.2022 | 24,00 | | 91,77 | 91,77 | 0,00 | 68,71 | 44,76 | 23,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 20.10.2022 | 24,00 | | 93,18 | 93,18 | 0,00 | 68,21 | 44,36 | 23,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 21.10.2022 | 24,00 | | 94,75 | 94,75 | 0,00 | 68,60 | 44,71 | 23,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 22.10.2022 | 24,00 | | 96,14 | 96,14 | 0,00 | 68,47 | 44,99 | 23,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| Среднее | 24,00 | | 87,94 | 87,93 | 0,01 | 68,32 | 44,61 | 23,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| Итого | 720,00 | | 2638,06 | 2637,79 | 0,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,21 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **10,05** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **62,21** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Представитель теплоснабжающей организации
 Передан через Диадок 27.10.2022 10:39 GMT+03:00
 fb8fc8e-2142-4efd-94d4-47ab7b50fc7b

 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAEC5E449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 16:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |