

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / ЦО+ГВС
 Обслуживающая организация:
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 9307.038.1
 Строит.Адрес: Седова 162
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО+ГВС
 Код УУТЭ:

график:

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|----------|---|------------------|------------------|--|
| Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 | | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 162_ЦО+ГВС_октябрь_Н | | Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | | Тхв, гр.С= 10.03 | |
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | |
| Расчетный алгоритм: зима: лето: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот=0.225 | Qвент.= | Qтех.пот.=:"Qот=0.225 | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=0.1998 | |
| Договорные нагрузки (ср.час): | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= 0.0908 | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gгвс={G_GVS_SR*24} |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2022 - 23.10.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотр-е | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|--------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.2022 | 24,00 | - | 149,28 | 140,40 | 8,88 | 65,30 | 50,22 | 15,08 | 7,00 | 5,00 | 102,87 | - | - | 102,87 | - | 102,87 | - | 65,80 | - | 6,64 | 102,87 | 102,87 | 2,70 | | |
| 24.09.2022 | 24,00 | - | 153,03 | 142,98 | 10,05 | 68,28 | 52,25 | 16,03 | 7,00 | 5,00 | 103,32 | - | - | 105,58 | - | 105,58 | - | 68,74 | - | 7,11 | 103,32 | 103,32 | 2,98 | | |
| 25.09.2022 | 24,00 | - | 150,65 | 138,94 | 11,71 | 68,02 | 51,88 | 16,14 | 7,00 | 5,00 | 101,73 | - | - | 103,90 | - | 103,90 | - | 68,50 | - | 6,97 | 101,73 | 101,73 | 3,05 | | |
| 26.09.2022 | 24,00 | - | 155,07 | 144,27 | 10,80 | 68,47 | 52,56 | 15,91 | 7,00 | 5,00 | 104,53 | - | - | 106,81 | - | 106,81 | - | 68,97 | - | 7,21 | 104,53 | 104,53 | 3,04 | | |
| 27.09.2022 | 24,00 | - | 154,56 | 145,73 | 8,83 | 68,59 | 52,80 | 15,79 | 7,00 | 5,00 | 103,83 | - | - | 106,10 | - | 106,10 | - | 69,08 | - | 7,18 | 103,83 | 103,83 | 2,91 | | |
| 28.09.2022 | 24,00 | - | 149,43 | 140,27 | 9,16 | 68,11 | 51,94 | 16,17 | 7,00 | 5,00 | 100,29 | - | - | 102,46 | - | 102,46 | - | 68,60 | - | 6,88 | 100,29 | 100,29 | 2,90 | | |
| 29.09.2022 | 24,00 | - | 149,88 | 140,20 | 9,68 | 68,52 | 51,98 | 16,54 | 7,00 | 5,00 | 100,75 | - | - | 102,97 | - | 102,97 | - | 69,05 | - | 6,96 | 100,75 | 100,75 | 2,98 | | |
| 30.09.2022 | 24,00 | - | 149,01 | 139,66 | 9,35 | 68,84 | 52,34 | 16,50 | 7,00 | 5,00 | 99,98 | - | - | 102,19 | - | 102,19 | - | 69,33 | - | 6,93 | 99,98 | 99,98 | 2,95 | | |
| 01.10.2022 | 24,00 | - | 149,75 | 138,92 | 10,83 | 68,07 | 51,70 | 16,37 | 7,00 | 5,00 | 100,95 | - | - | 103,14 | - | 103,14 | - | 68,55 | - | 6,92 | 100,95 | 100,95 | 3,02 | | |
| 02.10.2022 | 24,00 | - | 147,02 | 135,18 | 11,84 | 67,86 | 51,27 | 16,59 | 7,00 | 5,00 | 99,40 | - | - | 101,54 | - | 101,54 | - | 68,35 | - | 6,80 | 99,40 | 99,40 | 3,05 | | |
| 03.10.2022 | 24,00 | - | 169,62 | 159,46 | 10,16 | 66,04 | 51,35 | 14,69 | 7,00 | 5,00 | 115,03 | - | - | 117,38 | - | 117,38 | - | 66,49 | - | 7,65 | 115,03 | 115,03 | 3,02 | | |
| 04.10.2022 | 24,00 | - | 188,91 | 178,44 | 10,47 | 64,24 | 51,15 | 13,09 | 7,00 | 5,00 | 128,84 | - | - | 131,33 | - | 131,33 | - | 64,70 | - | 8,34 | 128,84 | 128,84 | 3,02 | | |
| 05.10.2022 | 24,00 | - | 196,79 | 186,63 | 10,16 | 67,01 | 53,42 | 13,59 | 7,00 | 5,00 | 134,33 | - | - | 137,16 | - | 137,16 | - | 67,49 | - | 9,07 | 134,33 | 134,33 | 3,22 | | |
| 06.10.2022 | 24,00 | - | 194,84 | 185,85 | 8,99 | 67,91 | 54,19 | 13,72 | 7,00 | 5,00 | 132,52 | - | - | 135,36 | - | 135,36 | - | 68,37 | - | 9,07 | 132,52 | 132,52 | 3,17 | | |
| 07.10.2022 | 24,00 | - | 196,62 | 187,61 | 9,01 | 67,36 | 54,23 | 13,13 | 7,00 | 5,00 | 133,78 | - | - | 136,66 | - | 136,66 | - | 67,85 | - | 9,08 | 133,78 | 133,78 | 3,08 | | |
| 08.10.2022 | 24,00 | - | 199,54 | 189,13 | 10,41 | 66,12 | 53,29 | 12,83 | 7,00 | 5,00 | 135,91 | - | - | 138,69 | - | 138,69 | - | 66,56 | - | 9,05 | 135,91 | 135,91 | 3,12 | | |
| 09.10.2022 | 24,00 | - | 200,44 | 189,96 | 10,48 | 67,18 | 53,98 | 13,20 | 7,00 | 5,00 | 136,34 | - | - | 139,20 | - | 139,20 | - | 67,64 | - | 9,23 | 136,34 | 136,34 | 3,22 | | |
| 10.10.2022 | 24,00 | - | 200,90 | 189,15 | 11,75 | 66,90 | 53,49 | 13,41 | 7,00 | 5,00 | 136,97 | - | - | 139,81 | - | 139,81 | - | 67,39 | - | 9,23 | 136,97 | 136,97 | 3,33 | | |
| 11.10.2022 | 24,00 | - | 204,37 | 193,37 | 11,00 | 67,69 | 54,16 | 13,53 | 7,00 | 5,00 | 139,28 | - | - | 142,23 | - | 142,23 | - | 68,17 | - | 9,50 | 139,28 | 139,28 | 3,37 | | |
| 12.10.2022 | 24,00 | - | 199,61 | 189,01 | 10,60 | 66,72 | 53,35 | 13,37 | 7,00 | 5,00 | 136,10 | - | - | 138,95 | - | 138,95 | - | 67,22 | - | 9,15 | 136,10 | 136,10 | 3,24 | | |
| 13.10.2022 | 24,00 | - | 199,15 | 187,77 | 11,38 | 65,71 | 52,44 | 13,27 | 7,00 | 5,00 | 136,25 | - | - | 139,00 | - | 139,00 | - | 66,19 | - | 9,02 | 136,25 | 136,25 | 3,25 | | |
| 14.10.2022 | 24,00 | - | 198,34 | 189,15 | 9,19 | 66,04 | 52,69 | 13,35 | 7,00 | 5,00 | 134,85 | - | - | 137,60 | - | 137,60 | - | 66,53 | - | 8,97 | 134,85 | 134,85 | 3,14 | | |
| 15.10.2022 | 24,00 | - | 200,09 | 189,68 | 10,41 | 67,09 | 53,60 | 13,49 | 7,00 | 5,00 | 136,11 | - | - | 138,97 | - | 138,97 | - | 67,57 | - | 9,20 | 136,11 | 136,11 | 3,26 | | |
| 16.10.2022 | 24,00 | - | 199,69 | 189,28 | 10,41 | 66,89 | 53,50 | 13,39 | 7,00 | 5,00 | 135,82 | - | - | 138,65 | - | 138,65 | - | 67,36 | - | 9,16 | 135,82 | 135,82 | 3,24 | | |
| 17.10.2022 | 24,00 | - | 200,30 | 190,67 | 9,63 | 67,33 | 53,92 | 13,41 | 7,00 | 5,00 | 135,91 | - | - | 138,81 | - | 138,81 | - | 67,80 | - | 9,22 | 135,91 | 135,91 | 3,21 | | |
| 18.10.2022 | 24,00 | - | 200,45 | 191,69 | 8,76 | 67,11 | 53,78 | 13,33 | 7,00 | 5,00 | 135,93 | - | - | 138,80 | - | 138,80 | - | 67,58 | - | 9,19 | 135,93 | 135,93 | 3,15 | | |
| 19.10.2022 | 24,00 | - | 196,28 | 185,79 | 10,49 | 64,93 | 51,92 | 13,01 | 7,00 | 5,00 | 133,74 | - | - | 136,40 | - | 136,40 | - | 65,41 | - | 8,75 | 133,74 | 133,74 | 3,11 | | |
| 20.10.2022 | 24,00 | - | 194,78 | 185,43 | 9,35 | 64,62 | 51,25 | 13,37 | 7,00 | 5,00 | 132,24 | - | - | 134,83 | - | 134,83 | - | 65,12 | - | 8,62 | 132,24 | 132,24 | 3,09 | | |
| 21.10.2022 | 24,00 | - | 199,50 | 190,51 | 8,99 | 67,22 | 53,36 | 13,86 | 7,00 | 5,00 | 134,82 | - | - | 137,68 | - | 137,68 | - | 67,73 | - | 9,14 | 134,82 | 134,82 | 3,25 | | |
| 22.10.2022 | 24,00 | - | 199,64 | 188,60 | 11,04 | 67,28 | 53,37 | 13,91 | 7,00 | 5,00 | 135,50 | - | - | 138,36 | - | 138,36 | - | 67,76 | - | 9,18 | 135,50 | 135,50 | 3,37 | | |
| Среднее | 24,00 | - | 181,58 | 171,46 | 10,13 | 67,05 | 52,71 | 14,34 | 7,00 | 5,00 | 123,20 | - | - | 125,78 | - | 125,78 | - | 67,53 | - | 8,31 | 123,20 | 123,20 | 3,11 | | |
| Итого | 720,00 | - | 5447,54 | 5143,73 | 303,81 | | | | | | | | | | | 326,68 | 0,00 | | | | 249,40 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q ЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|--|---------------------|--|----------|----------|----------|-------|----------|--------|-------------|--------------|---------|
| | 21.10.2022 04:00:00 | | 53050,32 | 50234,71 | 39529,82 | - | 40614,73 | - | 897,72 | 3067,13 | 8319,00 |
| | 22.10.2022 01:00:00 | | 53223,18 | 50398,89 | 39646,31 | - | 40733,68 | - | 900,61 | 3074,99 | 8340,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя V_{гвс} изл.



10.03 °C = ##### Гкал;
-14486,22 Гкал;
326,68 куб.м.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Идентификатор документа 13aea8fd-ce9c-43bb-ad38-59a53f79c669

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAEC5B449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 16:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |