

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2022

Абонент: ЖКС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 28 / ЦО
 Обслуживающая организация:
 Источник 2я Невская котельная

Договор: 8796.038.1
 Строит.Адрес: Седова 28
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО
 Код УУТЭ:

график: 150\70

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Седова 28_ЦО_октябрь_Н | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024 | | Тхв, гр.С= 10.05 | |
| Вычислитель: СПТ-940 № 2187 | | | | | | | | | | | |
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: Питерфло | Gmin= 0.08 | Gmax= 12 | | | | | Термопреобр.: КТПТР-05 | | Преобр.давления: СДВ-И | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: Питерфло | Gmin= 0.08 | Gmax= 12 | | | | | Термопреобр.: КТПТР-05 | | Преобр.давления: СДВ-И | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | | | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |
| Расчетный алгоритм: зима: лето: | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час): | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gот={G_OT*24} | Gвент.={G_VENT*24} | Gтех.пот.={G_POTER*24} | Gгвс={G_GVS_SR*24} |

| | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотр-е |
|------------|--------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|------|--------|-----------------|-----|-------|--------|--------|-------|-------|-----|------|-----------|--------------------|----------|-----------------|
| Дата | Ти час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | | | т | т | т | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. | |
| 23.09.2022 | 24,00 | - | 34,74 | 34,61 | 0,12 | 65,73 | 41,83 | 23,90 | 5,19 | 3,68 | | | | | | | | | | | | | | 0,84 |
| 24.09.2022 | 24,00 | - | 34,71 | 34,60 | 0,11 | 66,39 | 41,91 | 24,48 | 5,19 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,85 |
| 25.09.2022 | 24,00 | - | 34,61 | 34,53 | 0,08 | 65,19 | 40,92 | 24,27 | 5,19 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,84 |
| 26.09.2022 | 24,00 | - | 34,65 | 34,54 | 0,11 | 65,75 | 40,89 | 24,86 | 5,19 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,87 |
| 27.09.2022 | 24,00 | - | 34,73 | 34,64 | 0,09 | 66,19 | 40,93 | 25,26 | 5,19 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,88 |
| 28.09.2022 | 24,00 | - | 34,71 | 34,61 | 0,10 | 65,54 | 40,34 | 25,20 | 5,19 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,88 |
| 29.09.2022 | 24,00 | - | 34,66 | 34,53 | 0,13 | 65,14 | 39,74 | 25,40 | 5,19 | 3,70 | | | | | | | | | | | | | | 0,89 |
| 30.09.2022 | 24,00 | - | 34,65 | 34,54 | 0,12 | 65,62 | 39,76 | 25,87 | 5,19 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 01.10.2022 | 24,00 | - | 34,72 | 34,59 | 0,14 | 66,91 | 40,20 | 26,71 | 5,19 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,93 |
| 02.10.2022 | 24,00 | - | 34,62 | 34,49 | 0,13 | 66,02 | 39,62 | 26,40 | 5,18 | 3,69 | | | | | | | | | | | | | | 0,92 |
| 03.10.2022 | 24,00 | - | 39,08 | 39,03 | 0,05 | 66,92 | 41,31 | 25,61 | 5,48 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 04.10.2022 | 24,00 | - | 42,95 | 42,98 | -0,04 | 66,80 | 42,79 | 24,02 | 5,70 | 3,38 | | | | | | | | | | | | | | 1,03 |
| 05.10.2022 | 24,00 | - | 44,09 | 44,13 | -0,04 | 67,61 | 43,00 | 24,60 | 5,78 | 3,32 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 06.10.2022 | 24,00 | - | 46,88 | 47,01 | -0,13 | 67,47 | 43,66 | 23,82 | 5,92 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | 1,11 |
| 07.10.2022 | 24,00 | - | 46,59 | 46,70 | -0,11 | 67,73 | 44,20 | 23,53 | 5,92 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 08.10.2022 | 24,00 | - | 46,56 | 46,67 | -0,11 | 67,11 | 44,08 | 23,03 | 5,92 | 3,19 | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 09.10.2022 | 24,00 | - | 46,43 | 46,54 | -0,11 | 66,66 | 43,75 | 22,91 | 5,90 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,06 |
| 10.10.2022 | 24,00 | - | 46,24 | 46,37 | -0,13 | 66,32 | 43,30 | 23,02 | 5,87 | 3,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,06 |
| 11.10.2022 | 24,00 | - | 46,30 | 46,43 | -0,13 | 66,46 | 43,20 | 23,26 | 5,88 | 3,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 12.10.2022 | 24,00 | - | 46,45 | 46,58 | -0,13 | 67,12 | 43,52 | 23,60 | 5,90 | 3,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 13.10.2022 | 24,00 | - | 46,60 | 46,74 | -0,14 | 66,80 | 43,09 | 23,72 | 5,91 | 3,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 14.10.2022 | 24,00 | - | 46,63 | 46,78 | -0,15 | 65,98 | 42,84 | 23,14 | 5,92 | 3,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 15.10.2022 | 24,00 | - | 46,60 | 46,74 | -0,14 | 66,73 | 43,32 | 23,41 | 5,92 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 16.10.2022 | 24,00 | - | 46,52 | 46,66 | -0,15 | 66,43 | 43,18 | 23,26 | 5,91 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 17.10.2022 | 24,00 | - | 46,42 | 46,54 | -0,12 | 66,59 | 43,45 | 23,14 | 5,90 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,07 |
| 18.10.2022 | 24,00 | - | 46,44 | 46,58 | -0,14 | 66,73 | 43,32 | 23,41 | 5,91 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 19.10.2022 | 24,00 | - | 46,38 | 46,53 | -0,15 | 66,40 | 42,70 | 23,70 | 5,90 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 20.10.2022 | 24,00 | - | 45,07 | 45,21 | -0,14 | 66,74 | 42,64 | 24,10 | 5,88 | 3,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,08 |
| 21.10.2022 | 24,00 | - | 46,58 | 46,72 | -0,14 | 67,06 | 42,75 | 24,31 | 5,91 | 3,16 | | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| 22.10.2022 | 24,00 | - | 46,61 | 46,74 | -0,13 | 66,83 | 42,69 | 24,14 | 5,91 | 3,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,12 |
| Среднее | 24,00 | - | 42,07 | 42,11 | -0,04 | 66,50 | 42,30 | 24,20 | 5,64 | 3,37 | | | | | | | | | | | | | | 1,01 |
| Итого | 720,00 | | 1262,21 | 1263,36 | -1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,38 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q ЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.

30,38 Гкал;
Гкал;
куб.м. _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор документа f304fd0d-5b41-42bc-959b-16ab5cceaef



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|---|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 28.10.2022 16:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |