

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 | расходомер: | 26.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-32-B1 | Gmin= 0,067 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-20-B1 | 0,027 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,174 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 52,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,0946 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,043 |
| | | | Gгвс.= 17,2 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.09.2022 | 24,00 | * | 56,23 | 48,42 | 7,81 | 64,05 | 36,26 | 27,79 | | | | 7,20 | | 7,20 | 7,35 | | 7,35 | | 66,86 | | | | 1,84 |
| 24.09.2022 | 24,00 | * | 56,82 | 49,42 | 7,40 | 66,95 | 36,81 | 30,14 | | | | 6,82 | | 6,82 | 6,98 | | 6,98 | | 69,86 | | | | 1,99 |
| 25.09.2022 | 24,00 | * | 57,09 | 48,27 | 8,82 | 66,69 | 36,31 | 30,38 | | | | 8,23 | | 8,23 | 8,39 | | 8,39 | | 69,06 | | | | 2,05 |
| 26.09.2022 | 24,00 | * | 56,56 | 49,83 | 6,73 | 67,11 | 37,21 | 29,90 | | | | 6,16 | | 6,16 | 6,27 | | 6,27 | | 69,75 | | | | 1,94 |
| 27.09.2022 | 24,00 | * | 58,79 | 50,12 | 8,67 | 67,36 | 37,53 | 29,83 | | | | 8,10 | | 8,10 | 8,30 | | 8,30 | | 70,08 | | | | 2,08 |
| 28.09.2022 | 24,00 | * | 55,43 | 48,54 | 6,89 | 66,77 | 36,62 | 30,15 | | | | 6,35 | | 6,35 | 6,49 | | 6,49 | | 69,37 | | | | 1,92 |
| 29.09.2022 | 24,00 | * | 55,94 | 48,55 | 7,39 | 67,09 | 36,41 | 30,68 | | | | 6,82 | | 6,82 | 6,98 | | 6,98 | | 69,92 | | | | 1,99 |
| 30.09.2022 | 24,00 | * | 55,44 | 48,33 | 7,11 | 67,48 | 36,62 | 30,86 | | | | 6,59 | | 6,59 | 6,73 | | 6,73 | | 69,88 | | | | 1,97 |
| 01.10.2022 | 24,00 | * | 55,47 | 48,16 | 7,31 | 66,69 | 36,11 | 30,58 | | | | 6,73 | | 6,73 | 6,88 | | 6,88 | | 69,16 | | | | 1,96 |
| 02.10.2022 | 24,00 | * | 56,64 | 47,05 | 9,59 | 66,56 | 35,70 | 30,86 | | | | 8,96 | | 8,96 | 9,18 | | 9,18 | | 69,42 | | | | 2,09 |
| 03.10.2022 | 24,00 | * | 62,50 | 54,43 | 8,07 | 65,13 | 37,10 | 28,03 | | | | 7,41 | | 7,41 | 7,56 | | 7,56 | | 67,24 | | | | 2,05 |
| 04.10.2022 | 24,00 | * | 68,36 | 60,36 | 8,00 | 63,47 | 38,05 | 25,42 | | | | 7,25 | | 7,25 | 7,39 | | 7,39 | | 66,29 | | | | 2,04 |
| 05.10.2022 | 24,00 | * | 70,26 | 63,09 | 7,17 | 66,23 | 39,74 | 26,49 | | | | 6,44 | | 6,44 | 6,57 | | 6,57 | | 68,77 | | | | 2,14 |
| 06.10.2022 | 24,00 | * | 69,76 | 63,05 | 6,71 | 67,07 | 40,49 | 26,58 | | | | 6,06 | | 6,06 | 6,19 | | 6,19 | | 69,84 | | | | 2,13 |
| 07.10.2022 | 24,00 | * | 71,14 | 63,44 | 7,70 | 66,63 | 40,79 | 25,84 | | | | 7,05 | | 7,05 | 7,18 | | 7,18 | | 68,53 | | | | 2,15 |
| 08.10.2022 | 24,00 | * | 72,55 | 63,88 | 8,67 | 65,44 | 40,37 | 25,07 | | | | 7,97 | | 7,97 | 8,15 | | 8,15 | | 68,40 | | | | 2,17 |
| 09.10.2022 | 24,00 | * | 73,13 | 64,24 | 8,89 | 66,53 | 40,82 | 25,71 | | | | 8,21 | | 8,21 | 8,39 | | 8,39 | | 69,01 | | | | 2,25 |
| 10.10.2022 | 24,00 | * | 71,26 | 64,47 | 6,79 | 65,48 | 39,96 | 25,52 | | | | 6,09 | | 6,09 | 6,22 | | 6,22 | | 68,22 | | | | 2,09 |
| 11.10.2022 | 11,00 | * | 32,14 | 29,78 | 2,36 | 66,94 | 40,77 | 26,16 | | | | 2,04 | | 2,04 | 2,10 | | 2,10 | | 67,60 | | | | 0,93 |
| 12.10.2022 | 24,00 | * | 71,51 | 63,86 | 7,65 | 65,98 | 39,27 | 26,71 | | | | 7,23 | | 7,23 | 7,42 | | 7,42 | | 68,54 | | | | 2,21 |
| 13.10.2022 | 24,00 | * | 70,37 | 63,42 | 6,95 | 64,94 | 39,24 | 25,70 | | | | 6,40 | | 6,40 | 6,54 | | 6,54 | | 67,23 | | | | 2,08 |
| 14.10.2022 | 24,00 | * | 70,93 | 64,04 | 6,89 | 65,17 | 39,57 | 25,60 | | | | 6,25 | | 6,25 | 6,37 | | 6,37 | | 67,65 | | | | 2,09 |
| 15.10.2022 | 24,00 | * | 71,40 | 64,39 | 7,01 | 66,22 | 40,24 | 25,98 | | | | 6,31 | | 6,31 | 6,45 | | 6,45 | | 68,56 | | | | 2,13 |
| 16.10.2022 | 24,00 | * | 72,11 | 64,17 | 7,94 | 66,06 | 40,28 | 25,78 | | | | 7,25 | | 7,25 | 7,41 | | 7,41 | | 68,34 | | | | 2,18 |
| 17.10.2022 | 24,00 | * | 71,25 | 64,69 | 6,56 | 66,39 | 40,56 | 25,83 | | | | 5,91 | | 5,91 | 6,02 | | 6,02 | | 68,86 | | | | 2,10 |
| 18.10.2022 | 24,00 | * | 71,75 | 64,73 | 7,02 | 66,23 | 40,45 | 25,78 | | | | 6,37 | | 6,37 | 6,49 | | 6,49 | | 68,50 | | | | 2,13 |
| 19.10.2022 | 24,00 | * | 69,84 | 62,71 | 7,13 | 64,11 | 38,88 | 25,23 | | | | 6,37 | | 6,37 | 6,52 | | 6,52 | | 66,28 | | | | 2,04 |
| 20.10.2022 | 24,00 | * | 70,72 | 62,37 | 8,35 | 63,70 | 37,84 | 25,86 | | | | 7,51 | | 7,51 | 7,66 | | 7,66 | | 66,71 | | | | 2,14 |
| 21.10.2022 | 24,00 | * | 71,27 | 64,12 | 7,15 | 66,37 | 39,31 | 27,06 | | | | 6,42 | | 6,42 | 6,58 | | 6,58 | | 68,62 | | | | 2,21 |
| 22.10.2022 | 24,00 | * | 71,39 | 63,67 | 7,72 | 66,44 | 39,34 | 27,10 | | | | 6,97 | | 6,97 | 7,12 | | 7,12 | | 68,85 | | | | 2,24 |
| Среднее | 23,57 | | 65,79 | 58,24 | 7,55 | 66,04 | 38,62 | 27,42 | | | | 6,91 | | 6,91 | 7,06 | | 7,06 | | 68,51 | | | | 2,08 |
| Итого | 707,00 | | 1938,05 | 1715,60 | 222,45 | | | | | | | 203,47 | | 203,47 | 207,88 | | 207,88 | | | | | | 61,33 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

13 час 1,13 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

13 час 3,85 куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,38 °C 2,35 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

60,11 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

211,73 м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 27.10.2022 10:39 GMT+03:00

ca0be2d3-277d-493f-a7b9-86f61f9e9659

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 31.10.2022 16:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |