

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 94 ИТП-2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9347.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **28527**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401	расходомер:	31.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ-32-B1	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ-32-B1	0,067	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ-20-B1	0,027	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3059	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:	Qот.ср.= 0	Qвент.ср.= 0	Qтех.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 91,77	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0
			Qгвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2022	24,00	*	2,18	0,00	2,18	48,89	17,67	31,22				2,06		2,06	2,06		2,06						0,11
24.09.2022	24,00	*	54,12	54,06	0,06	68,58	39,06	29,52				0,28		0,28	0,28		0,28						1,60
25.09.2022	24,00	*	104,97	104,97	0,00	67,53	40,41	27,12				0,08		0,08	0,08		0,08						2,85
26.09.2022	24,00	*	108,63	108,32	0,31	67,86	41,36	26,50				1,60		1,60	1,60		1,60						2,90
27.09.2022	24,00	*	109,08	108,75	0,33	68,13	42,06	26,07				1,64		1,64	1,64		1,64						2,85
28.09.2022	24,00	*	105,77	105,40	0,37	67,61	41,53	26,08				1,69		1,69	1,69		1,69						2,78
29.09.2022	24,00	*	106,17	105,93	0,24	67,81	41,71	26,10				1,54		1,54	1,54		1,54						2,78
30.09.2022	24,00	*	105,49	105,20	0,29	68,37	41,89	26,48				1,62		1,62	1,62		1,62						2,81
01.10.2022	24,00	*	104,23	104,23	0,00	67,57	41,47	26,10				0,24		0,24	0,24		0,24						2,72
02.10.2022	24,00	*	101,98	101,98	0,00	67,34	41,29	26,05				0,08		0,08	0,08		0,08						2,66
03.10.2022	24,00	*	119,37	119,22	0,15	65,96	42,64	23,32				1,54		1,54	1,54		1,54						2,79
04.10.2022	24,00	*	130,62	130,42	0,20	63,89	43,05	20,84				1,73		1,73	1,73		1,73						2,73
05.10.2022	24,00	*	136,31	136,22	0,09	66,67	44,89	21,78				1,59		1,59	1,59		1,59						2,97
06.10.2022	24,00	*	135,36	135,24	0,12	67,49	45,37	22,12				1,61		1,61	1,61		1,61						3,00
07.10.2022	24,00	*	136,50	136,35	0,15	67,19	45,73	21,46				1,59		1,59	1,59		1,59						2,94
08.10.2022	24,00	*	136,95	136,95	0,00	65,71	45,27	20,44				0,25		0,25	0,25		0,25						2,80
09.10.2022	24,00	*	137,58	137,58	0,00	66,93	46,12	20,81				0,11		0,11	0,11		0,11						2,87
10.10.2022	24,00	*	137,28	137,18	0,10	66,49	45,52	20,97				1,65		1,65	1,65		1,65						2,89
11.10.2022	24,00	*	140,55	140,42	0,13	67,37	46,24	21,13				1,83		1,83	1,83		1,83						2,98
12.10.2022	24,00	*	137,31	137,27	0,04	66,45	45,62	20,83				1,59		1,59	1,59		1,59						2,87
13.10.2022	24,00	*	136,21	135,96	0,25	65,45	44,80	20,65				1,65		1,65	1,65		1,65						2,83
14.10.2022	24,00	*	136,95	136,87	0,08	65,71	44,90	20,81				1,52		1,52	1,52		1,52						2,85
15.10.2022	24,00	*	137,02	137,02	0,00	66,77	45,63	21,14				0,28		0,28	0,28		0,28						2,90
16.10.2022	24,00	*	136,66	136,66	0,00	66,64	45,45	21,19				0,18		0,18	0,18		0,18						2,90
17.10.2022	24,00	*	138,07	138,07	0,00	66,98	45,80	21,18				1,30		1,30	1,30		1,30						2,92
18.10.2022	24,00	*	138,53	138,17	0,36	66,87	45,78	21,09				1,95		1,95	1,95		1,95						2,94
19.10.2022	24,00	*	134,33	134,10	0,23	64,78	44,13	20,65				1,67		1,67	1,67		1,67						2,79
20.10.2022	24,00	*	133,75	133,54	0,21	64,13	43,15	20,98				1,72		1,72	1,72		1,72						2,82
21.10.2022	24,00	*	136,89	136,78	0,11	66,98	44,91	22,07				1,61		1,61	1,61		1,61						3,03
22.10.2022	24,00	*	135,40	135,40	0,00	67,03	44,78	22,25				0,43		0,43	0,43		0,43						3,02
Среднее	24,00		120,48	120,28	0,20	66,17	42,94	23,23				1,22		1,22	1,22		1,22						2,73
Итого	720,00		3614,26	3608,26	6,00							36,63		36,63	36,63		36,63						81,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,38** °C

0,06 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **81,84** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **36,63** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 27.10.2022 10:39 GMT+03:00

b3524ca5-626c-4ce7-8f1c-41ceb2c87fb

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5E449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.10.2022 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	31.10.2022 16:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа