

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9335.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24460**

график: **149/70**

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Приборы УУТЭ поверены до: 30.07.2025 | Термопреобр.: | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (M1) | | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | | КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | ПРЭМ-20-В1 | 0,027 | 12 | | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | | | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,175 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,099 | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0,045 | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 53,1646 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 18 | Gгвс.м= | | |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2022 по 22.10.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2022 | 24,00 | * | 163,50 | 158,89 | 4,61 | 68,05 | 59,79 | 8,26 | | | 5,36 | | 5,36 | 5,46 | | 5,46 | | 67,96 | | | | 1,63 |
| 24.09.2022 | 24,00 | * | 151,81 | 146,82 | 4,99 | 67,90 | 59,04 | 8,86 | | | 5,67 | | 5,67 | 5,81 | | 5,81 | | 68,11 | | | | 1,64 |
| 25.09.2022 | 24,00 | * | 154,10 | 148,70 | 5,40 | 68,24 | 59,27 | 8,97 | | | 6,19 | | 6,19 | 6,31 | | 6,31 | | 68,22 | | | | 1,71 |
| 26.09.2022 | 24,00 | * | 156,33 | 151,50 | 4,83 | 67,96 | 59,27 | 8,69 | | | 5,49 | | 5,49 | 5,60 | | 5,60 | | 68,01 | | | | 1,65 |
| 27.09.2022 | 24,00 | * | 143,02 | 138,64 | 4,38 | 67,18 | 58,24 | 8,94 | | | 4,97 | | 4,97 | 5,09 | | 5,09 | | 67,05 | | | | 1,54 |
| 28.09.2022 | 24,00 | * | 135,30 | 130,70 | 4,60 | 67,95 | 58,09 | 9,86 | | | 5,18 | | 5,18 | 5,29 | | 5,29 | | 67,98 | | | | 1,61 |
| 29.09.2022 | 24,00 | * | 136,70 | 131,52 | 5,18 | 67,86 | 57,83 | 10,03 | | | 5,68 | | 5,68 | 5,81 | | 5,81 | | 67,83 | | | | 1,68 |
| 30.09.2022 | 24,00 | * | 138,83 | 134,25 | 4,58 | 68,06 | 57,96 | 10,10 | | | 5,08 | | 5,08 | 5,19 | | 5,19 | | 68,10 | | | | 1,67 |
| 01.10.2022 | 24,00 | * | 141,61 | 136,41 | 5,20 | 68,75 | 58,67 | 10,08 | | | 5,79 | | 5,79 | 5,93 | | 5,93 | | 68,95 | | | | 1,74 |
| 02.10.2022 | 24,00 | * | 140,96 | 135,31 | 5,65 | 68,56 | 58,26 | 10,30 | | | 6,28 | | 6,28 | 6,39 | | 6,39 | | 68,65 | | | | 1,79 |
| 03.10.2022 | 24,00 | * | 167,50 | 162,47 | 5,03 | 67,92 | 58,82 | 9,10 | | | 5,83 | | 5,83 | 5,94 | | 5,94 | | 67,85 | | | | 1,83 |
| 04.10.2022 | 24,00 | * | 195,95 | 191,72 | 4,23 | 67,06 | 59,30 | 7,76 | | | 5,32 | | 5,32 | 5,43 | | 5,43 | | 66,99 | | | | 1,78 |
| 05.10.2022 | 24,00 | * | 197,11 | 192,71 | 4,40 | 68,51 | 60,70 | 7,81 | | | 5,57 | | 5,57 | 5,67 | | 5,67 | | 68,44 | | | | 1,81 |
| 06.10.2022 | 24,00 | * | 197,90 | 193,81 | 4,09 | 67,98 | 60,65 | 7,33 | | | 5,16 | | 5,16 | 5,25 | | 5,25 | | 67,97 | | | | 1,71 |
| 07.10.2022 | 24,00 | * | 197,89 | 193,34 | 4,55 | 68,96 | 61,66 | 7,30 | | | 5,65 | | 5,65 | 5,75 | | 5,75 | | 68,89 | | | | 1,73 |
| 08.10.2022 | 24,00 | * | 195,84 | 191,94 | 3,90 | 68,36 | 61,15 | 7,21 | | | 4,96 | | 4,96 | 5,04 | | 5,04 | | 68,35 | | | | 1,66 |
| 09.10.2022 | 24,00 | * | 195,75 | 190,60 | 5,15 | 68,61 | 61,23 | 7,38 | | | 6,11 | | 6,11 | 6,23 | | 6,23 | | 68,90 | | | | 1,77 |
| 10.10.2022 | 24,00 | * | 194,18 | 189,83 | 4,35 | 69,35 | 61,63 | 7,72 | | | 5,35 | | 5,35 | 5,45 | | 5,45 | | 69,32 | | | | 1,78 |
| 11.10.2022 | 24,00 | * | 195,70 | 191,90 | 3,80 | 68,71 | 61,00 | 7,71 | | | 4,80 | | 4,80 | 4,88 | | 4,88 | | 68,51 | | | | 1,75 |
| 12.10.2022 | 24,00 | * | 197,65 | 193,28 | 4,37 | 68,14 | 60,64 | 7,50 | | | 5,40 | | 5,40 | 5,52 | | 5,52 | | 68,09 | | | | 1,76 |
| 13.10.2022 | 24,00 | * | 196,30 | 191,99 | 4,31 | 68,81 | 61,08 | 7,73 | | | 5,33 | | 5,33 | 5,43 | | 5,43 | | 68,90 | | | | 1,79 |
| 14.10.2022 | 24,00 | * | 197,62 | 193,80 | 3,82 | 69,21 | 61,57 | 7,64 | | | 4,72 | | 4,72 | 4,83 | | 4,83 | | 69,16 | | | | 1,75 |
| 15.10.2022 | 24,00 | * | 200,22 | 195,93 | 4,29 | 69,09 | 61,62 | 7,47 | | | 5,21 | | 5,21 | 5,32 | | 5,32 | | 69,01 | | | | 1,77 |
| 16.10.2022 | 24,00 | * | 200,18 | 194,99 | 5,19 | 68,50 | 61,16 | 7,34 | | | 6,17 | | 6,17 | 6,30 | | 6,30 | | 68,48 | | | | 1,80 |
| 17.10.2022 | 24,00 | * | 196,61 | 191,57 | 5,04 | 68,55 | 61,10 | 7,45 | | | 6,01 | | 6,01 | 6,14 | | 6,14 | | 68,59 | | | | 1,78 |
| 18.10.2022 | 24,00 | * | 194,10 | 189,83 | 4,27 | 69,00 | 61,36 | 7,64 | | | 5,19 | | 5,19 | 5,28 | | 5,28 | | 68,95 | | | | 1,75 |
| 19.10.2022 | 24,00 | * | 189,51 | 184,96 | 4,55 | 68,73 | 60,52 | 8,21 | | | 5,53 | | 5,53 | 5,65 | | 5,65 | | 68,62 | | | | 1,84 |
| 20.10.2022 | 24,00 | * | 192,80 | 187,86 | 4,94 | 68,23 | 59,88 | 8,35 | | | 5,93 | | 5,93 | 6,06 | | 6,06 | | 68,24 | | | | 1,91 |
| 21.10.2022 | 24,00 | * | 193,71 | 189,49 | 4,22 | 68,61 | 60,45 | 8,16 | | | 5,24 | | 5,24 | 5,34 | | 5,34 | | 68,58 | | | | 1,84 |
| 22.10.2022 | 24,00 | * | 194,07 | 188,91 | 5,16 | 68,49 | 60,34 | 8,15 | | | 6,16 | | 6,16 | 6,30 | | 6,30 | | 68,54 | | | | 1,90 |
| Среднее | 24,00 | | 178,43 | 173,79 | 4,64 | 68,38 | 60,08 | 8,30 | | | 5,51 | | 5,51 | 5,62 | | 5,62 | | 68,37 | | | | 1,75 |
| Итого | 720,00 | | 5352,75 | 5213,67 | 139,08 | | | | | | 165,33 | | 165,33 | 168,69 | | 168,69 | | | | | | 52,37 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,05 °C** **1,4** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **50,97** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **168,69** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 27.10.2022 10:39 GMT+03:00

624df51c-f6b6-4357-a2f1-4c42ce7b786f

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 27.10.2022 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 31.10.2022 16:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |