

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.09.2022 по 22.10.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.5, КОРП.2[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ТВ7-03
 Номер прибора: 12002627
 Схема измерения: СИ-1

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.09.2022 | | 24 | 134.854 | 46 | 8.7 | 134.854 | 33.3 | 6.8 | 12.7 | 0 | 1.709 | |
| 24.09.2022 | | 24 | 134.017 | 54.9 | 8.7 | 134.017 | 37 | 6.8 | 17.8 | 0 | 2.39 | |
| 25.09.2022 | | 24 | 134.025 | 52.6 | 8.7 | 134.025 | 35.6 | 6.8 | 17 | 0 | 2.278 | |
| 26.09.2022 | | 24 | 131.76 | 52.9 | 8.7 | 131.76 | 35.7 | 6.8 | 17.2 | 0 | 2.265 | |
| 27.09.2022 | | 24 | 129.275 | 52.5 | 8.7 | 129.05 | 35.2 | 6.8 | 17.3 | 0.225 | 2.247 | |
| 28.09.2022 | | 24 | 129.464 | 54.5 | 8.7 | 129.464 | 35.5 | 6.8 | 19 | 0 | 2.454 | |
| 29.09.2022 | | 24 | 129.995 | 53.2 | 8.7 | 129.995 | 35 | 6.8 | 18.2 | 0 | 2.368 | |
| 30.09.2022 | | 24 | 130.113 | 52.1 | 8.7 | 130.113 | 34.4 | 6.8 | 17.7 | 0 | 2.307 | |
| 01.10.2022 | | 24 | 129.38 | 52.9 | 8.7 | 129.38 | 34.5 | 6.8 | 18.4 | 0 | 2.382 | |
| 02.10.2022 | | 24 | 110.538 | 52.8 | 8.7 | 110.512 | 34.1 | 6.8 | 18.7 | 0.026 | 2.066 | |
| 03.10.2022 | | 24 | 140.973 | 53.6 | 8.7 | 140.973 | 35.1 | 6.8 | 18.5 | 0 | 2.608 | |
| 04.10.2022 | | 24 | 147.831 | 53.8 | 8.7 | 147.831 | 35.7 | 6.8 | 18.1 | 0 | 2.673 | |
| 05.10.2022 | | 24 | 147.587 | 57.3 | 8.7 | 147.587 | 37.4 | 6.8 | 20 | 0 | 2.95 | |
| 06.10.2022 | | 24 | 148.349 | 56.1 | 8.7 | 148.349 | 37.1 | 6.8 | 19 | 0 | 2.818 | |
| 07.10.2022 | | 24 | 148.749 | 55.8 | 8.7 | 148.749 | 37.3 | 6.8 | 18.5 | 0 | 2.755 | |
| 08.10.2022 | | 24 | 148.934 | 56 | 8.7 | 148.934 | 37.4 | 6.8 | 18.6 | 0 | 2.765 | |
| 09.10.2022 | | 24 | 148.811 | 55.9 | 8.7 | 148.811 | 37.4 | 6.8 | 18.4 | 0 | 2.745 | |
| 10.10.2022 | | 24 | 149.341 | 55.6 | 8.7 | 149.341 | 36.9 | 6.8 | 18.7 | 0 | 2.794 | |
| 11.10.2022 | | 24 | 149.837 | 56 | 8.7 | 149.837 | 37.1 | 6.8 | 19 | 0 | 2.84 | |
| 12.10.2022 | | 24 | 149.855 | 57.1 | 8.7 | 149.855 | 37.6 | 6.8 | 19.6 | 0 | 2.934 | |
| 13.10.2022 | | 24 | 149.405 | 59.6 | 8.7 | 149.405 | 38.5 | 6.8 | 21.1 | 0 | 3.155 | |
| 14.10.2022 | | 24 | 149.084 | 59.4 | 8.7 | 149.084 | 38.4 | 6.8 | 21 | 0 | 3.124 | |
| 15.10.2022 | | 24 | 148.725 | 58.7 | 8.7 | 148.725 | 39.7 | 6.8 | 19 | 0 | 2.829 | |
| 16.10.2022 | | 24 | 148.891 | 58.3 | 8.7 | 148.891 | 38.1 | 6.8 | 20.2 | 0 | 3.006 | |
| 17.10.2022 | | 24 | 149.026 | 60.7 | 8.7 | 149.026 | 39.1 | 6.8 | 21.6 | 0 | 3.218 | |
| 18.10.2022 | | 24 | 148.806 | 60.9 | 8.7 | 148.806 | 39.2 | 6.8 | 21.7 | 0 | 3.228 | |
| 19.10.2022 | | 24 | 148.866 | 60 | 8.7 | 148.866 | 38.5 | 6.8 | 21.5 | 0 | 3.199 | |
| 20.10.2022 | | 24 | 148.767 | 62.1 | 8.7 | 148.767 | 38.9 | 6.8 | 23.2 | 0 | 3.449 | |
| 21.10.2022 | | 24 | 148.92 | 61.3 | 8.7 | 148.92 | 38.9 | 6.8 | 22.4 | 0 | 3.336 | |
| 22.10.2022 | | 24 | 149.086 | 57.9 | 8.7 | 149.086 | 37.7 | 6.8 | 20.2 | 0 | 3.013 | |
| Среднее | | | 142.109 | 56 | 8.7 | 142.1 | 36.9 | 6.8 | 19.1 | 0.008 | | |
| Итого | | 720 | 4263.263 | | | 4263.012 | | | | 0.251 | 81.906 | |
| Досчёт | | | 1278.979 | | | 1278.904 | | | | 0.075 | 24.572 | |
| Снятие | | | -65.533 | | | -64.851 | | | | -0.682 | -0.728 | |
| Сумма | | | 5476.709 | | | 5477.065 | | | | -0.356 | 105.75 | |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 10.40 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.10.27 10:23:16
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

