

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.10.2022 по 22.10.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""  
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[2]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02  
 Номер прибора: 48408  
 Схема измерения: СИ-1

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
01.10.2022		24	134.325	53.6	10.2	133.92	40.6	5.6	13	0.405	1.766	
02.10.2022		24	134.325	53.6	10.2	133.92	40.6	5.6	13	0.405	1.766	
03.10.2022		24	134.325	53.6	10.2	133.92	40.6	5.6	13	0.405	1.766	
04.10.2022		24	134.325	53.6	10.2	133.92	40.6	5.6	13	0.405	1.766	
05.10.2022		24	134.325	53.6	10.2	133.92	40.6	5.6	13	0.405	1.766	
06.10.2022		24	134.325	53.6	10.2	133.92	40.6	5.6	13	0.405	1.766	
07.10.2022		24	134.07	53.6	10.2	133.98	41.1	5.6	12.5	0.09	1.68	
08.10.2022		24	134.18	53.7	10.2	133.95	41.2	5.6	12.4	0.23	1.675	
09.10.2022		24	134.32	53.6	10.2	134.02	41.4	5.6	12.3	0.3	1.661	
10.10.2022		24	134.43	53.6	10.2	133.27	40.4	5.6	13.2	1.16	1.824	
11.10.2022		24	134.48	53.6	10.2	134.11	39.8	5.6	13.9	0.37	1.88	
12.10.2022		24	134.47	53.6	10.2	134.19	39.8	5.6	13.9	0.28	1.875	
13.10.2022		24	134.56	53.7	10.2	134.13	39.9	5.6	13.8	0.43	1.869	
14.10.2022		24	134.58	53.7	10.2	134.18	39.9	5.6	13.8	0.4	1.874	
15.10.2022		24	134.49	53.7	10.2	134.16	40	5.6	13.6	0.33	1.845	
16.10.2022		24	134.48	53.6	10.2	134.14	39.9	5.6	13.7	0.34	1.857	
17.10.2022		24	134.34	53.6	10.2	133.81	39.7	5.6	13.9	0.53	1.888	
18.10.2022		24	134.47	53.6	10.2	134.15	39.5	5.6	14.1	0.32	1.907	
19.10.2022		24	134.13	56.5	10.2	133.86	40.6	5.6	15.9	0.27	2.144	
20.10.2022		24	135.76	58.5	10.2	135.67	41.6	5.6	17	0.09	2.305	
21.10.2022		24	99.83	57.5	10.2	99.49	40.4	5.6	17.1	0.34	1.722	
22.10.2022		24	135.76	58.5	10.2	134.75	41.6	5.6	16.9	1.01	2.342	
Среднее			132.923	54.4	10.2	132.517	40.5	5.6	13.9	0.405		
Итого		528	2924.3			2915.38				8.92	40.94	
Досчёт			1196.305			1192.655				3.649	16.748	
Снятие												
Сумма			4120.605			4108.035				12.569	57.689	

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 10.40 В гвс (м3) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.10.27 10:27:01  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

