

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.10.2022 по 22.10.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.45[ОТОПЛЕНИЕ]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 45076
 Схема измерения: СИ-1

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 01.10.2022 | | 24 | 133.022 | 53.4 | 10.2 | 134.214 | 40.3 | 5.6 | 13.1 | -1.192 | 1.692 | |
| 02.10.2022 | | 24 | 133.022 | 53.4 | 10.2 | 134.214 | 40.3 | 5.6 | 13.1 | -1.192 | 1.692 | |
| 03.10.2022 | | 24 | 133.022 | 53.4 | 10.2 | 134.214 | 40.3 | 5.6 | 13.1 | -1.192 | 1.692 | |
| 04.10.2022 | | 24 | 132.47 | 53.4 | 10.2 | 133.4 | 40 | 5.6 | 13.4 | -0.93 | 1.731 | |
| 05.10.2022 | | 24 | 133.53 | 53.4 | 10.2 | 135.73 | 40.2 | 5.6 | 13.2 | -2.2 | 1.667 | |
| 06.10.2022 | | 24 | 132.94 | 53.4 | 10.2 | 135.05 | 40.3 | 5.6 | 13.1 | -2.11 | 1.652 | |
| 07.10.2022 | | 24 | 133.17 | 53.4 | 10.2 | 133.89 | 40.4 | 5.6 | 13 | -0.72 | 1.695 | |
| 08.10.2022 | | 24 | 133 | 53.4 | 10.2 | 133 | 40.5 | 5.6 | 12.9 | 0 | 1.714 | |
| 09.10.2022 | | 24 | 135.2 | 53.4 | 10.2 | 135.2 | 40.7 | 5.6 | 12.7 | 0 | 1.714 | |
| 10.10.2022 | | 24 | 137.05 | 53.4 | 10.2 | 137.05 | 40.6 | 5.6 | 12.8 | 0 | 1.747 | |
| 11.10.2022 | | 24 | 136.15 | 53.4 | 10.2 | 136.15 | 40.6 | 5.6 | 12.8 | 0 | 1.748 | |
| 12.10.2022 | | 24 | 136.5 | 53.4 | 10.2 | 136.5 | 40.6 | 5.6 | 12.8 | 0 | 1.747 | |
| 13.10.2022 | | 24 | 136.5 | 53.4 | 10.2 | 136.5 | 40.5 | 5.6 | 12.9 | 0 | 1.765 | |
| 14.10.2022 | | 24 | 133.09 | 53 | 10.2 | 133.15 | 40.2 | 5.6 | 12.8 | -0.06 | 1.702 | |
| 15.10.2022 | | 24 | 142.31 | 53.4 | 10.2 | 142.28 | 41 | 5.6 | 12.4 | 0.03 | 1.767 | |
| 16.10.2022 | | 24 | 140.34 | 53.4 | 10.2 | 140.34 | 41 | 5.6 | 12.5 | 0 | 1.749 | |
| 17.10.2022 | | 24 | 138.01 | 53.4 | 10.2 | 138.01 | 40.8 | 5.6 | 12.6 | 0 | 1.743 | |
| 18.10.2022 | | 24 | 136.27 | 53.4 | 10.2 | 136.27 | 40.6 | 5.6 | 12.8 | 0 | 1.75 | |
| 19.10.2022 | | 24 | 118.85 | 54.2 | 10.2 | 117.2 | 40.4 | 5.6 | 13.8 | 1.65 | 1.713 | |
| 20.10.2022 | | 24 | 136.86 | 58.5 | 10.2 | 136.85 | 42.9 | 5.6 | 15.6 | 0.01 | 2.13 | |
| 21.10.2022 | | 24 | 136.39 | 58.2 | 10.2 | 136.39 | 42.8 | 5.6 | 15.4 | 0 | 2.103 | |
| 22.10.2022 | | 24 | 135.96 | 58.2 | 10.2 | 136.04 | 42.8 | 5.6 | 15.5 | -0.08 | 2.101 | |
| Среднее | | | 134.712 | 54.1 | 10.2 | 135.075 | 40.8 | 5.6 | 13.3 | -0.363 | | |
| Итого | | 528 | 2963.656 | | | 2971.642 | | | | -7.986 | 39.018 | |
| Досчёт | | | 1212.405 | | | 1215.672 | | | | -3.267 | 15.962 | |
| Снятие | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | 4176.061 | | | 4187.314 | | | | -11.253 | 54.98 | |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 10.40 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.10.27 10:26:37
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

