

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.09.2022 по 22.09.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[ГВС (НА ВВОДЕ)]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44915
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 01.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 215.39 | 66.8 | 6.5 | 203.812 | 59.5 | 6 | 7.2 | 10.68 | 2.247 | 2.247 |
| 02.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 215.39 | 66.8 | 6.5 | 203.812 | 59.5 | 6 | 7.2 | 10.68 | 2.247 | 2.247 |
| 03.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 215.39 | 66.8 | 6.5 | 203.812 | 59.5 | 6 | 7.2 | 10.68 | 2.247 | 2.247 |
| 04.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 215.39 | 66.8 | 6.5 | 203.812 | 59.5 | 6 | 7.2 | 10.68 | 2.247 | 2.247 |
| 05.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 215.39 | 66.8 | 6.5 | 203.812 | 59.5 | 6 | 7.2 | 10.68 | 2.247 | 2.247 |
| 06.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 215.39 | 66.8 | 6.5 | 203.812 | 59.5 | 6 | 7.2 | 10.68 | 2.247 | 2.247 |
| 07.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 215.39 | 66.8 | 6.5 | 203.812 | 59.5 | 6 | 7.2 | 10.68 | 2.247 | 2.247 |
| 08.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 96.03 | 69.6 | 6.5 | 76.73 | 57.4 | 6 | 12.2 | 18.45 | 2.279 | 2.279 |
| 09.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 162.36 | 71.2 | 6.5 | 145.53 | 64.2 | 6 | 7 | 15.94 | 2.216 | 2.216 |
| 10.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 299.44 | 71.6 | 6.5 | 291.17 | 65.4 | 6 | 6.3 | 8.29 | 2.424 | 2.424 |
| 11.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 308.07 | 71.7 | 6.5 | 295.11 | 65.6 | 6 | 6.1 | 12.71 | 2.729 | 2.729 |
| 12.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 287.01 | 73 | 6.5 | 281.49 | 66.5 | 6 | 6.5 | 5.13 | 2.241 | 2.241 |
| 13.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 289.46 | 71.6 | 6.5 | 280.6 | 65.4 | 6 | 6.3 | 8.51 | 2.391 | 2.391 |
| 14.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 283.8 | 72.2 | 6.5 | 273.63 | 65.8 | 6 | 6.5 | 9.3 | 2.502 | 2.502 |
| 15.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 250.11 | 71.2 | 6.5 | 239.74 | 64.1 | 6 | 7.1 | 9.95 | 2.438 | 2.438 |
| 16.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 249.14 | 70.8 | 6.5 | 238.35 | 63.9 | 6 | 6.9 | 10.3 | 2.418 | 2.418 |
| 17.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 248.05 | 68.6 | 6.5 | 237.58 | 62 | 6 | 6.7 | 9.85 | 2.311 | 2.311 |
| 18.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 248.58 | 68.2 | 6.5 | 232 | 61.5 | 6 | 6.6 | 15.83 | 2.673 | 2.673 |
| 19.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 225.19 | 67.8 | 6.5 | 213.87 | 60.7 | 6 | 7.1 | 10.35 | 2.279 | 2.279 |
| 20.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 213.5 | 65.4 | 6.5 | 201.04 | 58.3 | 6 | 7.1 | 11.7 | 2.245 | 2.245 |
| 21.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 210.94 | 66.4 | 6.5 | 199.87 | 59.1 | 6 | 7.3 | 10.19 | 2.196 | 2.196 |
| 22.09.2022 | | 24 | | | | | | | | | | 211.93 | 67.5 | 6.5 | 200.47 | 60 | 6 | 7.4 | 10.48 | 2.267 | 2.267 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 231.425 | 68.8 | 6.5 | 219.721 | 61.7 | 6 | 7.2 | 10.988 | | |
| Итого | | 528 | | | | | | | | | | 5091.34 | | | 4833.868 | | | | 241.74 | 51.336 | 51.336 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | 1851.396 | | | 1757.77 | | | | 87.905 | 18.668 | 18.668 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 6942.736 | | | 6591.638 | | | | 329.645 | 70.004 | 70.004 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 13.30 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.09.27 17:05:56
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

