

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2022 по 22.09.2022

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.16
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9744
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.08.2022		24	0	26.9	8.2	0	26.3	5.5	0.6	0	0	23.222	71.7	6	19.592	62.2	5	9.5	3.63	0.446	0.446
24.08.2022		24	0	27.6	8.2	0	27.3	5.5	0.3	0	0	23.154	71.3	6	18.747	62	5	9.4	4.407	0.49	0.49
25.08.2022		24	0	26.9	8.2	0	26.3	5.5	0.6	0	0	24.625	70.8	6	20.502	62	5	8.7	4.123	0.471	0.471
26.08.2022		24	0	26.9	8.2	0	26.2	5.5	0.7	0	0	24.909	70.6	6	21.227	61.7	5	8.8	3.683	0.447	0.447
27.08.2022		24	0	27	8.2	0	26.3	5.5	0.7	0	0	24.388	70.8	6	20.589	61.8	5	9	3.8	0.455	0.455
28.08.2022		24	0	27.3	8.2	0	26.5	5.5	0.8	0	0	25.271	70.8	6	20.246	62.1	5	8.6	5.026	0.53	0.53
29.08.2022		24	0	26.8	8.2	0	26.2	5.5	0.6	0	0	25.544	69.4	6	21.136	61.3	5	8.1	4.408	0.477	0.477
30.08.2022		24	0	25.7	8.2	0	25.1	5.5	0.6	0	0	27.033	69.7	6	22.956	61.6	5	8.1	4.077	0.471	0.471
31.08.2022		24	0	24.8	8.2	0	24	5.5	0.7	0	0	26.763	70.2	6	21.561	61.8	5	8.5	5.202	0.548	0.548
01.09.2022		24	0	23.9	8.2	0	23.2	5.5	0.7	0	0	26.836	70.5	6	21.733	61.6	5	8.8	5.103	0.552	0.552
02.09.2022		24	0	23.8	8.2	0	23.2	5.5	0.7	0	0	27.623	70.3	6	22.562	61.7	5	8.6	5.061	0.551	0.551
03.09.2022		24	0	23.1	8.2	0	22.6	5.5	0.5	0	0	25.892	71.1	6	21.963	61.7	5	9.4	3.929	0.485	0.485
04.09.2022		24	0	22.8	8.2	0	22.2	5.5	0.6	0	0	26.452	71.7	6	20.775	62.2	5	9.5	5.677	0.604	0.604
05.09.2022		24	0	22.6	8.2	0	22	5.5	0.6	0	0	27.861	70.3	6	22.644	61.6	5	8.7	5.217	0.565	0.565
06.09.2022		24	0	21.2	8.2	0	21.5	5.5	-0.3	0	0	28.807	69.9	6	23.994	61.4	5	8.5	4.813	0.541	0.541
07.09.2022		24	0	22.1	8.2	0	21.4	5.5	0.6	0	0	30.04	69.1	6	23.833	61.1	5	8	6.207	0.62	0.62
08.09.2022		24	0	21.4	8.2	0	20.9	5.5	0.6	0	0	29.687	69.6	6	23.768	61.4	5	8.3	5.919	0.609	0.609
09.09.2022		24	0	21.2	8.2	0	20.4	5.5	0.8	0	0	28.476	69.6	6	23.357	61.2	5	8.5	5.119	0.554	0.554
10.09.2022		24	0	22	8.2	0	20.7	5.5	1.3	0	0	28.45	69.7	6	22.896	61	5	8.7	5.554	0.587	0.587
11.09.2022		24	0	22.2	8.2	0	21	5.5	1.2	0	0	28.169	70	6	22.181	61.3	5	8.7	5.988	0.611	0.611
12.09.2022		24	12.497	54.5	8.2	12.458	32.9	5.5	21.7	0.039	0.272	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	0.859
13.09.2022		24	35.345	65.5	8.2	35.258	38.2	5.5	27.3	0.087	0.969	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	1.556
14.09.2022		24	30.824	71.2	8.2	30.713	38.5	5.5	32.7	0.111	1.011	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	1.598
15.09.2022		24	14.062	70	8.2	14.065	39.9	5.5	30.1	-0.002	0.423	28.652	69.7	6	23.075	61.2	5	8.5	5.577	0.585	1.009
16.09.2022		24	30.113	64.9	8.2	30.024	37.2	5.5	27.7	0.09	0.836	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	1.423
17.09.2022		24	40.874	68	8.2	40.754	41	5.5	27	0.119	1.11	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	1.697
18.09.2022		24	34.418	67.7	8.2	34.269	39.4	5.5	28.3	0.15	0.982	28.891	69.7	6	23.294	61.2	5	8.5	5.596	0.587	1.568
19.09.2022		24	89.378	47.7	8.2	89.269	37.4	5.5	10.3	0.11	0.922	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	1.509
20.09.2022		24	103.192	50.9	8.2	103.102	40.9	5.5	9.9	0.09	1.027	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	1.614
21.09.2022		24	102.455	50.8	8.2	102.398	40.9	5.5	9.9	0.056	1.017	28.883	69.7	6	23.287	61.2	5	8.5	5.596	0.587	1.603
22.09.2022		24	113.229	50.8	8.2	113.196	41.4	5.5	9.4	0.033	1.065	28.938	69.7	6	23.338	61.2	5	8.4	5.6	0.587	1.652
Среднее			19.561	37	8.2	19.532	29.1	5.5	8	0.028		27.456	70.1	6	22.343	61.5	5	8.6	5.113		
Итого	744		606.386			605.504				0.882	9.634	851.137			692.623				158.514	17.067	26.701
Досчёт			156.487			156.259				0.228	2.486	219.648			178.741				40.907	4.404	6.891
Снятие												-222.222			-187.02				-35.201	-4.167	-4.167
Сумма			762.873			761.763				1.11	12.12	848.563			684.344				164.219	17.304	29.424

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 13.30 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2022.09.30 16:25:57
 Комментарий ответственного лица : дата перехода 11.09.Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

