Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9246.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 79
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2204
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_февраль_Н
Режим (схема):
график: 150\\70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.04	Gmax= 6	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.04	Gmax= 6	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2022 - 23.02.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2022	24,00	-	73,36	74,14	-0,78	85,66	57,16	28,51	6,17	4,66	2,05													2,05
24.01.2022	24,00	-	75,51	76,31	-0,80	85,61	57,81	27,79	6,24	4,63	2,06													2,06
25.01.2022	24,00	-	76,08	76,86	-0,78	84,69	58,04	26,65	6,24	4,59	1,99													1,99
26.01.2022	24,00	-	74,65	75,44	-0,79	85,55	58,11	27,44	6,21	4,64	2,01													2,01
27.01.2022	24,00	-	75,23	76,03	-0,80	85,83	58,10	27,73	6,25	4,65	2,04													2,04
28.01.2022	24,00	-	75,71	76,51	-0,80	85,62	57,76	27,86	6,22	4,59	2,07													2,07
29.01.2022	24,00	-	75,26	76,05	-0,79	85,02	57,43	27,59	6,23	4,62	2,03													2,03
30.01.2022	24,00	-	75,64	76,43	-0,79	85,23	57,81	27,42	6,24	4,62	2,03													2,03
31.01.2022	24,00	-	75,67	76,45	-0,78	86,07	58,21	27,86	6,20	4,57	2,07													2,07
01.02.2022	24,00	-	75,23	75,98	-0,75	85,44	57,63	27,81	6,19	4,60	2,05													2,05
02.02.2022	24,00	-	74,74	75,52	-0,78	85,20	57,42	27,79	6,18	4,61	2,04													2,04
03.02.2022	24,00	-	74,27	75,07	-0,80	85,75	57,30	28,46	6,18	4,63	2,07													2,07
04.02.2022	24,00	-	73,21	74,02	-0,81	86,15	56,60	29,55	6,20	4,70	2,12													2,12
05.02.2022	24,00	-	74,37	75,17	-0,80	84,85	56,34	28,51	6,23	4,68	2,08													2,08
06.02.2022	24,00	-	74,92	75,73	-0,81	86,10	57,51	28,59	6,15	4,54	2,10													2,10
07.02.2022	24,00	-	77,44	78,14	-0,70	84,75	57,98	26,77	6,23	4,52	2,04													2,04
08.02.2022	24,00	-	76,96	77,71	-0,75	82,32	56,78	25,54	6,25	4,57	1,93													1,93
09.02.2022	24,00	-	76,52	77,28	-0,77	80,79	55,82	24,98	6,25	4,59	1,87													1,87
10.02.2022	24,00	-	76,59	77,35	-0,75	78,99	55,06	23,92	6,25	4,59	1,79													1,79
11.02.2022	24,00	-	76,05	76,80	-0,75	78,85	54,78	24,07	6,22	4,59	1,79													1,79
12.02.2022	24,00	-	76,50	77,28	-0,77	79,65	55,05	24,60	6,28	4,62	1,84													1,84
13.02.2022	24,00	-	77,55	78,34	-0,79	80,28	55,82	24,46	6,26	4,55	1,86													1,86
14.02.2022	24,00	-	78,03	78,81	-0,78	79,09	55,50	23,60	6,31	4,58	1,80													1,80
15.02.2022	24,00	-	77,68	78,44	-0,76	77,63	54,82	22,81	6,28	4,56	1,73													1,73
16.02.2022	24,00	-	77,48	78,22	-0,74	77,40	54,71	22,69	6,25	4,55	1,72													1,72
17.02.2022	24,00	-	77,39	78,11	-0,72	75,69	53,81	21,88	6,33	4,62	1,66													1,66
18.02.2022	24,00	-	76,32	77,02	-0,70	75,34	53,24	22,10	6,26	4,62	1,65													1,65
19.02.2022	24,00	-	76,93	77,64	-0,71	76,03	53,65	22,38	6,27	4,60	1,69													1,69
20.02.2022	24,00	-	76,26	76,97	-0,71	76,52	53,73	22,79	6,24	4,60	1,70													1,70
21.02.2022	24,00	-	76,80	77,51	-0,71	75,79	53,41	22,38	6,29	4,62	1,68													1,68
22.02.2022	24,00	-	77,13	77,84	-0,71	75,64	53,51	22,13	6,28	4,60	1,67													1,67
Среднее	24,00	-	75,98	76,75	-0,76	81,86	56,16	25,70	6,24	4,60	1,91													1,91
Итого	744,00		2355,48	2379,16	-23,68						59,20													59,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **59,20** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисная компания Невского района» № 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.