Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2022

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 9211.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 34 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 34_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2161 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024 | Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2022 - 23.02.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.2022	24,00	-	51,09	51,66	-0,57	89,88	47,35	42,53	6,70	3,35	2,15													2,15
24.01.2022	24,00	-	50,83	51,40	-0,57	89,93	47,35	42,57	6,73	3,35	2,14													2,14
25.01.2022	24,00	-	48,99	49,57	-0,58	89,96	47,07	42,89	6,76	3,35	2,08													2,08
26.01.2022	24,00	-	47,27	47,75	-0,48	89,41	46,27	43,14	6,71	3,35	2,02													2,02
27.01.2022	24,00	-	50,88	51,48	-0,60	90,25	46,75	43,50	6,73	3,35	2,19													2,19
28.01.2022	24,00	-	50,87	51,43	-0,56	90,10	46,93	43,17	6,73	3,35	2,17													2,17
29.01.2022	24,00	-	50,85	51,45	-0,60	90,43	47,20	43,23	6,72	3,35	2,17													2,17
30.01.2022	24,00	-	51,10	51,70	-0,60	89,78	46,93	42,85	6,75	3,35	2,17													2,17
31.01.2022	24,00	-	51,04	51,63	-0,59	90,30	47,11	43,19	6,75	3,35	2,18													2,17
01.02.2022	24,00	-	51,05	51,66	-0,61	90,21	46,97	43,24	6,75	3,35	2,18													2,18
02.02.2022	24,00	-	50,75	51,39	-0,64	90,39	47,08	43,31	6,74	3,35	2,17													2,18
03.02.2022	24,00	-	50,93	51,58	-0,64	90,05	46,89	43,16	6,72	3,35	2,17													2,17
04.02.2022	24,00	-	50,28	50,95	-0,68	90,07	46,00	44,06	6,67	3,35	2,19													2,17
05.02.2022	24,00	-	50,66	51,32	-0,66	89,90	45,97	43,92	6,72	3,35	2,20													2,19
06.02.2022	24,00	-	51,02	51,75	-0,73	90,63	46,90	43,73	6,77	3,35	2,20													2,20
07.02.2022	24,00	-	51,10	51,80	-0,70	89,13	47,22	41,91	6,81	3,36	2,11													2,20
08.02.2022	24,00	-	51,15	51,89	-0,74	86,04	46,22	39,82	6,79	3,36	2,01													2,11
09.02.2022	24,00	-	50,69	51,39	-0,70	83,43	45,18	38,25	6,73	3,35	1,91													2,01
10.02.2022	24,00	-	50,32	51,01	-0,69	82,64	44,71	37,93	6,69	3,35	1,88													1,91
11.02.2022	24,00	-	50,24	50,95	-0,71	82,61	44,65	37,97	6,68	3,35	1,88													1,88
12.02.2022	24,00	-	50,13	50,79	-0,66	82,52	43,99	38,53	6,65	3,35	1,91													1,88
13.02.2022	24,00	-	50,26	50,97	-0,70	82,90	44,36	38,53	6,68	3,35	1,91													1,91
14.02.2022	24,00	-	50,37	51,06	-0,69	81,32	44,09	37,24	6,69	3,35	1,85													1,91
15.02.2022	24,00	-	50,15	50,84	-0,69	79,83	43,65	36,18	6,68	3,35	1,79													1,85
16.02.2022	24,00	-	50,59	51,22	-0,63	77,98	43,24	34,74	6,72	3,35	1,73													1,79
17.02.2022	24,00	-	49,82	50,35	-0,53	76,20	42,26	33,95	6,60	3,35	1,67													1,73
18.02.2022	24,00	-	48,90	49,40	-0,50	76,48	41,79	34,69	6,50	3,37	1,68													1,67
19.02.2022	24,00	-	48,18	48,67	-0,49	76,68	41,54	35,14	6,43	3,41	1,67													1,68
20.02.2022	24,00	-	47,85	48,33	-0,48	76,37	41,00	35,37	6,37	3,41	1,67													1,67
21.02.2022	24,00	-	47,64	48,10	-0,46	76,50	41,04	35,46	6,38	3,43	1,67													1,67
22.02.2022	24,00	-	48,02	48,52	-0,51	76,65	41,33	35,32	6,57	3,44	1,68													1,67
Среднее	24,00	-	50,10	50,71	-0,61	85,11	45,13	39,98	6,67	3,36	1,98													1,68
Итого	744,00		1553,02	1571,99	-18,96						61,39													1,98
																								61,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **61,39** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью Расчетный центр «Жилищный» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.