

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 12, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9219.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24479**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207137	расходомер:	Gmin=		Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,318	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час):				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 95,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.01.2022		*																							
24.01.2022		*																							
25.01.2022	14,00	*	65,58	65,01	0,57	88,89	49,57	39,32																2,61	
26.01.2022	24,00		109,86	108,74	1,12	88,11	48,70	39,41																4,39	
27.01.2022	24,00		110,35	110,16	0,19	88,37	49,00	39,37																4,36	
28.01.2022	24,00		110,89	110,89	0,00	88,28	49,19	39,09																4,34	
29.01.2022	24,00		110,17	110,17	0,00	87,45	48,81	38,64																4,26	
30.01.2022	24,00		110,78	110,78	0,00	87,80	49,10	38,70																4,29	
31.01.2022	24,00		110,91	110,32	0,59	88,42	49,47	38,95																4,35	
01.02.2022	24,00		112,08	107,26	4,82	88,10	49,18	38,92																4,60	
02.02.2022	24,00		111,50	105,91	5,59	87,73	48,85	38,88																4,62	
03.02.2022	24,00		110,81	104,64	6,17	88,42	48,83	39,59																4,69	
04.02.2022	24,00		109,52	103,46	6,06	88,96	48,16	40,80																4,77	
05.02.2022	24,00		111,10	105,16	5,94	87,62	47,81	39,81																4,71	
06.02.2022	24,00		112,08	106,38	5,70	88,38	48,62	39,76																4,74	
07.02.2022	24,00		115,12	109,53	5,59	87,05	49,34	37,71																4,62	
08.02.2022	24,00		114,52	108,07	6,45	84,65	48,72	35,93																4,43	
09.02.2022	24,00		114,06	107,55	6,51	83,01	47,92	35,09																4,32	
10.02.2022	24,00		114,19	107,56	6,63	81,31	47,29	34,02																4,20	
11.02.2022	24,00		113,32	106,83	6,49	81,15	47,03	34,12																4,18	
12.02.2022	24,00		114,30	107,65	6,65	82,19	47,30	34,89																4,31	
13.02.2022	24,00		115,77	109,26	6,51	82,66	47,88	34,78																4,34	
14.02.2022	24,00		116,52	109,90	6,62	81,29	47,45	33,84																4,26	
15.02.2022	24,00		115,83	109,20	6,63	79,83	46,93	32,90																4,12	
16.02.2022	24,00		115,50	108,90	6,60	79,45	47,00	32,45																4,06	
17.02.2022	24,00		115,81	108,89	6,92	77,92	46,31	31,61																3,98	
18.02.2022	24,00		113,80	106,96	6,84	77,66	45,81	31,85																3,94	
19.02.2022	24,00		114,63	107,72	6,91	78,37	46,14	32,23																4,02	
20.02.2022	24,00		113,70	106,88	6,82	78,87	46,02	32,85																4,05	
21.02.2022	24,00		114,32	107,50	6,82	78,12	45,96	32,16																3,99	
22.02.2022	24,00		114,69	107,82	6,87	77,77	46,07	31,70																3,95	
Среднее	23,66		113,06	108,07	4,99	84,06	47,88	36,19																4,32	
Итого	686,00		3231,71	3089,10	142,61																			123,50	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **58 час** **10,44 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **58 час** **0 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,26 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **133,94 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.02.2022 14:05 GMT+03:00
 Представитель теплообслуживающей организации



Идентификатор документа 1716edec-76a6-4bcf-aa5c-49eefebac5e9



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.02.2022 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.02.2022 15:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа