Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 29 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6644.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 29
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2088

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 29_СЦО_февраль_Н

график: 95\\70

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: Питерфлоу | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 27.09.2024 | Тхв, гр.С= 0.2 |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: Питерфлоу | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Расчетный алгоритм: зима: | лето: | | | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2022 - 23.02.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.2022 | 24,00 | - | 318,69 | 320,64 | -1,96 | 63,57 | 55,56 | 8,00 | 4,23 | 3,81 | 2,44 | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 24.01.2022 | 24,00 | - | 318,30 | 320,19 | -1,88 | 63,42 | 55,43 | 7,98 | 4,23 | 3,81 | 2,44 | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 25.01.2022 | 24,00 | - | 318,62 | 320,54 | -1,93 | 63,25 | 55,40 | 7,85 | 4,24 | 3,81 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 26.01.2022 | 24,00 | - | 320,77 | 322,73 | -1,96 | 63,26 | 55,35 | 7,91 | 4,24 | 3,81 | 2,43 | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 27.01.2022 | 24,00 | - | 320,95 | 322,90 | -1,95 | 63,43 | 55,46 | 7,97 | 4,24 | 3,81 | 2,45 | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 28.01.2022 | 24,00 | - | 321,06 | 323,01 | -1,95 | 63,29 | 55,48 | 7,81 | 4,24 | 3,81 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 29.01.2022 | 24,00 | - | 321,62 | 323,61 | -1,99 | 63,23 | 55,40 | 7,83 | 4,24 | 3,81 | 2,41 | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 30.01.2022 | 24,00 | - | 322,39 | 324,32 | -1,94 | 63,59 | 55,77 | 7,82 | 4,24 | 3,80 | 2,41 | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 31.01.2022 | 24,00 | - | 321,72 | 323,70 | -1,98 | 63,51 | 55,72 | 7,79 | 4,23 | 3,80 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 01.02.2022 | 24,00 | - | 322,06 | 324,03 | -1,97 | 63,49 | 55,71 | 7,78 | 4,23 | 3,80 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 02.02.2022 | 24,00 | - | 322,46 | 324,46 | -2,01 | 63,60 | 55,77 | 7,82 | 4,23 | 3,80 | 2,41 | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 03.02.2022 | 24,00 | - | 323,16 | 325,20 | -2,04 | 63,33 | 55,49 | 7,84 | 4,23 | 3,79 | 2,42 | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 04.02.2022 | 24,00 | - | 324,82 | 326,87 | -2,06 | 63,42 | 55,43 | 7,99 | 4,22 | 3,78 | 2,48 | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 05.02.2022 | 24,00 | - | 325,00 | 327,03 | -2,03 | 63,48 | 55,44 | 8,04 | 4,22 | 3,78 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 06.02.2022 | 24,00 | - | 324,13 | 326,15 | -2,02 | 63,46 | 55,61 | 7,86 | 4,22 | 3,78 | 2,43 | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 07.02.2022 | 24,00 | - | 323,45 | 325,43 | -1,99 | 63,02 | 55,44 | 7,58 | 4,22 | 3,79 | 2,34 | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 08.02.2022 | 24,00 | - | 323,64 | 325,64 | -2,00 | 60,98 | 53,90 | 7,08 | 4,22 | 3,79 | 2,18 | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 09.02.2022 | 24,00 | - | 324,26 | 326,23 | -1,97 | 59,29 | 52,58 | 6,71 | 4,22 | 3,79 | 2,07 | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 10.02.2022 | 24,00 | - | 324,46 | 326,41 | -1,96 | 58,39 | 51,83 | 6,56 | 4,22 | 3,78 | 2,03 | | | | | | | | | | | | | 2,03 |
| 11.02.2022 | 24,00 | - | 324,56 | 326,53 | -1,98 | 58,31 | 51,77 | 6,54 | 4,22 | 3,78 | 2,02 | | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| 12.02.2022 | 24,00 | - | 325,12 | 327,12 | -2,00 | 58,37 | 51,70 | 6,67 | 4,22 | 3,78 | 2,07 | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 13.02.2022 | 24,00 | - | 325,04 | 327,00 | -1,96 | 58,42 | 51,79 | 6,62 | 4,22 | 3,78 | 2,05 | | | | | | | | | | | | | 2,05 |
| 14.02.2022 | 24,00 | - | 325,35 | 327,28 | -1,93 | 57,48 | 51,12 | 6,37 | 4,22 | 3,78 | 1,97 | | | | | | | | | | | | | 1,97 |
| 15.02.2022 | 24,00 | - | 325,60 | 327,52 | -1,91 | 56,28 | 50,18 | 6,11 | 4,22 | 3,78 | 1,89 | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 16.02.2022 | 24,00 | - | 325,77 | 327,69 | -1,92 | 55,98 | 49,96 | 6,02 | 4,22 | 3,78 | 1,86 | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 17.02.2022 | 24,00 | - | 326,74 | 328,64 | -1,90 | 54,97 | 49,19 | 5,78 | 4,26 | 3,79 | 1,79 | | | | | | | | | | | | | 1,79 |
| 18.02.2022 | 24,00 | - | 327,85 | 329,79 | -1,94 | 55,53 | 49,64 | 5,89 | 4,24 | 3,79 | 1,84 | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 19.02.2022 | 24,00 | - | 328,13 | 330,07 | -1,94 | 55,34 | 49,46 | 5,88 | 4,24 | 3,79 | 1,83 | | | | | | | | | | | | | 1,83 |
| 20.02.2022 | 24,00 | - | 328,03 | 330,02 | -1,99 | 55,40 | 49,42 | 5,97 | 4,24 | 3,79 | 1,86 | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 21.02.2022 | 24,00 | - | 328,25 | 330,19 | -1,94 | 55,59 | 49,62 | 5,97 | 4,24 | 3,79 | 1,86 | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 22.02.2022 | 24,00 | - | 328,21 | 330,16 | -1,95 | 55,52 | 49,60 | 5,92 | 4,24 | 3,79 | 1,85 | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| Среднее | 24,00 | - | 323,88 | 325,84 | -1,97 | 60,33 | 53,23 | 7,09 | 4,23 | 3,79 | 2,19 | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| Итого | 744,00 | | 10040,17 | 10101,09 | -60,92 | | | | | | 67,91 | | | | | | | | | | | | | 67,91 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.2 °C = 0,00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **67,91** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.