Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2022

Абонент: ЖКС №2
Договор: 6864
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 37 / СЦО
Строит.Адрес: Караваевская 37
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22
Схема подключения: Двухтрубная
график: 95\\70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 37_СЦО_февраль_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2114
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024
Txв, гр.С= 0.2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2022 - 23.02.2022

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2022	24,00	-	205,76	205,37	0,39	63,38	52,94	10,43	4,30	3,81	2,17													2,17
24.01.2022	24,00	-	205,66	205,27	0,39	63,22	52,84	10,38	4,30	3,81	2,16													2,16
25.01.2022	24,00	-	205,39	205,00	0,39	63,07	52,78	10,29	4,30	3,81	2,13													2,13
26.01.2022	24,00	-	205,63	205,20	0,43	63,07	52,73	10,34	4,30	3,81	2,15													2,15
27.01.2022	24,00	-	205,66	205,27	0,39	63,25	52,90	10,34	4,30	3,81	2,15													2,15
28.01.2022	24,00	-	205,74	205,37	0,36	63,09	52,87	10,22	4,30	3,81	2,12													2,12
29.01.2022	24,00	-	206,09	205,73	0,36	63,05	52,84	10,22	4,30	3,81	2,12													2,12
30.01.2022	24,00	-	206,47	206,12	0,36	63,36	53,08	10,28	4,30	3,81	2,14													2,14
31.01.2022	24,00	-	206,04	205,68	0,36	63,29	53,02	10,27	4,29	3,80	2,13													2,13
01.02.2022	24,00	-	206,13	205,77	0,36	63,27	52,97	10,30	4,29	3,80	2,14													2,14
02.02.2022	24,00	-	206,45	206,09	0,36	63,39	53,04	10,35	4,29	3,80	2,16													2,16
03.02.2022	24,00	-	206,99	206,63	0,37	63,14	52,79	10,35	4,29	3,79	2,16													2,16
04.02.2022	24,00	-	208,16	207,78	0,38	63,22	52,59	10,63	4,28	3,78	2,23													2,23
05.02.2022	24,00	-	208,33	207,97	0,36	63,27	52,67	10,61	4,28	3,78	2,23													2,23
06.02.2022	24,00	-	207,76	207,39	0,36	63,25	52,82	10,43	4,28	3,78	2,18													2,18
07.02.2022	24,00	-	207,29	206,93	0,36	62,79	52,73	10,07	4,28	3,79	2,10													2,10
08.02.2022	24,00	-	207,46	207,09	0,37	60,77	51,31	9,46	4,28	3,79	1,98													1,98
09.02.2022	24,00	-	207,80	207,42	0,39	59,08	50,09	9,00	4,29	3,79	1,89													1,89
10.02.2022	24,00	-	208,03	207,64	0,39	58,20	49,44	8,76	4,28	3,78	1,84													1,84
11.02.2022	24,00	-	208,12	207,74	0,38	58,13	49,41	8,72	4,28	3,78	1,83													1,83
12.02.2022	24,00	-	208,53	208,12	0,41	58,21	49,38	8,83	4,28	3,78	1,86													1,86
13.02.2022	24,00	-	208,42	208,01	0,41	58,23	49,46	8,77	4,28	3,78	1,85													1,85
14.02.2022	24,00	-	208,57	208,16	0,41	57,27	48,84	8,43	4,28	3,78	1,78													1,78
15.02.2022	24,00	-	208,74	208,32	0,42	56,06	47,97	8,10	4,28	3,78	1,71													1,71
16.02.2022	24,00	-	208,84	208,42	0,42	55,76	47,80	7,96	4,28	3,78	1,68													1,68
17.02.2022	24,00	-	209,49	209,02	0,47	54,74	47,05	7,69	4,29	3,78	1,63													1,63
18.02.2022	24,00	-	210,20	209,61	0,59	55,33	47,45	7,88	4,30	3,79	1,68													1,68
19.02.2022	24,00	-	210,38	209,81	0,57	55,12	47,30	7,83	4,30	3,79	1,67													1,67
20.02.2022	24,00	-	210,40	209,82	0,58	55,22	47,31	7,91	4,30	3,79	1,69													1,69
21.02.2022	24,00	-	210,36	209,72	0,63	55,38	47,48	7,89	4,30	3,79	1,69													1,69
22.02.2022	24,00	-	210,55	209,98	0,57	55,31	47,47	7,84	4,31	3,80	1,68													1,68
Среднее	24,00	-	207,72	207,30	0,42	60,13	50,75	9,37	4,29	3,79	1,97													1,97
Итого	744,00		6439,43	6426,43	13,00						60,94													60,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0.2 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **60,94** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.