

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 41, корп. 3, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **6654.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **58493**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697 | расходомер: | 26.10.2022 | ОП: А3; |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | Gmin= 0,283 | Gmax= 70,75 |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | 0,283 | 70,75 |
| Подающий ГВС (M3) | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,314 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 301,44 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|----------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.01.2022 | 24,00 | | 370,63 | 365,88 | 4,75 | 63,51 | 53,39 | 10,12 | 1,30 | 2,30 | | | | | | | | | | | | | 3,99 | |
| 24.01.2022 | 24,00 | | 370,13 | 365,42 | 4,71 | 63,31 | 53,24 | 10,07 | 1,30 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | 3,97 |
| 25.01.2022 | 24,00 | | 369,59 | 364,91 | 4,68 | 63,22 | 53,25 | 9,97 | 1,30 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 26.01.2022 | 24,00 | | 369,97 | 365,30 | 4,67 | 63,18 | 53,15 | 10,03 | 1,30 | 2,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,95 |
| 27.01.2022 | 24,00 | | 370,12 | 365,48 | 4,64 | 63,39 | 53,26 | 10,13 | 1,30 | 2,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,98 |
| 28.01.2022 | 24,00 | | 370,26 | 365,65 | 4,61 | 63,20 | 53,26 | 9,94 | 1,30 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 29.01.2022 | 24,00 | | 370,57 | 365,97 | 4,60 | 63,20 | 53,22 | 9,98 | 1,30 | 2,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,93 |
| 30.01.2022 | 24,00 | | 371,22 | 366,63 | 4,59 | 63,52 | 53,50 | 10,02 | 1,20 | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | 3,95 |
| 31.01.2022 | 24,00 | | 370,57 | 366,00 | 4,57 | 63,43 | 53,51 | 9,92 | 1,20 | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | 3,91 |
| 01.02.2022 | 24,00 | | 371,08 | 366,52 | 4,56 | 63,41 | 53,48 | 9,93 | 1,20 | 2,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,91 |
| 02.02.2022 | 24,00 | | 371,74 | 367,19 | 4,55 | 63,52 | 53,53 | 9,99 | 1,20 | 2,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,95 |
| 03.02.2022 | 24,00 | | 372,86 | 368,28 | 4,58 | 63,26 | 53,27 | 9,99 | 1,20 | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 04.02.2022 | 24,00 | | 374,76 | 370,16 | 4,60 | 63,38 | 53,17 | 10,21 | 1,30 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | 4,06 |
| 05.02.2022 | 24,00 | | 374,73 | 370,16 | 4,57 | 63,43 | 53,21 | 10,22 | 1,30 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | 4,06 |
| 06.02.2022 | 24,00 | | 374,17 | 369,62 | 4,55 | 63,38 | 53,32 | 10,06 | 1,40 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | 3,99 |
| 07.02.2022 | 24,00 | | 372,40 | 367,90 | 4,50 | 62,85 | 53,13 | 9,72 | 1,40 | 2,60 | | | | | | | | | | | | | | 3,85 |
| 08.02.2022 | 24,00 | | 372,63 | 368,15 | 4,48 | 60,89 | 51,77 | 9,12 | 1,30 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 09.02.2022 | 24,00 | | 373,24 | 368,79 | 4,45 | 59,16 | 50,50 | 8,66 | 1,30 | 2,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,44 |
| 10.02.2022 | 24,00 | | 373,46 | 369,04 | 4,42 | 58,36 | 49,90 | 8,46 | 1,20 | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 11.02.2022 | 24,00 | | 373,57 | 369,16 | 4,41 | 58,28 | 49,82 | 8,46 | 1,20 | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 12.02.2022 | 24,00 | | 374,26 | 369,86 | 4,40 | 58,39 | 49,81 | 8,58 | 1,20 | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 13.02.2022 | 24,00 | | 374,08 | 369,71 | 4,37 | 58,38 | 49,85 | 8,53 | 1,20 | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 14.02.2022 | 24,00 | | 374,30 | 369,93 | 4,37 | 57,34 | 49,14 | 8,20 | 1,10 | 2,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 15.02.2022 | 24,00 | | 374,54 | 370,20 | 4,34 | 56,24 | 48,33 | 7,91 | 1,10 | 2,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| 16.02.2022 | 24,00 | | 374,69 | 370,36 | 4,33 | 55,86 | 48,06 | 7,80 | 1,10 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 17.02.2022 | 23,98 | | 374,53 | 370,20 | 4,33 | 54,90 | 47,32 | 7,58 | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 18.02.2022 | 24,00 | | 373,18 | 368,83 | 4,35 | 55,42 | 47,66 | 7,76 | 0,90 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 19.02.2022 | 24,00 | | 373,47 | 369,16 | 4,31 | 55,22 | 47,50 | 7,72 | 0,90 | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 20.02.2022 | 24,00 | | 373,44 | 369,14 | 4,30 | 55,35 | 47,53 | 7,82 | 0,90 | 1,60 | | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 21.02.2022 | 24,00 | | 373,54 | 369,27 | 4,27 | 55,51 | 47,71 | 7,80 | 0,90 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 22.02.2022 | 24,00 | | 373,03 | 368,78 | 4,25 | 55,43 | 47,68 | 7,75 | 0,90 | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| Среднее | 24,00 | | 372,62 | 368,13 | 4,49 | 60,26 | 51,14 | 9,11 | 1,18 | 2,15 | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| Итого | 743,98 | | 11550,80 | 11411,70 | 139,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111,97 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.02.2022 | 274251 | 271657,00 | | | | | | | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,02** час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0,02** час

0 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,2** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **111,97** Гкал



Передан через Диадок 28.02.2022 14:06 GMT+03:00
 Представитель: 50740cd5-69aa-4d0f-9400-b2574d6c6359



Идентификатор документа 507d0cd5-69aa-4d0f-9400-b2574d6c6359



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.02.2022 14:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.02.2022 15:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |