

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23561**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.07.2022	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,245	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 74,4304	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.01.2022	24,00	*	123,00	122,83	0,17	91,38	57,12	34,26			0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	88,99				4,23	
24.01.2022	24,00	*	124,06	123,92	0,14	91,34	57,45	33,89			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37,31				4,22	
25.01.2022	24,00	*	125,00	124,86	0,14	91,45	57,95	33,50			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	82,91				4,21	
26.01.2022	24,00	*	123,93	123,75	0,18	91,10	57,30	33,80			0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	86,92				4,21	
27.01.2022	24,00	*	124,57	124,34	0,23	91,78	57,65	34,13			0,08		0,08	0,08	0,08	0,08	82,23				4,27	
28.01.2022	24,00	*	124,63	124,54	0,09	91,66	57,86	33,80			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	67,57				4,23	
29.01.2022	24,00	*	124,55	124,45	0,10	91,89	57,72	34,17			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	75,71				4,27	
30.01.2022	24,00	*	125,14	125,08	0,06	91,36	57,65	33,71			0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	85,89				4,23	
31.01.2022	24,00	*	125,14	125,10	0,04	91,88	57,98	33,90			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34,91				4,26	
01.02.2022	24,00	*	125,00	124,91	0,09	91,67	57,89	33,78			0,06		0,06	0,06	0,06	0,06	73,59				4,24	
02.02.2022	24,00	*	124,65	124,63	0,02	91,67	57,78	33,89			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,58				4,24	
03.02.2022	24,00	*	124,03	123,95	0,08	91,30	57,24	34,06			0,07		0,07	0,07	0,07	0,07	78,52				4,24	
04.02.2022	24,00	*	123,03	122,97	0,06	91,35	56,62	34,73			0,06		0,06	0,06	0,06	0,06	79,78				4,29	
05.02.2022	24,00	*	123,97	123,83	0,14	91,19	56,79	34,40			0,18		0,18	0,18	0,18	0,18	82,26				4,28	
06.02.2022	24,00	*	125,61	125,56	0,05	91,85	57,79	34,06			0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	85,35				4,29	
07.02.2022	24,00	*	126,46	126,37	0,09	90,14	57,79	32,35			0,05		0,05	0,05	0,05	0,05	83,92				4,10	
08.02.2022	24,00	*	126,02	125,95	0,07	87,01	56,43	30,58			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	49,61				3,87	
09.02.2022	24,00	*	125,06	124,98	0,08	84,42	54,91	29,51			0,04		0,04	0,04	0,04	0,04	74,73				3,70	
10.02.2022	24,00	*	124,79	124,70	0,09	83,69	54,59	29,10			0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	76,48				3,64	
11.02.2022	24,00	*	124,20	124,18	0,02	83,61	54,60	29,01			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	65,55				3,61	
12.02.2022	24,00	*	123,21	123,18	0,03	83,64	54,09	29,55			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34,36				3,65	
13.02.2022	24,00	*	124,18	124,04	0,14	83,95	54,36	29,59			0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	80,58				3,69	
14.02.2022	24,00	*	124,28	124,22	0,06	82,20	53,62	28,58			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	70,42				3,56	
15.02.2022	24,00	*	123,88	123,72	0,16	80,85	52,98	27,87			0,11		0,11	0,11	0,11	0,11	76,19				3,46	
16.02.2022	24,00	*	124,49	124,43	0,06	78,76	52,11	26,65			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	53,15				3,33	
17.02.2022	24,00	*	121,85	121,84	0,01	77,22	50,97	26,25			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	50,18				3,20	
18.02.2022	24,00	*	119,42	119,29	0,13	77,41	50,60	26,81			0,14		0,14	0,14	0,14	0,14	74,03				3,21	
19.02.2022	24,00	*	118,26	118,19	0,07	77,55	50,48	27,07			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	69,30				3,21	
20.02.2022	24,00	*	116,96	116,86	0,10	77,27	49,91	27,36			0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	67,50				3,21	
21.02.2022	24,00	*	116,73	116,56	0,17	77,42	50,10	27,32			0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	74,50				3,20	
22.02.2022	24,00	*	119,77	119,72	0,05	77,62	50,67	26,95			0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	57,79				3,23	
Среднее	24,00		123,42	123,32	0,09	86,31	55,19	31,12			0,05		0,05	0,05	0,05	0,05	68,93				3,86	
Итого	744,00		3825,87	3822,95	2,92						1,55		1,55	1,55	1,55	1,55					119,58	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **119,58** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Передан через Диадок 28.02.2022 14:06 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации



Идентификатор документа a238aa42-7555-4fff-a20e-acb8e99e5c63



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.02.2022 14:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.02.2022 15:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа