Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2022

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8567.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО | Строит.Адрес: Ногина 6 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2072 | Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 12 | Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024 | Txв, гр.С= 1.44

Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 12 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето: | Термопреобр.: | Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2022 - 23.02.2022

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2022	24,00	-	77,64	75,97	1,67	87,44	50,45	36,99	5,98	3,37	2,96													2,96
24.01.2022	24,00	-	78,35	76,71	1,64	90,17	51,60	38,56	6,00	3,35	3,11													3,11
25.01.2022	24,00	-	78,94	77,30	1,64	90,09	52,13	37,96	6,03	3,33	3,09													3,09
26.01.2022	24,00	-	78,30	76,64	1,66	89,93	51,70	38,23	6,00	3,35	3,08													3,08
27.01.2022	24,00	-	77,46	75,79	1,67	88,66	50,86	37,80	5,98	3,39	3,02													3,02
28.01.2022	24,00	-	78,03	76,39	1,64	90,25	52,06	38,19	6,01	3,37	3,07													3,07
29.01.2022	24,00	-	78,34	76,69	1,65	90,36	52,04	38,32	6,01	3,36	3,09													3,09
30.01.2022	24,00	-	77,85	76,17	1,68	89,81	51,76	38,04	6,00	3,38	3,05													3,05
31.01.2022	24,00	-	78,07	76,39	1,69	90,13	52,31	37,83	6,01	3,37	3,05													3,05
01.02.2022	24,00	-	78,20	76,49	1,72	90,04	52,34	37,69	6,01	3,37	3,04													3,04
02.02.2022	24,00	-	78,09	76,44	1,65	89,26	52,05	37,21	6,01	3,37	3,00													3,00
03.02.2022	24,00	-	77,76	76,13	1,63	88,69	51,44	37,26	5,99	3,38	2,99													2,99
04.02.2022	24,00	-	76,99	75,38	1,61	89,26	50,82	38,44	5,96	3,40	3,05													3,05
05.02.2022	24,00	-	76,86	75,21	1,65	89,16	50,30	38,86	5,96	3,41	3,08													3,08
06.02.2022	24,00	-	77,76	76,12	1,64	89,74	51,22	38,53	6,00	3,39	3,09													3,09
07.02.2022	24,00	-	78,61	76,98	1,63	89,29	51,88	37,42	6,03	3,36	3,03													3,03
08.02.2022	24,00	-	78,72	77,11	1,61	86,25	51,07	35,18	6,02	3,35	2,86													2,86
09.02.2022	24,00	-	78,20	76,73	1,47	83,46	49,71	33,76	6,01	3,37	2,72													2,72
10.02.2022	24,00	-	78,06	76,63	1,43	81,56	48,90	32,66	6,01	3,37	2,62													2,62
11.02.2022	24,00	-	78,06	76,47	1,59	81,32	48,71	32,61	5,89	3,26	2,63													2,63
12.02.2022	24,00	-	76,20	74,33	1,87	80,91	47,62	33,29	5,70	3,20	2,63													2,63
13.02.2022	24,00	-	78,09	76,26	1,83	82,29	48,67	33,62	5,87	3,24	2,72													2,72
14.02.2022	24,00	-	77,66	75,96	1,70	80,61	48,09	32,52	5,94	3,34	2,61													2,61
15.02.2022	24,00	-	78,53	76,90	1,63	79,51	48,07	31,44	5,98	3,31	2,55													2,55
16.02.2022	24,00	-	78,73	77,49	1,24	76,72	47,05	29,67	6,00	3,29	2,40													2,40
17.02.2022	24,00	-	76,92	75,55	1,37	74,28	45,56	28,72	5,90	3,33	2,27													2,27
18.02.2022	24,00	-	76,99	75,63	1,36	75,04	45,72	29,32	5,91	3,33	2,32													2,32
19.02.2022	24,00	-	76,85	75,67	1,18	73,99	45,33	28,66	5,91	3,33	2,26													2,26
20.02.2022	24,00	-	76,90	75,63	1,27	75,26	45,78	29,48	5,90	3,32	2,33													2,33
21.02.2022	24,00	-	76,99	75,60	1,38	74,55	45,58	28,97	5,89	3,32	2,30													2,30
22.02.2022	24,00	-	77,82	76,25	1,57	76,57	46,66	29,90	5,97	3,34	2,40													2,40
Среднее	24,00	-	77,81	76,23	1,58	84,34	49,60	34,75	5,96	3,34	2,79													2,79
Итого	744,00		2411,97	2363,01	48,95						86,39													86,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1.44 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **86,39** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.