Абонент: ЖКС №2

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2022

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС
Договор: 8965.038.1
Обслуживающая организация:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215
Телефон:
Источник Обуховский з-д
Телефон: (812) 313-47-06
Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_февраль_Н
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521
Режим (схема):
график: 150\\70
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.04 Gmax= 6
Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.04 Gmax= 6
Термопреобр.: КТПТР-05
Txв, гр.С= 0
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.04 Gmax= 6
Термопреобр.: КТПТР-05
Преобр.давления: СДВ-И
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Преобр.давления: СДВ-И
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: лето:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2022 - 23.02.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2022	24,00	-	36,37	34,32	2,05	90,45	53,26	37,19	7,31	4,30	1,46	2,77	-	-	2,86				87,89					1,46
24.01.2022	24,00	-	37,67	35,67	2,00	90,01	53,28	36,73	7,48	4,23	1,49	2,74	-	-	2,83				87,11					1,49
25.01.2022	24,00	-	38,09	36,10	1,99	89,51	53,45	36,06	7,51	4,17	1,48	2,74	-	-	2,83				87,79					1,48
26.01.2022	24,00	-	37,40	35,11	2,29	90,37	53,41	36,96	7,41	4,26	1,50	3,03	-	-	3,13				88,24					1,50
27.01.2022	24,00	-	37,52	35,39	2,13	90,56	53,58	36,99	7,47	4,26	1,50	2,89	-	-	2,98				88,10					1,50
28.01.2022	24,00	-	37,50	35,86	1,64	90,44	54,35	36,09	7,47	4,18	1,44	2,39	-	-	2,47				87,93					1,44
29.01.2022	24,00	-	37,62	35,54	2,08	89,58	53,78	35,80	7,45	4,22	1,46	2,83	-	-	2,93				86,95					1,46
30.01.2022	24,00	-	37,59	35,64	1,95	89,97	54,20	35,77	7,47	4,22	1,45	2,69	-	-	2,78				87,26					1,45
31.01.2022	24,00	-	37,79	35,73	2,05	90,57	54,64	35,93	7,44	4,18	1,47	2,80	-	-	2,90				88,02					1,47
01.02.2022	24,00	-	37,12	35,40	1,72	90,29	54,03	36,27	7,41	4,21	1,44	2,45	-	-	2,53				88,00					1,44
02.02.2022	24,00	-	36,94	35,01	1,93	89,97	54,10	35,87	7,37	4,24	1,43	2,67	-	-	2,76				87,71					1,43
03.02.2022	24,00	-	36,55	34,74	1,81	90,71	53,97	36,74	7,35	4,26	1,44	2,52	-	-	2,61				88,28					1,44
04.02.2022	24,00	-	35,89	33,98	1,91	91,31	53,10	38,21	7,31	4,36	1,47	2,63	-	-	2,72				88,62					1,47
05.02.2022	24,00	-	36,65	34,69	1,95	89,80	52,69	37,11	7,39	4,31	1,46	2,68	-	-	2,77				87,28					1,46
06.02.2022	24,00	-	37,48	35,38	2,10	90,43	53,83	36,60	7,36	4,16	1,48	2,84	-	-	2,94				87,86					1,48
07.02.2022	24,00	-	38,67	36,60	2,07	88,96	54,42	34,54	7,54	4,12	1,45	2,81	-	-	2,91				86,59					1,45
08.02.2022	24,00	-	37,84	36,30	1,54	99,77	53,58	46,19	7,52	4,16	1,83	2,68	-	-	2,76				84,06					1,83
09.02.2022	24,00	-	38,01	35,96	2,05	84,88	52,47	32,42	7,49	4,19	1,34	2,77	-	-	2,85				82,78					1,34
10.02.2022	24,00	-	38,16	35,87	2,29	83,10	51,43	31,67	7,47	4,20	1,33	3,00	-	-	3,09				81,17					1,33
11.02.2022	24,00	-	37,13	35,33	1,80	82,97	50,90	32,07	7,40	4,22	1,28	2,48	-	-	2,56				80,54					1,28
12.02.2022	24,00	-	38,28	35,65	2,63	84,07	51,17	32,90	7,48	4,24	1,39	3,36	-	-	3,46				82,28					1,39
13.02.2022	24,00	-	38,89	36,41	2,48	84,47	51,86	32,61	7,52	4,15	1,40	3,24	-	-	3,34				82,33					1,40
14.02.2022	24,00	-	38,34	36,57	1,77	82,99	51,18	31,81	7,58	4,18	1,31	2,49	-	-	2,56				80,23					1,31
15.02.2022	24,00	-	38,67	36,49	2,18	81,54	50,70	30,84	7,54	4,16	1,30	2,90	-	-	2,99				79,80					1,30
16.02.2022	24,00	-	39,20	36,36	2,84	81,08	50,43	30,65	7,51	4,15	1,34	3,57	-	-	3,67				78,97					1,34
17.02.2022	24,00	-	38,69	36,36	2,33	79,59	49,93	29,66	7,57	4,22	1,26	3,06	-	-	3,15				77,99					1,26
18.02.2022	24,00	-	37,58	35,45	2,12	79,37	49,38	29,99	7,44	4,25	1,23	2,83	-	-	2,91				77,23					1,23
19.02.2022	24,00	-	38,39	35,90	2,49	80,06	50,20	29,87	7,49	4,21	1,27	3,20	-	-	3,29				78,32					1,27
20.02.2022	24,00	-	38,29	35,52	2,77	80,61	50,28	30,34	7,43	4,22	1,30	3,48	-	-	3,58				79,02					1,30
21.02.2022	24,00	-	37,69	35,65	2,04	79,84	50,11	29,73	7,48	4,25	1,22	2,75	-	-	2,82				77,97					1,22
22.02.2022	24,00	-	38,10	35,98	2,12	79,39	50,05	29,34	7,50	4,21	1,22	2,83	-	-	2,90				77,28					1,22
Среднее	24,00	-	37,74	35,64	2,10	86,67	52,38	34,29	7,46	4,22	1,40	2,84	-	-	2,93				83,99					1,40
Итого	744,00		1170,08	1104,96	65,12						43,48	88,10			90,86									43,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему час
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 43,48 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 90,86 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /____________/

Представитель теплоснабжающей организации
________________ /____________/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»________20