

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8986.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28164**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314566	расходомер:	24.07.2022	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmin= 0,139	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmax= 34,78	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)		0,139	Взлет ТПС
Циркуляционный ГВС (M4)			Взлет ТПС
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2153	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 67,9895	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит		T3	T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2022	24,00	*	87,59	85,11	2,48	86,03	45,93	40,10	8,30	3,20												3,64
24.01.2022	24,00	*	88,01	85,51	2,50	88,48	47,00	41,48	0,40	3,20												3,76
25.01.2022	24,00	*	88,27	85,75	2,52	88,47	47,43	41,04	0,00	3,20												3,74
26.01.2022	24,00	*	87,90	85,31	2,59	87,99	47,11	40,88	0,70	3,20												3,71
27.01.2022	24,00	*	87,30	84,74	2,56	87,22	46,57	40,65	2,30	3,20												3,67
28.01.2022	24,00	*	87,64	85,03	2,61	88,51	47,50	41,01	0,00	3,20												3,71
29.01.2022	24,00	*	87,72	85,10	2,62	88,49	47,38	41,11	3,80	3,20												3,73
30.01.2022	24,00	*	87,37	84,78	2,59	88,22	46,88	41,34	5,50	3,20												3,74
31.01.2022	24,00	*	87,50	84,90	2,60	88,29	47,22	41,07	0,00	3,20												3,71
01.02.2022	24,00	*	87,58	85,01	2,57	88,01	47,27	40,74	0,20	3,20												3,69
02.02.2022	24,00	*	87,60	85,03	2,57	87,36	46,98	40,38	2,20	3,20												3,66
03.02.2022	24,00		87,41	84,81	2,60	86,56	46,29	40,27	3,90	3,20												3,64
04.02.2022	24,00		87,05	84,50	2,55	87,50	45,79	41,71	5,30	3,20												3,75
05.02.2022	24,00		86,84	84,26	2,58	87,10	45,49	41,61	10,20	3,20												3,74
06.02.2022	24,00	*	87,40	84,81	2,59	87,97	46,44	41,53	3,00	3,20												3,75
07.02.2022	24,00	*	87,90	85,29	2,61	87,64	47,02	40,62	3,80	3,20												3,70
08.02.2022	24,00		87,90	85,28	2,62	83,99	46,10	37,89	8,10	3,20												3,46
09.02.2022	24,00		87,71	85,13	2,58	81,74	45,18	36,56	4,10	3,20												3,32
10.02.2022	24,00		87,63	85,07	2,56	80,16	44,72	35,44	1,50	3,20												3,22
11.02.2022	24,00		87,48	84,47	3,01	79,83	44,50	35,33	1,40	3,10												3,22
12.02.2022	24,00		86,02	83,46	2,56	79,91	43,82	36,09	1,30	3,10												3,21
13.02.2022	24,00		87,52	84,94	2,58	80,77	44,58	36,19	1,10	3,10												3,28
14.02.2022	24,00		87,22	84,69	2,53	79,24	44,21	35,03	1,00	3,20												3,16
15.02.2022	24,00		88,17	85,60	2,57	77,96	44,07	33,89	0,90	3,20												3,09
16.02.2022	24,00		88,30	85,76	2,54	74,83	43,03	31,80	1,10	3,20												2,91
17.02.2022	24,00		86,81	84,16	2,65	72,81	41,76	31,05	6,30	3,20												2,81
18.02.2022	24,00		87,08	84,53	2,55	73,68	42,10	31,58	5,50	3,20												2,86
19.02.2022	24,00		87,07	84,61	2,46	72,69	41,76	30,93	1,80	3,20												2,79
20.02.2022	24,00		87,02	84,54	2,48	73,78	41,96	31,82	9,50	3,20												2,88
21.02.2022	24,00		86,81	84,29	2,52	73,20	41,71	31,49	10,50	3,20												2,85
22.02.2022	24,00		87,26	84,70	2,56	74,86	42,61	32,25	11,50	3,20												2,94
Среднее	24,00		87,45	84,88	2,58	82,69	45,17	37,51	3,72	3,19												3,40
Итого	744,00		2711,08	2631,17	79,91																	105,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,44 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **105,34** Гкал

Гкал

куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Передан через Диадок 28.02.2022 14:07 GMT+03:00


Представитель: 8211C5D1-99E6-4449-80E6-8743D5Eebb90



Идентификатор документа a21fc5df-99eb-44f9-a65e-8743d5eebb90



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.02.2022 14:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.02.2022 15:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа