Абонент: ЖКС №2

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2022

Адрес: г. Санкт-Петербург, Перевозная набережная 29 / СЦО

Договор: 8764.038.1

Телефон:

Обслуживающая организация:

Строит.Адрес: Перевозная набережная 29

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО

Схема подключения: Двухтрубная

Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Перевозная набережная 29_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2075

Режим (схема):

график: 95\\70

Подающ.тр.(М1):

расходомер: Питерфлоу Gmin= Gmax= 30

Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2024

Обратн.тр.(М2):

расходомер: Питерфлоу Gmin= Gmax= 30

Термопреобр.: КТПТР-05

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

тр-д. ГВС(М3):

расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.: КТПТР-05

Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4):

расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.подпитки(V5):

расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Got={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Got={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2022 - 23.02.2022

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.01.2022 | 24,00 | - | 122,78 | 123,50 | -0,72 | 63,30 | 53,89 | 9,41 | 7,00 | 4,20 | 1,12 | | | | | | | | | | | | | 1,12 |
| 24.01.2022 | 24,00 | - | 122,91 | 123,60 | -0,70 | 64,23 | 54,61 | 9,62 | 7,00 | 4,20 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 25.01.2022 | 24,00 | - | 124,25 | 124,97 | -0,71 | 63,95 | 54,55 | 9,40 | 7,00 | 4,20 | 1,13 | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| 26.01.2022 | 24,00 | - | 123,36 | 124,06 | -0,70 | 64,54 | 54,83 | 9,71 | 7,00 | 4,20 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 27.01.2022 | 24,00 | - | 123,39 | 124,08 | -0,69 | 64,63 | 54,94 | 9,69 | 7,00 | 4,20 | 1,16 | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 28.01.2022 | 24,00 | - | 122,90 | 123,59 | -0,70 | 64,41 | 54,80 | 9,61 | 7,00 | 4,20 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 29.01.2022 | 24,00 | - | 123,14 | 123,84 | -0,70 | 64,35 | 54,73 | 9,62 | 7,00 | 4,20 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 30.01.2022 | 24,00 | - | 123,18 | 123,87 | -0,70 | 64,12 | 54,56 | 9,56 | 7,00 | 4,20 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 31.01.2022 | 24,00 | - | 122,95 | 123,63 | -0,69 | 64,23 | 54,65 | 9,58 | 7,00 | 4,20 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 01.02.2022 | 24,00 | - | 123,66 | 124,34 | -0,68 | 64,51 | 54,89 | 9,62 | 7,00 | 4,20 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 02.02.2022 | 24,00 | - | 123,71 | 124,38 | -0,68 | 65,09 | 55,36 | 9,73 | 7,00 | 4,20 | 1,16 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 03.02.2022 | 24,00 | - | 119,85 | 120,53 | -0,68 | 63,62 | 53,84 | 9,78 | 7,00 | 4,20 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 04.02.2022 | 24,00 | - | 116,95 | 117,64 | -0,69 | 63,82 | 53,52 | 10,30 | 7,00 | 4,20 | 1,14 | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 05.02.2022 | 24,00 | - | 116,96 | 117,63 | -0,67 | 63,12 | 52,81 | 10,31 | 7,00 | 4,20 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | 1,14 |
| 06.02.2022 | 24,00 | - | 118,03 | 118,71 | -0,67 | 64,61 | 54,23 | 10,38 | 7,00 | 4,20 | 1,18 | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 07.02.2022 | 24,00 | - | 119,28 | 119,98 | -0,70 | 62,64 | 53,13 | 9,51 | 7,00 | 4,20 | 1,19 | | | | | | | | | | | | | 1,18 |
| 08.02.2022 | 24,00 | - | 119,08 | 119,79 | -0,72 | 60,70 | 51,73 | 8,97 | 7,00 | 4,20 | 1,10 | | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 09.02.2022 | 24,00 | - | 119,05 | 119,76 | -0,71 | 58,87 | 50,36 | 8,51 | 7,00 | 4,20 | 1,04 | | | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 10.02.2022 | 24,00 | - | 120,43 | 121,20 | -0,77 | 58,56 | 50,20 | 8,35 | 7,00 | 4,20 | 0,98 | | | | | | | | | | | | | 1,04 |
| 11.02.2022 | 24,00 | - | 120,39 | 121,18 | -0,79 | 58,46 | 50,03 | 8,43 | 7,00 | 4,20 | 0,97 | | | | | | | | | | | | | 0,98 |
| 12.02.2022 | 24,00 | - | 118,66 | 119,42 | -0,77 | 58,41 | 49,75 | 8,66 | 7,00 | 4,20 | 0,98 | | | | | | | | | | | | | 0,97 |
| 13.02.2022 | 24,00 | - | 119,64 | 120,39 | -0,76 | 58,42 | 49,96 | 8,45 | 7,00 | 4,20 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 0,98 |
| 14.02.2022 | 24,00 | - | 119,95 | 120,69 | -0,74 | 57,98 | 49,75 | 8,24 | 7,00 | 4,20 | 0,98 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 15.02.2022 | 24,00 | - | 119,49 | 120,23 | -0,74 | 57,01 | 49,09 | 7,92 | 7,00 | 4,20 | 0,96 | | | | | | | | | | | | | 0,98 |
| 16.02.2022 | 24,00 | - | 120,11 | 120,88 | -0,77 | 56,30 | 48,61 | 7,68 | 7,00 | 4,20 | 0,92 | | | | | | | | | | | | | 0,96 |
| 17.02.2022 | 24,00 | - | 118,93 | 119,71 | -0,78 | 55,18 | 47,55 | 7,64 | 7,00 | 4,20 | 0,89 | | | | | | | | | | | | | 0,92 |
| 18.02.2022 | 24,00 | - | 118,27 | 119,01 | -0,74 | 54,82 | 47,19 | 7,63 | 7,00 | 4,20 | 0,88 | | | | | | | | | | | | | 0,89 |
| 19.02.2022 | 24,00 | - | 118,96 | 119,69 | -0,73 | 54,81 | 47,31 | 7,50 | 7,00 | 4,20 | 0,87 | | | | | | | | | | | | | 0,88 |
| 20.02.2022 | 24,00 | - | 118,71 | 119,43 | -0,72 | 54,59 | 46,98 | 7,61 | 7,00 | 4,20 | 0,86 | | | | | | | | | | | | | 0,87 |
| 21.02.2022 | 24,00 | - | 117,97 | 118,67 | -0,70 | 54,47 | 46,90 | 7,58 | 7,00 | 4,20 | 0,87 | | | | | | | | | | | | | 0,86 |
| 22.02.2022 | 24,00 | - | 118,21 | 118,87 | -0,66 | 54,55 | 47,01 | 7,54 | 7,00 | 4,20 | 0,87 | | | | | | | | | | | | | 0,87 |
| Среднее | 24,00 | - | 120,49 | 121,20 | -0,72 | 60,59 | 51,67 | 8,92 | 7,00 | 4,20 | 0,86 | | | | | | | | | | | | | 0,87 |
| Итого | 744,00 | | 3735,09 | 3757,26 | -22,17 | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | 0,86 |
| | | | | | | | | | | | 32,35 | | | | | | | | | | | | | 1,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,35 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **32,35** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»