

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полярников ул, д. 12, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9041.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **25050**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 14.04.2025		Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4547	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 138,137	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.01.2022																								
24.01.2022																								
25.01.2022																								
26.01.2022																								
27.01.2022																								
28.01.2022																								
29.01.2022																								
30.01.2022																								
31.01.2022																								
01.02.2022																								
02.02.2022																								
03.02.2022																								
04.02.2022																								
05.02.2022																								
06.02.2022																								
07.02.2022																								
08.02.2022																								
09.02.2022																								
10.02.2022																								
11.02.2022	13,00	*		93,09	93,09	0,00	82,74	51,91	30,83															2,87
12.02.2022	24,00			171,39	171,39	0,00	82,87	51,67	31,20															5,35
13.02.2022	24,00			172,49	172,49	0,00	83,20	52,22	30,98															5,35
14.02.2022	24,00			172,74	172,74	0,00	81,58	51,76	29,82															5,16
15.02.2022	24,00			172,37	172,37	0,00	80,14	51,12	29,02															5,01
16.02.2022	24,00			173,37	173,37	0,00	78,23	50,36	27,87															4,84
17.02.2022	24,00			170,17	170,17	0,00	76,49	49,12	27,37															4,66
18.02.2022	24,00			167,67	167,67	0,00	76,35	48,85	27,50															4,62
19.02.2022	24,00			166,63	166,63	0,00	76,48	48,81	27,67															4,62
20.02.2022	24,00			164,64	164,64	0,00	76,18	48,30	27,88															4,59
21.02.2022	24,00			164,32	164,32	0,00	76,48	48,38	28,10															4,62
22.02.2022	24,00			168,23	168,23	0,00	76,95	49,02	27,93															4,70
Среднее	23,08			169,57	169,57	0,00	78,97	50,13	28,85															4,89
Итого	277,00			1957,11	1957,11	0,00																		56,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **467 час** **95,34 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **467 час** **0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **151,73 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____


Передан через Диадок 28.02.2022 14:07 GMT+03:00
 Представитель: 5d9c945ea-d2fd-4512-b4ab-a49d24816de4



Идентификатор документа 5dc943ea-d2fd-4512-b4ab-a49d24816de4



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.02.2022 14:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.02.2022 15:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа