

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 128, лит. Ф**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8701.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23520**

график: **150/70**

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 26.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,184 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,0924 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,042 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 16,8 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|--|--|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | | | |
| 23.01.2022 | 24,00 | | 82,52 | 71,67 | 10,85 | 89,25 | 52,50 | 36,75 | | | | 9,60 | | 9,60 | 9,94 | | 9,94 | | | | | | | | 3,61 | |
| 24.01.2022 | 24,00 | | 84,10 | 74,17 | 9,93 | 88,96 | 53,08 | 35,88 | | | | 8,72 | | 8,72 | 9,03 | | 9,03 | | | | | | | | | 3,55 |
| 25.01.2022 | 23,00 | * | 80,74 | 71,47 | 9,27 | 88,39 | 53,19 | 35,20 | | | | 8,48 | | 8,48 | 8,75 | | 8,75 | | | | | | | | | 3,34 |
| 26.01.2022 | 24,00 | | 82,00 | 72,82 | 9,18 | 89,21 | 53,07 | 36,14 | | | | 7,87 | | 7,87 | 8,13 | | 8,13 | | | | | | | | | 3,45 |
| 27.01.2022 | 24,00 | | 83,09 | 73,50 | 9,59 | 89,43 | 53,20 | 36,23 | | | | 8,27 | | 8,27 | 8,55 | | 8,55 | | | | | | | | | 3,53 |
| 28.01.2022 | 24,00 | | 83,67 | 74,17 | 9,50 | 89,32 | 53,51 | 35,81 | | | | 8,22 | | 8,22 | 8,48 | | 8,48 | | | | | | | | | 3,51 |
| 29.01.2022 | 24,00 | | 84,01 | 73,46 | 10,55 | 88,47 | 53,07 | 35,40 | | | | 9,19 | | 9,19 | 9,50 | | 9,50 | | | | | | | | | 3,54 |
| 30.01.2022 | 24,00 | | 83,66 | 73,85 | 9,81 | 88,84 | 53,29 | 35,55 | | | | 8,48 | | 8,48 | 8,78 | | 8,78 | | | | | | | | | 3,50 |
| 31.01.2022 | 24,00 | | 82,99 | 74,07 | 8,92 | 89,41 | 53,74 | 35,67 | | | | 7,57 | | 7,57 | 7,82 | | 7,82 | | | | | | | | | 3,45 |
| 01.02.2022 | 24,00 | | 83,37 | 73,51 | 9,86 | 89,14 | 53,39 | 35,75 | | | | 8,49 | | 8,49 | 8,79 | | 8,79 | | | | | | | | | 3,51 |
| 02.02.2022 | 24,00 | | 82,46 | 72,89 | 9,57 | 88,79 | 53,22 | 35,57 | | | | 8,25 | | 8,25 | 8,51 | | 8,51 | | | | | | | | | 3,45 |
| 03.02.2022 | 24,00 | | 82,69 | 72,32 | 10,37 | 89,46 | 52,90 | 36,56 | | | | 9,01 | | 9,01 | 9,32 | | 9,32 | | | | | | | | | 3,58 |
| 04.02.2022 | 24,00 | | 81,59 | 71,53 | 10,06 | 89,99 | 52,02 | 37,97 | | | | 8,68 | | 8,68 | 8,98 | | 8,98 | | | | | | | | | 3,63 |
| 05.02.2022 | 24,00 | | 82,63 | 72,33 | 10,30 | 88,63 | 51,89 | 36,74 | | | | 8,92 | | 8,92 | 9,23 | | 9,23 | | | | | | | | | 3,58 |
| 06.02.2022 | 24,00 | | 84,37 | 73,33 | 11,04 | 89,31 | 53,18 | 36,13 | | | | 9,73 | | 9,73 | 10,07 | | 10,07 | | | | | | | | | 3,64 |
| 07.02.2022 | 24,00 | | 87,11 | 76,99 | 10,12 | 87,91 | 54,14 | 33,77 | | | | 8,76 | | 8,76 | 9,05 | | 9,05 | | | | | | | | | 3,50 |
| 08.02.2022 | 24,00 | | 84,42 | 74,38 | 10,04 | 85,50 | 52,72 | 32,78 | | | | 8,36 | | 8,36 | 8,63 | | 8,63 | | | | | | | | | 3,30 |
| 09.02.2022 | 24,00 | | 84,77 | 74,19 | 10,58 | 83,87 | 51,70 | 32,17 | | | | 9,04 | | 9,04 | 9,31 | | 9,31 | | | | | | | | | 3,28 |
| 10.02.2022 | 24,00 | | 85,04 | 74,32 | 10,72 | 82,16 | 50,67 | 31,49 | | | | 9,23 | | 9,23 | 9,50 | | 9,50 | | | | | | | | | 3,23 |
| 11.02.2022 | 24,00 | | 84,00 | 73,79 | 10,21 | 81,97 | 50,41 | 31,56 | | | | 8,77 | | 8,77 | 9,03 | | 9,03 | | | | | | | | | 3,17 |
| 12.02.2022 | 24,00 | | 84,68 | 74,47 | 10,21 | 83,05 | 50,56 | 32,49 | | | | 8,75 | | 8,75 | 9,03 | | 9,03 | | | | | | | | | 3,27 |
| 13.02.2022 | 24,00 | | 86,58 | 75,42 | 11,16 | 83,51 | 51,27 | 32,24 | | | | 9,81 | | 9,81 | 10,11 | | 10,11 | | | | | | | | | 3,37 |
| 14.02.2022 | 24,00 | | 85,53 | 76,00 | 9,53 | 82,08 | 50,86 | 31,22 | | | | 8,26 | | 8,26 | 8,48 | | 8,48 | | | | | | | | | 3,16 |
| 15.02.2022 | 24,00 | | 85,74 | 75,64 | 10,10 | 80,64 | 50,42 | 30,22 | | | | 8,96 | | 8,96 | 9,20 | | 9,20 | | | | | | | | | 3,10 |
| 16.02.2022 | 24,00 | | 84,89 | 75,55 | 9,34 | 80,19 | 50,30 | 29,89 | | | | 8,18 | | 8,18 | 8,43 | | 8,43 | | | | | | | | | 3,01 |
| 17.02.2022 | 24,00 | | 86,19 | 75,58 | 10,61 | 78,65 | 49,63 | 29,02 | | | | 9,46 | | 9,46 | 9,72 | | 9,72 | | | | | | | | | 3,03 |
| 18.02.2022 | 24,00 | | 83,44 | 74,36 | 9,08 | 78,34 | 48,87 | 29,47 | | | | 8,05 | | 8,05 | 8,27 | | 8,27 | | | | | | | | | 2,91 |
| 19.02.2022 | 24,00 | | 85,06 | 74,97 | 10,09 | 79,04 | 49,47 | 29,57 | | | | 8,98 | | 8,98 | 9,21 | | 9,21 | | | | | | | | | 3,02 |
| 20.02.2022 | 24,00 | | 84,58 | 74,17 | 10,41 | 79,57 | 49,19 | 30,38 | | | | 9,34 | | 9,34 | 9,57 | | 9,57 | | | | | | | | | 3,08 |
| 21.02.2022 | 24,00 | | 84,32 | 74,58 | 9,74 | 78,81 | 49,24 | 29,57 | | | | 8,65 | | 8,65 | 8,87 | | 8,87 | | | | | | | | | 2,98 |
| 22.02.2022 | 24,00 | | 83,57 | 74,80 | 8,77 | 78,43 | 49,45 | 28,98 | | | | 7,54 | | 7,54 | 7,75 | | 7,75 | | | | | | | | | 2,86 |
| Среднее | 23,97 | | 84,11 | 74,11 | 10,00 | 85,17 | 51,75 | 33,42 | | | | 8,71 | | 8,71 | 8,98 | | 8,98 | | | | | | | | | 3,33 |
| Итого | 743,00 | | 2603,81 | 2294,30 | 309,51 | | | | | | | 269,62 | | 269,62 | 278,04 | | 278,04 | | | | | | | | | 103,14 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

1 час **0,14** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

1 час **0,37** куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,26** °C

0,08 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **103,2** Гкал



Передан через Диадок 28.02.2022 14:09 GMT+03:00
 Представитель теплоносителя: **10a4ee7f-a910-4268-9f6c-01ba7ed9dec4**



Идентификатор документа fdaaee7f-a910-4268-9fec-016a7ed9dec4



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.02.2022 14:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.02.2022 15:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |