

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 130, лит. X**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8700.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23521**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,184 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,099 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,045 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 18 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|--------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|----|---------|---------|--|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.01.2022 | 24,00 | | 85,39 | 68,31 | 17,08 | 89,88 | 51,91 | 37,97 | | | | 10,02 | | 10,02 | 10,38 | | 10,38 | | 89,14 | | | | | 4,13 |
| 24.01.2022 | 24,00 | | 86,92 | 70,81 | 16,11 | 89,50 | 52,46 | 37,04 | | | | 8,99 | | 8,99 | 9,31 | | 9,31 | | 88,60 | | | | | 4,07 |
| 25.01.2022 | 24,00 | * | 83,80 | 68,32 | 15,48 | 88,98 | 52,51 | 36,47 | | | | 9,00 | | 9,00 | 9,32 | | 9,32 | | 89,07 | | | | | 3,88 |
| 26.01.2022 | 24,00 | | 84,48 | 69,48 | 15,00 | 89,80 | 52,28 | 37,52 | | | | 7,95 | | 7,95 | 8,24 | | 8,24 | | 89,27 | | | | | 3,96 |
| 27.01.2022 | 24,00 | | 85,41 | 70,17 | 15,24 | 90,05 | 52,66 | 37,39 | | | | 8,30 | | 8,30 | 8,57 | | 8,57 | | 89,35 | | | | | 4,00 |
| 28.01.2022 | 24,00 | | 86,11 | 70,86 | 15,25 | 89,97 | 53,04 | 36,93 | | | | 8,39 | | 8,39 | 8,69 | | 8,69 | | 89,70 | | | | | 4,00 |
| 29.01.2022 | 24,00 | | 85,97 | 70,19 | 15,78 | 89,05 | 52,50 | 36,55 | | | | 8,75 | | 8,75 | 9,05 | | 9,05 | | 88,02 | | | | | 3,98 |
| 30.01.2022 | 24,00 | | 87,70 | 70,49 | 17,21 | 89,49 | 52,91 | 36,58 | | | | 10,25 | | 10,25 | 10,61 | | 10,61 | | 88,77 | | | | | 4,12 |
| 31.01.2022 | 24,00 | | 86,23 | 70,76 | 15,47 | 90,07 | 53,32 | 36,75 | | | | 8,64 | | 8,64 | 8,91 | | 8,91 | | 89,37 | | | | | 4,00 |
| 01.02.2022 | 24,00 | | 85,37 | 70,22 | 15,15 | 89,80 | 52,93 | 36,87 | | | | 8,28 | | 8,28 | 8,57 | | 8,57 | | 89,49 | | | | | 3,96 |
| 02.02.2022 | 24,00 | | 85,08 | 69,56 | 15,52 | 89,43 | 52,55 | 36,88 | | | | 8,62 | | 8,62 | 8,92 | | 8,92 | | 88,91 | | | | | 3,96 |
| 03.02.2022 | 24,00 | | 86,08 | 68,96 | 17,12 | 90,11 | 52,27 | 37,84 | | | | 10,21 | | 10,21 | 10,56 | | 10,56 | | 89,52 | | | | | 4,16 |
| 04.02.2022 | 24,00 | | 83,66 | 68,14 | 15,52 | 90,65 | 51,38 | 39,27 | | | | 8,60 | | 8,60 | 8,89 | | 8,89 | | 89,93 | | | | | 4,09 |
| 05.02.2022 | 24,00 | | 84,64 | 68,97 | 15,67 | 89,26 | 51,29 | 37,97 | | | | 8,67 | | 8,67 | 9,00 | | 9,00 | | 88,91 | | | | | 4,02 |
| 06.02.2022 | 24,00 | * | 87,08 | 70,07 | 17,01 | 89,92 | 52,61 | 37,31 | | | | 10,10 | | 10,10 | 10,44 | | 10,44 | | 89,21 | | | | | 4,15 |
| 07.02.2022 | 24,00 | | 89,80 | 73,83 | 15,97 | 88,48 | 53,69 | 34,79 | | | | 9,11 | | 9,11 | 9,41 | | 9,41 | | 87,68 | | | | | 3,99 |
| 08.02.2022 | 24,00 | | 87,77 | 71,38 | 16,39 | 86,03 | 52,04 | 33,99 | | | | 9,45 | | 9,45 | 9,74 | | 9,74 | | 85,25 | | | | | 3,84 |
| 09.02.2022 | 24,00 | * | 87,79 | 70,97 | 16,82 | 84,38 | 51,16 | 33,22 | | | | 9,77 | | 9,77 | 10,08 | | 10,08 | | 83,67 | | | | | 3,78 |
| 10.02.2022 | 24,00 | | 87,51 | 71,10 | 16,41 | 82,67 | 50,38 | 32,29 | | | | 9,45 | | 9,45 | 9,73 | | 9,73 | | 82,15 | | | | | 3,66 |
| 11.02.2022 | 24,00 | | 87,16 | 70,51 | 16,65 | 82,48 | 50,12 | 32,36 | | | | 9,68 | | 9,68 | 9,98 | | 9,98 | | 81,81 | | | | | 3,66 |
| 12.02.2022 | 24,00 | * | 87,10 | 71,11 | 15,99 | 83,57 | 50,03 | 33,54 | | | | 8,97 | | 8,97 | 9,24 | | 9,24 | | 83,11 | | | | | 3,73 |
| 13.02.2022 | 24,00 | | 89,88 | 71,86 | 18,02 | 84,02 | 50,76 | 33,26 | | | | 10,74 | | 10,74 | 11,07 | | 11,07 | | 83,45 | | | | | 3,91 |
| 14.02.2022 | 24,00 | | 89,21 | 72,53 | 16,68 | 82,59 | 50,53 | 32,06 | | | | 9,54 | | 9,54 | 9,81 | | 9,81 | | 81,85 | | | | | 3,71 |
| 15.02.2022 | 24,00 | * | 88,57 | 72,14 | 16,43 | 81,15 | 50,02 | 31,13 | | | | 9,32 | | 9,32 | 9,59 | | 9,59 | | 80,71 | | | | | 3,58 |
| 16.02.2022 | 24,00 | | 88,34 | 71,99 | 16,35 | 80,66 | 49,89 | 30,77 | | | | 9,28 | | 9,28 | 9,55 | | 9,55 | | 79,73 | | | | | 3,54 |
| 17.02.2022 | 24,00 | | 88,87 | 72,07 | 16,80 | 79,19 | 49,23 | 29,96 | | | | 9,81 | | 9,81 | 10,09 | | 10,09 | | 79,05 | | | | | 3,49 |
| 18.02.2022 | 24,00 | | 87,39 | 70,66 | 16,73 | 78,90 | 48,65 | 30,25 | | | | 9,75 | | 9,75 | 10,01 | | 10,01 | | 78,77 | | | | | 3,46 |
| 19.02.2022 | 24,00 | | 88,66 | 71,41 | 17,25 | 79,59 | 49,46 | 30,13 | | | | 10,31 | | 10,31 | 10,58 | | 10,58 | | 79,11 | | | | | 3,53 |
| 20.02.2022 | 24,00 | * | 87,76 | 70,82 | 16,94 | 80,09 | 48,80 | 31,29 | | | | 10,18 | | 10,18 | 10,45 | | 10,45 | | 79,75 | | | | | 3,58 |
| 21.02.2022 | 24,00 | | 87,35 | 71,08 | 16,27 | 79,38 | 48,90 | 30,48 | | | | 9,43 | | 9,43 | 9,69 | | 9,69 | | 79,07 | | | | | 3,46 |
| 22.02.2022 | 24,00 | * | 87,90 | 71,22 | 16,68 | 78,97 | 49,09 | 29,88 | | | | 9,72 | | 9,72 | 9,96 | | 9,96 | | 78,41 | | | | | 3,45 |
| Среднее | 24,00 | | 86,93 | 70,64 | 16,29 | 85,75 | 51,27 | 34,48 | | | | 9,33 | | 9,33 | 9,63 | | 9,63 | | 85,19 | | | | | 3,83 |
| Итого | 744,00 | | 2694,98 | 2189,99 | 504,99 | | | | | | | 289,28 | | 289,28 | 298,44 | | 298,44 | | | | | | | 118,85 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,26 °C**

0,13 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **118,72** Гкал

Передан через Диадок 28.02.2022 14:09 GMT+03:00
 Представитель: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**



Страница 1 из 2



Идентификатор документа ead4a3af-ecb0-44b7-bfe0-6d221b4ac34b

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.02.2022 14:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.02.2022 15:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |