

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8731.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24448**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 26.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,027 | 12 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,174 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,0902 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,041 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 52,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 16,4 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2022 по 22.02.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|--|--|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | | | |
| 23.01.2022 | 24,00 | * | 73,27 | 60,96 | 12,31 | 87,94 | 43,45 | 44,49 | | | | 10,86 | | 10,86 | 11,22 | | 11,22 | | | | | | | | 3,80 | |
| 24.01.2022 | 24,00 | | 73,99 | 64,18 | 9,81 | 87,65 | 44,57 | 43,08 | | | | 8,25 | | 8,25 | 8,52 | | 8,52 | | | | | | | | | 3,63 |
| 25.01.2022 | 23,00 | * | 71,85 | 61,49 | 10,36 | 87,07 | 44,76 | 42,31 | | | | 9,15 | | 9,15 | 9,45 | | 9,45 | | | | | | | | | 3,51 |
| 26.01.2022 | 24,00 | | 72,92 | 62,75 | 10,17 | 87,86 | 44,35 | 43,51 | | | | 8,65 | | 8,65 | 8,94 | | 8,94 | | | | | | | | | 3,63 |
| 27.01.2022 | 24,00 | | 73,27 | 63,54 | 9,73 | 88,12 | 44,54 | 43,58 | | | | 8,20 | | 8,20 | 8,48 | | 8,48 | | | | | | | | | 3,63 |
| 28.01.2022 | 24,00 | | 73,70 | 64,08 | 9,62 | 88,00 | 44,97 | 43,03 | | | | 8,04 | | 8,04 | 8,29 | | 8,29 | | | | | | | | | 3,61 |
| 29.01.2022 | 24,00 | | 73,42 | 63,32 | 10,10 | 87,19 | 44,57 | 42,62 | | | | 8,53 | | 8,53 | 8,82 | | 8,82 | | | | | | | | | 3,58 |
| 30.01.2022 | 24,00 | | 74,41 | 63,02 | 11,39 | 87,57 | 44,71 | 42,86 | | | | 9,88 | | 9,88 | 10,19 | | 10,19 | | | | | | | | | 3,70 |
| 31.01.2022 | 24,00 | * | 73,65 | 63,75 | 9,90 | 88,12 | 45,29 | 42,83 | | | | 8,25 | | 8,25 | 8,53 | | 8,53 | | | | | | | | | 3,61 |
| 01.02.2022 | 24,00 | * | 72,94 | 63,37 | 9,57 | 87,75 | 44,88 | 42,87 | | | | 7,97 | | 7,97 | 8,23 | | 8,23 | | | | | | | | | 3,56 |
| 02.02.2022 | 24,00 | | 72,92 | 62,43 | 10,49 | 87,39 | 44,23 | 43,16 | | | | 8,94 | | 8,94 | 9,22 | | 9,22 | | | | | | | | | 3,61 |
| 03.02.2022 | 24,00 | | 71,85 | 62,14 | 9,71 | 88,01 | 43,89 | 44,12 | | | | 8,16 | | 8,16 | 8,45 | | 8,45 | | | | | | | | | 3,60 |
| 04.02.2022 | 24,00 | * | 71,12 | 61,47 | 9,65 | 88,50 | 42,69 | 45,81 | | | | 8,13 | | 8,13 | 8,40 | | 8,40 | | | | | | | | | 3,67 |
| 05.02.2022 | 24,00 | * | 72,46 | 61,72 | 10,74 | 87,21 | 42,81 | 44,40 | | | | 9,17 | | 9,17 | 9,48 | | 9,48 | | | | | | | | | 3,68 |
| 06.02.2022 | 24,00 | * | 73,52 | 62,36 | 11,16 | 87,91 | 44,15 | 43,76 | | | | 9,55 | | 9,55 | 9,88 | | 9,88 | | | | | | | | | 3,71 |
| 07.02.2022 | 24,00 | | 75,67 | 66,16 | 9,51 | 86,62 | 45,91 | 40,71 | | | | 7,95 | | 7,95 | 8,18 | | 8,18 | | | | | | | | | 3,52 |
| 08.02.2022 | 24,00 | | 73,71 | 63,87 | 9,84 | 84,19 | 44,33 | 39,86 | | | | 8,35 | | 8,35 | 8,58 | | 8,58 | | | | | | | | | 3,38 |
| 09.02.2022 | 24,00 | | 73,82 | 63,23 | 10,59 | 82,56 | 43,50 | 39,06 | | | | 9,10 | | 9,10 | 9,37 | | 9,37 | | | | | | | | | 3,35 |
| 10.02.2022 | 24,00 | | 73,83 | 63,31 | 10,52 | 80,86 | 43,25 | 37,61 | | | | 9,06 | | 9,06 | 9,32 | | 9,32 | | | | | | | | | 3,23 |
| 11.02.2022 | 24,00 | | 72,65 | 62,91 | 9,74 | 80,67 | 42,97 | 37,70 | | | | 8,25 | | 8,25 | 8,51 | | 8,51 | | | | | | | | | 3,16 |
| 12.02.2022 | 24,00 | | 73,78 | 63,13 | 10,65 | 81,69 | 42,64 | 39,05 | | | | 9,20 | | 9,20 | 9,47 | | 9,47 | | | | | | | | | 3,34 |
| 13.02.2022 | 24,00 | | 75,31 | 63,47 | 11,84 | 82,19 | 43,39 | 38,80 | | | | 10,33 | | 10,33 | 10,63 | | 10,63 | | | | | | | | | 3,44 |
| 14.02.2022 | 24,00 | | 75,27 | 64,51 | 10,76 | 80,85 | 43,36 | 37,49 | | | | 9,30 | | 9,30 | 9,56 | | 9,56 | | | | | | | | | 3,29 |
| 15.02.2022 | 24,00 | * | 74,93 | 64,05 | 10,88 | 79,40 | 42,99 | 36,41 | | | | 9,41 | | 9,41 | 9,67 | | 9,67 | | | | | | | | | 3,20 |
| 16.02.2022 | 24,00 | | 74,40 | 64,19 | 10,21 | 78,96 | 43,00 | 35,96 | | | | 8,75 | | 8,75 | 8,99 | | 8,99 | | | | | | | | | 3,12 |
| 17.02.2022 | 24,00 | | 74,12 | 64,48 | 9,64 | 77,36 | 42,45 | 34,91 | | | | 8,17 | | 8,17 | 8,40 | | 8,40 | | | | | | | | | 3,00 |
| 18.02.2022 | 24,00 | * | 73,43 | 62,69 | 10,74 | 76,97 | 41,81 | 35,16 | | | | 9,29 | | 9,29 | 9,52 | | 9,52 | | | | | | | | | 3,03 |
| 19.02.2022 | 24,00 | | 73,62 | 63,55 | 10,07 | 77,72 | 42,10 | 35,62 | | | | 8,63 | | 8,63 | 8,84 | | 8,84 | | | | | | | | | 3,05 |
| 20.02.2022 | 24,00 | | 74,13 | 61,83 | 12,30 | 78,24 | 41,38 | 36,86 | | | | 10,85 | | 10,85 | 11,16 | | 11,16 | | | | | | | | | 3,24 |
| 21.02.2022 | 24,00 | | 73,81 | 62,60 | 11,21 | 77,53 | 41,42 | 36,11 | | | | 9,75 | | 9,75 | 10,01 | | 10,01 | | | | | | | | | 3,13 |
| 22.02.2022 | 24,00 | | 73,68 | 63,10 | 10,58 | 77,19 | 41,67 | 35,52 | | | | 9,13 | | 9,13 | 9,37 | | 9,37 | | | | | | | | | 3,06 |
| Среднее | 23,97 | | 73,69 | 63,24 | 10,46 | 83,85 | 43,55 | 40,30 | | | | 8,96 | | 8,96 | 9,23 | | 9,23 | | | | | | | | | 3,43 |
| Итого | 743,00 | | 2281,45 | 1957,66 | 323,79 | | | | | | | 277,25 | | 277,25 | 285,68 | | 285,68 | | | | | | | | | 106,07 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,14 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **1 час 0,38 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,26 °C 0,08 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **106,13 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 28.02.2022 14:10 GMT+03:00
 Представитель: **Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Бессаева-добр-4136-814а-857553448af9



Идентификатор документа beec9a5a-d687-4136-814a-857353448af9



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.02.2022 14:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.02.2022 14:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |